

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

DICTAMEN TÉCNICO N° 12/2024.

(Art 40 Inc. a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Lugar y fecha: Asunción, 26 de septiembre de 2024

UOC Convocante (*): Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Unidad o área requirente (*): Departamento de Transporte y Servicios Generales

Funcionario o técnico responsable (*): Lic. Pablo Salinas

Dependencia y cargo que desempeña (*): Departamento de Transporte y Servicios Generales, Encargado de Departamento.



- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

Las especificaciones técnicas propuestas para el presente llamado que componen la base licitatoria se elaboró con criterios objetivos e imparciales en base a la necesidad de mantener la buena distribución de agua en todo el edificio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sede central ya que con el que contamos actualmente presenta fallas en su funcionamiento.

➤ **Dos Motobomba de 2 HP.**

- Caudal : 6 - 4 m³ /h
- Altura manométrica : hasta 40 a 45 mca.
- Temperatura del líquido bombeado : 10°C a 45°C.
- Presión máxima de funcionamiento : 9 bar
- Altura de aspiración : ≥ 7 m
- Diámetro para cañería de succión : 1 1/4"
- Diámetro para cañería de descarga : 1"
- Material del cuerpo de la bomba : Fundición de metal
- Impulsor : en fundición en latón esmaltado
- Tipo de Motor : Monofásico, de construcción cerrada con ventilador
- Potencia : 2 Hp
- RPM : ≥ 2.850
- Tensión y frecuencia : 220 Volt – 50 Hz
- Aislamiento : Clase F
- Grado de protección : IP 44
- Rotor : Montado sobre rodamientos de bolas pre lubricadas
- Material eje del rotor : Acero
- Válvula de retención de pie : 1"

Lic. Pablo Salinas
Dpto. de Transportes y Servicios Generales

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

➤ **1 (UNA) Motobomba de ½ HP.**

• Potencia	1/2 HP
• Altura máxima	45 m
• Flujo máximo	42 L/min
• Profundidad máxima de succión	8 m
• Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
• Velocidad	3,450 rpm
• Material del embobinado de motor	Cobre
• Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
• Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
• Consumo	4.7 A
• Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 16 cm x 26 cm
• Peso	5.3 kg
• Empaque individual	Caja
• Inner	1
• Master	4
• Pallet	108

➤ **1 (UNA) Bomba presurizadora**

• Potencia	1/6 HP
• Altura máxima	9 m
• Flujo máximo	25 L/min
• Diámetro de entrada / salida	1/2" NPT
• Presión máxima	13 psi
• Tomas simultáneas de agua	2
• Servicios	1
• Velocidad	3,600 rpm
• Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

Lic. Pablo Salinas
Dpto. de Transparencia y Acceso a la Información
 

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

- Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz
- Consumo 1 A
- Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 14 cm x 23 cm x 11 cm
- Peso 3 kg
- Empaque individual Caja
- Inner 1
- Master 8
- Pallet 288

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

No se encuentran con requerimientos que limite la participación en llamado.

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

En este pedido no se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo.

Conclusión: La adquisición de estos equipos mencionados es esencial para asegurar la correcta distribución de agua en todo el edificio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sede central funcionamiento. Las especificaciones técnicas propuestas pretenden garantizar la mayor participación de oferentes a fin de obtener la oferta más conveniente para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):

Aclaración (*): Lic. Pablo Salinas, Encargado de Departamento.

Firma del responsable UOC (*):

Aclaración (*):

Abg. Jesús G. Martínez Pérez
Director
UOC - JEM


Lic. Pablo Salinas
Dpto. de Transportes y Servicios Generales


Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.