

ENSAYO DE PERCOLACION DE CAMPO

LUGAR: EP1

OBRA : Palacio de Justicia PNUD


UBICACIÓN: J. A. Saldivar - Dpto. Central

FECHA : 12/10/18

Profundidad 1,0 a 1,30 m

<u>Inicio</u>	EP1	
	<u>Tiempo</u> (min) T	<u>Altura</u> (cm) El
08:00	0	2.00
	5	3.00
	10	3.50
	15	4.00
	30	5.50
	45	7.00
	60	8.50
	90	10.50
10:00	120	12.50

RESULTADOS GRAFICOS



38 min =====> > 24,6 m²/750lts/día