

ENSAYO DE PERCOLACION DE CAMPO

LUGAR: EP2

OBRA : Palacio de Justicia PNUD

UBICACIÓN: J. A. Saldivar - Dpto. Central


FECHA : 13/10/18

Profundidad 2,0 a 2,30 m

<u>Inicio</u>	EP2	
	<u>Tiempo</u> (min) T	<u>Altura</u> (cm) El
08:00	0	1.50
	5	4.00
	10	6.50
	15	8.50
	30	13.50
	45	17.50
	60	27.50
	90	36.00
10:00	120	42.00

* recarga de agua

RESULTADOS GRAFICOS



8 min =====> 9,75 m²/750lts/día