

REPORTE N° 02/2024

FECHA: 31/10/2024

REPORTE SOBRE CANTIDADES UTILIZADAS, EN LLAMADOS QUE CONTEMPLAN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES.

MARCO NORMATIVO

Que, se encuentra vigente la RESOLUCIÓN DNCP N° 4401/2023 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7027/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIÓN ES PÚBLICAS".

Conforme al Art.40 inc. i) "En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados".

REPORTE INFORMATIVO


El presente reporte fue realizado indicando las cantidades utilizadas, en los contratos que se detallan a continuación:

Contrato		Lote		ID N°	Contratista
54/2022		2 y 3		405.482	Diego Joaquín Rodríguez Barrios.
N° Lote	N° Ítem	Descripción de bien	Especificación	Cantidad Procesada	
2	1	PANEL CENTRAL DE ALARMA.		10	
2	2.1.1	Cambio de placa electrónica del panel central de alarma (GENERAL ELECTRIC).	PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE PLACA ELECTRÓNICA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA (GENERAL ELECTRIC).	0	
2	2.1.2	Cambio de expansor de zona. (GENERAL ELECTRIC).	PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE EXPANSOR DE ZONA. (GENERAL ELECTRIC).	0	
2	2.1.3	Cambio de teclado del panel central de alarma. (GENERAL ELECTRIC).	PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE TECLADO DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA. (GENERAL ELECTRIC).	0	
2	2.1.4	Cambio de enlaces del panel central y expansor de	PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE ENLACES DEL PANEL CENTRAL Y EXPANSORES DE ZONA.	0	

José Luis Escobar Cabrera  
Jefe Sección Sala de Control y Mantenimiento  
Dirección del Registro de Automotores

Pedro L. Cabral Díaz  
Técnico  
Dpto. Prevención y Seguridad

		zona.		
2	2.1.5	Cambio de anunciador remoto.	PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO.	0
2	2.1.6	Mano de obra por evento.	PANEL CENTRAL DE ALARMA - MANO DE OBRA POR EVENTO.	0
2	2.2.1	Cambio de batería del panel central de alarma.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE BATERÍA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA.	0
2	2.2.2	Cambio de luces estroboscópicas de alarma audiovisuales.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS DE ALARMA AUDIOVISUALES.	0
2	2.2.3	Reubicación de sensores.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - REUBICACIÓN DE SENSORES.	0
2	2.2.4	Cambio de detector H-C.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE DETECTOR H-C.	12
2	2.2.5	Cambio de detector T-V.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE DETECTOR T-V.	1
2	2.2.6	Cambio de base para detectores.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE BASE PARA DETECTORES.	0
2	2.2.7	Cambio de pulsador.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE PULSADOR.	2
2	2.2.8	Cambio de fuente de alimentación de expansores.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE EXPANSORES.	0
2	2.2.9	Cambio de tarjeta de red de panel.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE TARJETA DE RED DE PANEL.	0
2	2.2.10	Cambio de tarjeta RS232	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE TARJETA RS 232.	0
2	2.2.11	Cambio de cartel señalizador de salida luminoso.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE CARTEL SEÑALIZADOR DE SALIDA LUMINOSO.	7
2	2.2.12	Cambio de iluminación de emergencia.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.	9
2	2.2.13	Mano de obra por evento.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - MANO DE OBRA POR EVENTO.	2
2	2.3.1	Cambio de válvula solenoide en cilindros de gas	COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN - CAMBIO DE VÁLVULA SOLENOIDE EN CILINDROS DE GAS	1

  
 José Luis Escobar Cabrera  
 Jefe Sección Sala de Control y Mantenimiento  
 Dirección del Registro de Automotores

  
 Pedro L. Cabral Díaz  
 Técnico  
 Dpto. Prevención y Seguridad

2	2.3.2	Cambio de cilindros de gas	COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN - PROVISIÓN DE CILINDROS DE GAS	0
2	2.3.3	Cambio de Actuador mecánico.	COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN - PROVISIÓN DE ACTUADOR MECÁNICO	0
2	2.3.4	Cambio de Difusores.	COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN - PROVISIÓN DE DIFUSORES	0
2	2.3.5	Cambio de Mangaras flexibles.	COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN - PROVISIÓN DE MANGARAS FLEXIBLES	0
2	2.3.6	Cambio de Manómetro.	COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN - PROVISIÓN DE MANÓMETRO	0
2	2.3.7	Mano de obra por evento.	COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN - MANO DE OBRA POR EVENTO.	1
3	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE INCENDIO		9
3	2.1.1	Cambio de placa electrónica del panel central de alarma. (ZETA ALARM PREMIER QUATRO).	PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE PLACA ELECTRÓNICA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA. (ZETA ALARM PREMIER QUATRO).	0
3	2.1.2	Cambio de teclado del panel central de alarma. (ZETA ALARM PREMIER QUATRO).	PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE TECLADO DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA. (ZETA ALARM PREMIER QUATRO).	0
3	2.1.3	Cambio de módulos de enlaces del panel central y expansores de zona.	PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE MÓDULOS DE ENLACES DEL PANEL CENTRAL Y EXPANSORES DE ZONA	1
3	2.1.4	Mano de obra por evento.	PANEL CENTRAL DE ALARMA - MANO DE OBRA POR EVENTO.	1
3	2.2.1	Cambio de batería del panel central de alarma. (ZETA ALARMA PREMIER QUATRO)	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE BATERÍA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA. (ZETA ALARM PREMIER QUATRO).	0
3	2.2.2	Cambio de luces estroboscópicas de alarma audiovisual.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS DE ALARMA AUDIOVISUAL	0

*[Firma]*  
Dpto. Control y Mantenimiento


**José Luis Eszobar Cabrera**  
Jefe Sección Sala de Control y Mantenimiento  
Dirección del Registro de Automotores

**Pedro L. Cabral Díaz**  
Técnico  
Dpto. Prevención y Seguridad

3	2.2.3	Reubicación de sensores.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - REUBICACIÓN DE SENSORES.	0
3	2.2.4	Cambio de detector H-C MKII-A0H.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE DETECTOR H-C MKII-A0H	8
3	2.2.5	Cambio de detector T-V MKII-AHR.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE DETECTOR T-V MKII-AHR	0
3	2.2.6	Cambio de bases para detectores.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE BASES PARA DETECTORES	2
3	2.2.7	Cambio de pulsador ZT-CP3/AD.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE PULSADOR ZT - CP3/AD	0
3	2.2.8	Cambio de AAV ZRAP/R	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE AAV ZRAP/R	0
3	2.2.9	Cambio de cartel señalizador de salida luminoso.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE CARTEL SEÑALIZADOR DE SALIDA LUMINOSO.	0
3	2.2.10	Cambio de iluminación de emergencia.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	0
3	2.2.11	Cambio de detectores con aislación.	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - PROVISIÓN DE DETECTORES CON AISLACIÓN	0
3	2.2.12	Cambio de cable de señal	ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL PANEL CENTRAL DE ALARMA - MANO DE OBRA POR EVENTO.	1

  
 Lic. Víctor H. Lizaso S.  
 Jefe de División

  
 José Luis Jacobar Cabrera  
 Jefe Sección Sala de Control y Mantenimiento  
 Dirección del Registro de Automotores

  
 Pedro L. Cabral Díaz  
 Técnico  
 Dpto. Prevención y Seguridad