COPACO
Comunicación en todo Sentido!

ID 718 091

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°15/2017

"PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS" SBE - ID No. 325.967

1. Introducción

En fecha 18 de abril de 2018, esta Comisión procedió a la elaboración del presente informe de evaluación de la oferta presentada en el proceso de Licitación Pública N° 15/2017 – ID 325.967, a efectos de determinar la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y cuyo precio sea el más bajo para los intereses de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO S.A.). Los integrantes de la comisión de evaluación proceden a la elaboración del presente informe en base al estudio de la oferta presentada.

2. Antecedentes

a. PAC ID: 325.967
b. Autorización del llamado: Acta de Reunión del Directorio N°42 de fecha 13 de octubre de 2017.
c. Miembros de la Comisión Evaluadora: conformada por: Ing. Marcos Gallardo, Ing. José Álvarez, Econ. Carlos Ortega, Lic. Luis Fernando Alcaraz y Abg. Beatriz López
d. Subasta a la Baja Electrónica: Sesión Virtual de fecha 16/02/2018.
e. Adjudicación: Por el Total

3. Acta de Apertura de Ofertas:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas N° 11/2018 de fecha 20/02/2018, se procedió a la apertura de la siguiente Oferta:

- RIEDER & CÍA. S.A.C.I.

A continuación se procede a detallar el precio ofertado por la firma participante:

No.	OFERENTE	PRECIO TOTAL (IVA NCLUIDO)
1.	**RIEDER & CIA. S.A.C.I.**	Gs. 4.200.000.000

Asimismo, con relación a la Resolución DNCP N° 411/2018 (Art. 5°) se requirió a la referida empresa vía Nota GOC N° 272/2018 de fecha 12/03/18, la composición de precios de los ítems ofertados por sobrepasar el precio referencial de la Convocante, respondiendo la misma en fecha 14/03/18, a satisfacción de esta Comisión.

No se realizaron observaciones en el acta de apertura.

Ing. José Álvarez
Jefe Dto. Energía y Climatización
COPACO S.A.

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

Econ. Carlos F. Ortega Barrios

Lic. Luis Fernando Alcaraz M.
COPACO S.A.

ING. Marco A. Gallardo Pérez
Encargado de Despacho
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

4. Verificación y Análisis de la Documentación Sustancial presentada

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	RIEDER & CÍA. S.A.C.I.
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	Cumple
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.*	Cumple

5. Análisis y Verificación de la documentación presentada

A fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases Condiciones, se procede a verificar los documentos de carácter formal de la firma **RIEDER & CÍA. S.A.C.I.** La verificación y análisis se detalla en la planilla siguiente:

Documentos Formales – Persona Jurídica	RIEDER & CIA. S.A.C.I.
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Cumple
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad	Cumple
Patente Municipal Vigente	Cumple
Declaración jurada en la que garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código de Trabajo Código de la Niñez y Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº941/2010.-	Cumple
Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	Cumple

6. Datos en el SINARH

Seguidamente, conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se procedió a verificar si el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incisos "a" y "b" de la Ley N° 2051/2003, con el siguiente detalle:

Ing. José Álvarez
Jefe Dpto. Energía y Climatización
COPACO S.A.

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

Econ. Carlos F. Ortega Barrios

Lic. Luis Fernando Alcaraz M.
COPACO S.A.

ING. Marco A. Gallardo Pérez
Encargado de Despacho
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

DOCUMENTOS	RIEDER & CÍA. S.A.C.I.
Presentación Satisfactoria de la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y Limitaciones en el Art. 40 de la Ley N° 2051/03	Cumple
Inciso a) Verificación de los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	Sin Registros
Inciso b) Verificación por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	No se observan registros en el SINARH, según Constancias N° 370585, 370583, 370582, 370589,370586.

Obs.: Se verificó el cumplimiento del Art.40 inc. "a" de la Ley 2051/2003 a través del Memorándum GOC Nº 46/2018, remitido a la Administración del Talento Humano (Div. Registros y Legajos) y su correspondiente respuesta donde se menciona que no se encuentran dentro de las prohibiciones establecidas por la Ley.

7. Capacidad Financiera

El análisis fue realizado teniendo en cuenta los datos contenidos en el Balance General y Estado de Resultados correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016:

RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Cuentas / Ratios	*2014*	*2015*	*2016*	*Promedio*
Activo Corriente	302.411.802.695	406.759.305.534	405.156.061.910	**1,26**
Pasivo Corriente	221.482.366.494	310.618.501.414	364.945.049.238	
Ratio de Liquidez	**1,37**	**1,31**	**1,11**	
Condición:	***Ratio de Liquidez >= 1 en promedio*** *(años 2014 al 2016)*			***Cumple***
Pasivo Total	267.541.183.595	485.493.540.029	500.139.334.268	**0,53**
Activo Total	572.464.720.962	857.866.824.554	883.797.623.766	
Ratio de Endeudamiento	**0,47**	**0,57**	**0,57**	
Condición:	***Endeudamiento <= 0,80 en promedio*** *(años 2014 al 2016)*			***Cumple***
Utilidad Neta	9.168.654.392	8.067.195.531	5.290.784.330	**2,87%**
Capital	250.000.000.000	250.000.000.000	310.000.000.000	
Ratio de Rentabilidad %	**3,67%**	**3,23%**	**1,71%**	
Condición:	***Rentabilidad >= 0 en promedio*** *(años 2014 al 2016)*			***Cumple***

8. Análisis de la Experiencia y Capacidad Técnica

Según se desprende del Informe Técnico realizado por el Ing. José Álvarez de la Div. Energía y Climatización; y, firmado conjuntamente por el Ing. Marco Gallardo del Dpto. Infraestructura; adjunto al presente, se detalla lo siguiente:

Ing. José Álvarez
Jefe Div. Energía y Climatización
COPACO S.A.

ING. Marco A. Gallardo Pérez
Encargado de Despacho
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

Abog. Beatriz E. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

Econ. Carlos F. Ortega Barrios

Lic. Luis Fernando Alcaraz M.
COPACO S.A.

Descripción	Cumple / No Cumple
Provisión y montaje de Acondicionadores de Aire realizados por el oferente con anterioridad a los últimos 3 años, deberá ser como mínimo igual al 35 % del monto total ofertado.	Cumple
Provisión y montaje de Acondicionadores de Aire y Accesorios realizados por el oferente con anterioridad (últimos 3 años: 2014, 2015, 2016) deberá ser como mínimo igual al 35% del monto total ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado.	Cumple
Acreditar certificado mediante, que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de los equipos acondicionadores de aire y accesorios ofertados.	Cumple
Copias fieles de certificados vigentes otorgados por un organismo habilitado para ello, donde se acredite que los procesos de fabricación de los bienes ofertados cumplen con las normas de calidad de la Serie ISO 9001.	Cumple
Manual de Instalación, operación y mantenimiento del suministro ofertado.	Cumple
Catálogos técnicos de los suministros ofertados con sus respectivas características técnicas.	Cumple
Fotocopia autenticada del pago de extracto de cuenta o constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social (IPS), que demuestre no encontrarse en mora con la seguridad social a la fecha de presentación de Ofertas.	Cumple
Especificaciones técnicas de las planillas de datos garantizados.	Cumple
Planilla detallada de lista de Repuestos, recomendados por el Oferente, con sus respectivos precios unitarios.	Cumple
Garantía de 12 meses sobre la provisión y montaje de los equipos a ser instalados.	Cumple

Asimismo, en el Informe Técnico citado, *se solicita la ampliación del monto establecido en el PAC, a fin de poder continuar con la adquisición y montaje de los equipos de Aire Acondicionado en todas las centrales afectadas en este llamado. El pedido obedece a que la mayoría de dichos equipos cuentan con más de 25 años de fabricación cumpliendo su vida útil, lo que dificulta la reparación y adquisición de repuestos en el mercado.*

La deficiencia de los equipos de Aire Acondicionado, se resiente en el verano, haciendo que los equipos de internet y transmisión no funcionen como deberían, por lo que afecta al servicio; uno de los sitios más crítico en el cual abarca este proyecto, es la sala de servidores de IPTV (Estación Terrena).

Documentos solicitados:

1. En fecha 01/03/2018 por medio de la Nota GOC Nº 242/2018, se envió un pedido de aclaración de la planilla de datos garantizados, lista de repuestos y catálogos. Y en fecha 06/03/2018 la empresa RIEDER & CÍA. S.A.C.I., remitió lo solicitado con su aclaración correspondiente a satisfacción de este Comité Evaluador.
2. En fecha 17/03/2018 por medio de la Nota GOC Nº 301/2018, se solicitó la aclaración de la provisión y montaje de acondicionadores de aire realizados por el oferente en los últimos 3 años (2014, 2015, 2016) y la garantía escrita de los 12

Ing. José Álvarez
Jefe Div. Energía y Climatización
COPACO S.A.

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

Econ. Carlos F. Ortega Barrios

Lic. Luis Fernando Alcaraz M.
COPACO S.A.

ING. Marco A. Gallardo Pérez
Encargado de Despacho
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

meses sobre los suministros y servicios a ser instalados y fue respondida en fecha 21/03/2018 con las documentaciones correspondientes a satisfacción de este Comité Evaluador.

9. Recomendación

El equipo encargado de la evaluación técnica solicita la AMPLIACIÓN del monto del PAC correspondiente, hasta el monto total a ser adjudicado, en base a lo manifestado en el Punto 8 del presente informe.

10. Motivos de calificación

Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28° de la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas" y de conformidad al Art. 63 del Decreto Reglamentación N° 21909/03 "... la Adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y condiciones; que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato..."; por tanto, la firma RIEDER & CÍA. S.A.C.I., cumple los requisitos solicitados.

11. Conclusión

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, esta comisión de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** el presente llamado a licitación para la "**PROVISIÓN Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS**", a la firma **RIEDER & CÍA. S.A.C.I.**, por un monto total de **Gs. 4.200.000.000.- (Guaraníes cuatro mil doscientos millones)**, **I.V.A. incluido**, conforme al siguiente detalle::

Item	Descripción	Unid. de medida	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido
1	CENTRAL DE AREGUA - SALA DE EQUIPOS "PLANTA ALTA". Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	24.723.294	49.446.588
2	CENTRAL DE AYOLAS - SALA DE EQUIPOS "PLANTA ALTA". Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.878.750	51.757.500
3	CENTRAL DE BELLA VISTA NORTE. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito (sala central Digital).	Global	2	VCP	China	25.970.356	51.940.712
4	CENTRAL DE BELLA VISTA SUR. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.288.672	50.577.344
5	CENTRAL DE CAACUPE. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.665.410	51.330.820
6	CENTRAL DE CAAGUAZU. Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo "Compacto" de 150.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Ducto de Insuflación y retorno desde la sala de Equipos hasta el Evaporador.	Global	2	VCP	China	82.722.088	165.444.176
7	CENTRAL DE CAAPUCU. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Piso/Techo.-	Global	2	VCP	China	22.337.543	44.675.086
8	CENTRAL DE CAAZAPA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	24.974.723	49.949.446

Ing. José Álvarez
Jefe Div. Energía y Climatización
COPACO S.A.

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

Econ. Carlos F. Ortega Barrios

Lic. Luis Fernando Alcaraz M.
COPACO S.A.

ING. Mario A. Gallardo Pérez
Encargado de Despacho
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

9	CENTRAL DE CAPIIBARY. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	23.926.173	47.852.346
10	CENTRAL DE CARAGUATAY. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	24.849.143	49.698.286
11	CENTRAL DE CARAPEGUA - SALA DE EQUIPOS "PLANTA ALTA" - Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 60.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	26.431.710	52.863.420
12	CENTRAL DE CEDRALES. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.037.513	50.075.026
13	CENTRAL DE COLONIA YGUAZU. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	24.974.723	49.949.446
14	CENTRAL DE CORONEL BOGADO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.888.855	51.777.710
15	CENTRAL DE CURUGUATY - SALA DE EQUIPOS - Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	24.180.050	48.360.100
16	CENTRAL DE EUSEBIO AYALA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.443.578	50.887.156
17	CENTRAL DE FILADELFIA - SALA DE LA CENTRAL DIGITAL: Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Split "Ducto" de 150.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Ducto de Insuflación y retorno a pleno.	Global	2	VCP	China	79.617.720	159.235.440
18	CENTRAL DE GRAL. ARTIGAS. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	22.860.066	45.720.132
19	CENTRAL DE GRAL. DELGADO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	23.602.316	47.204.632
20	CENTRAL DE GUARAMBARE. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Piso/Techo.-	Global	2	VCP	China	23.049.665	46.099.330
21	CENTRAL DE HORQUETA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.100.303	50.200.606
22	CENTRAL DE INDEPENDENCIA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.225.883	50.451.766
23	CENTRAL DE ITA YURU. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.000.000	50.000.000
24	CENTRAL DE ITA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	26.104.943	52.209.886
25	CENTRAL DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.443.578	50.887.156
26	CENTRAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.443.578	50.887.156
27	CENTRAL DE JUAN L. MALLORQUIN. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.290.250	50.580.500
28	CENTRAL DE JUAN M. FRUTOS. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	26.388.050	52.776.100
29	CENTRAL DE KAARENDY. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Piso/Techo.-	Global	2	VCP	China	22.714.283	45.428.566

Ing. José Álvarez
Jefe Div. Energía y Climatización
COPACO S.A.

ING. Marco A. Gallardo Pérez
Encargado de Despacho
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

Econ. Carlos F. Ortega Barrios

Lic. Luis Fernando Alcaraz M.
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación
en todo
Sentido!

30	CENTRAL DE LA COLMENA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.288.673	50.577.346
31	CENTRAL DE LOMA PLATA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.200.290	50.400.580
32	CENTRAL DE NARANJAL. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.200.290	50.400.580
33	CENTRAL DE NARANJITO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Piso/Techo.-	Global	2	VCP	China	22.714.283	45.428.566
34	CENTRAL DE NEULAND. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.200.290	50.400.580
35	CENTRAL DE PARAGUARI. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.611.506	51.223.012
36	CENTRAL DE PIRAPO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	22.992.290	45.984.580
37	CENTRAL DE PIRAYU. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.611.506	51.223.012
38	CENTRAL DE PIRIBEBUY. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	24.472.403	48.944.806
39	CENTRAL DE QUIINDY. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 36.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	23.197.628	46.395.256
40	CENTRAL DE SALTO DEL GUAIRA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.911.506	51.823.012
41	CENTRAL DE SAN BERNARDINO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.853.783	51.707.566
42	CENTRAL DE SAN IGNACIO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito (Instalar DOS en la sala de Internet y DOS en la sala de la Central Digital).	Global	4	VCP	China	24.414.788	97.659.152
43	CENTRAL DE SAN JOSE. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.427.570	50.855.140
44	CENTRAL DE SAN JUAN MNS. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	26.388.050	52.776.100
45	CENTRAL DE SAN PEDRO DEL PARANA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.911.506	51.823.012
46	CENTRAL DE SANTA ROSA MONDAY. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.916.573	51.833.146
47	CENTRAL DE SANTA ROSA MNS. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.911.506	51.823.012
48	CENTRAL DE TOBATI. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.173.484	50.346.968
49	CENTRAL DE VILLA DE SAN PEDRO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	26.293.314	52.586.628
50	CENTRAL DE VILLA DEL ROSARIO. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	26.293.313	52.586.626

Ing. José Álvarez
Jefe Div. Energía y Climatización
COPACO S.A.

ING. Marco A. Gallardo Pérez
Encargado de Despacho
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

Econ. Carlos F. Ortega Barrios

Lic. Luis Fernando Alcaraz M.
COPACO S.A.

51	CENTRAL DE VILLETA. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	24.760.865	49.521.730
52	CENTRAL DE VOLENDAM. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.911.506	51.823.012
53	CENTRAL DE YAGUARON. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.611.506	51.223.012
54	CENTRAL DE YBY YAU. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Piso/Techo.	Global	2	VCP	China	25.099.332	50.198.664
55	CENTRAL DE YBYCUI. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.079.645	50.159.290
56	CENTRAL DE YPACARAI. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	24.760.865	49.521.730
57	CENTRAL DE YUTY. Provisión de Equipo Acondicionador de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporador tipo Roperito.	Global	2	VCP	China	25.099.332	50.198.664
58	ESTACION TERRENA IPTV - AREGUA - SALA DE SERVIDORES - Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Split "Ducto" de 360.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Ducto de Insuflación y retorno a Pleno en el Evaporador.	Global	2	VCP	China	159.103.340	318.206.680
59	CENTRAL DE LIMPIO - SALA DE EQUIPOS - Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporadores tipo Ropero.	Global	2	VCP	China	24.760.865	49.521.730
60	CENTRAL DE TEMBETARY (ASU) - SALA DE LA CENTRAL DIGITAL - Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Split "Ducto" de 150.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Ducto de Insuflación y retorno a pleno.	Global	2	VCP	China	79.218.000	158.436.000
61	CENTRAL DE SAN LORENZO - SALA DE LA CENTRAL DIGITAL - Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Compacto de 250.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., para con Ducto de Insuflación y retorno.	Global	2	VCP	China	136.531.094	273.062.188
62	CENTRAL DE ROQUE ALONSO - SALA DE LA CENTRAL DIGITAL - Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Compacto de 250.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., para con Ducto de Insuflación y retorno.	Global	2	VCP	China	136.531.094	273.062.188
MONTO TOTAL GS. IVA INCLUIDO							**4.200.000.000**

Son Guaraníes: Cuatro mil doscientos millones.-

Conforme a lo que establece el Artículo 28 de la Ley N° 2051/2003, "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Es nuestro informe,

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

Econ. Carlos F. Ortega Barrios

Lic. Luis Fernando Alcaraz M.
COPACO S.A.

ING. Marcelo A. Gallardo Pérez
Encargado de Despacho
Dpto. de Infraestructura
COPACO S.A.

Ing. José Álvarez
Jefe Div. Energía y Climatización
COPACO S.A.

ADJUNTOS:

1. ACTA DE APERTURA ORIGINAL Nº 11/2018.
2. MEMORANDUM GOC Nº46/2018, dirigido a la División Registros y Legajos del Dpto. Administración del Talento Humano.
3. CONSTANCIAS DEL SINARH Nº 370585, 370583, 370582, 370589, 370586.
4. INFORME TÉCNICO del Ing. José Álvarez..
5. Nota GOC Nº 272/18, remitida a la firma RIEDER & CÍA. S.A.C.I. y su correspondiente contestación en fecha 14/03/18.
6. Nota GOC Nº 301/18, remitida a la firma RIEDER & CÍA. S.A.C.I. y su correspondiente respuesta en fecha 21/03/18.
7. Carpeta con la oferta original de la firma RIEDER & CIA. S.A.C.I.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: NUORTA
Fecha: 18 ABR 2018
Hora: 13:31