ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 08 días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, la Arq. Virginia Duarte - funcionaria de la Sección de Obras Civiles, la Lic. Victoria Diarte – Jefa de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N° 08, según Contrato N° 12/2023. Se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de Medida	Cant.	P. Unit.	P. total	Observación
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unid.	4	92.276	369.104	100% Ejecutado
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unid.	4	92.489	369.956	100% Ejecutado
1.3	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unid.	4	86.111	344.444	100% Ejecutado
1.4	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unid.	4	83.305	333.220	100% Ejecutado
1.7	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos de la porta llantas. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unid.	4	62.000	248.000	100% Ejecutado
1.9	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación. (cotizar por 1 evento que incluye un equipo	Unid.	4	73.711	294.844	100% Ejecutado
1.10	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	86.111	344.444	100% Ejecutado
1.11	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. (Verificar planilla completa en el PBC). (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	86.111	344.444	100% Ejecutado
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas. (cotizar por un evento que incluye un equipo).	Unid.	4	95.807	383.228	100% Ejecutado
1.14	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre recorrido. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	73.712	294.848	100% Ejecutado
1.15	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	76.467	305.868	100% Ejecutado
1.16	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos (Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.) (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	73.712	294.848	100% Ejecutado
1.17	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	86.112	344.448	100% Ejecutado
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.(cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	62.000	248.000	100% Ejecutado
1.22	Verificación del control digital en sala de máquinas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	95.809	383.236	100% Ejecutado
1.24	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina). (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	86.113	344.452	100% Ejecutado
1.25	Prueba y verificación del software de monitoreo. Limpieza de cuadro de comando. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	148.561	594.244	100% Ejecutado

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Técnico Administrativo
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 2156
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

Lic. Ma. Victoria Diarte
Control y Seguimiento
Nº de Reg. 2211
CONTROL Y SEGUIMIENTO

1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	75.038	300.152	100% Ejecutado
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	73.712	294.848	100% Ejecutado
1.29	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	92.006	368.024	100% Ejecutado
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	75.047	300.188	100% Ejecutado
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	62.000	248.000	100% Ejecutado
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unid.	4	86.112	344.448	100% Ejecutado

Los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N°08, fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. La empresa CGI expidió Certificado de Mantenimiento N° 0021332 para los ascensores del lado público, y el Certificado de Mantenimiento N° 0021333 para los ascensores del lado de funcionarios.----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Lic. Adm. E. Mena Rodríguez
Técnico Administrativo

ADMINISTRADORA DE CONTRATO

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES
Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC N° 2156

Lic. Ana Victoria Duarte
Control y Seguimiento
Jefe de Sección

CONTROL Y SEGUIMIENTO