16 DIC 2022

Trabajos realizados según ID 414.571 correspondiente al mes de Diciembre

6	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 2do. Nivel	
6.1		Provisión y carga de gas R 410A.	Realizado
6.2		Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador.	Realizado
6.3		Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador.	Realizado
6.4		Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador.	Realizado
6.5		Cambio de la Bomba de Desague.	Realizado
6.6		Reparación de la Placa Electrónica.	Realizado
6.7		Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas.	Realizado
6.8		Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno.	Realizado
6.9		Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de los CSNET	Realizado
6.10		Mano de obra	Realizado

Air Control
Ing. Mario Ballasch

Mgter. Arq. [illegible], Jefa
Dpto. Tec. [illegible] Mantenimiento
F.C.M. - UNA

Tec. Luis Paredes
Coordinador - Sección Refrigeración
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.