16 DIC 2022

Trabajos realizados según ID 414.571 correspondiente al mes de Diciembre

11	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Auditorio	Realizado
11.1		Limpieza de Filtros del Evaporador.	Realizado
11.2		Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador.	Realizado
11.3		Control de cantidad de Gas R410 A.	Realizado
11.4		Limpieza de las Serpentinas del Evaporador	Realizado
11.5		Limpieza , engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador.	Realizado
11.6		Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador.	Realizado
11.7		Limpieza de las Cañerias de Desague.	

Air Control
Ing. Mario Ballasch

Mgter. Arq. [illegible], Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

Tec. Luis Paredes
Coordinador - Sección Refrigeración
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.