ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

San Juan Bautista Misiones, 10 de agosto de 2023

En la oficina del Campo Experimental San Juan Bautista Misiones del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA, se reúnen por un lado la Ing. Agrop. Miguel Ferriol, Jefe Ipta San juan Bautista y por la otra el Sr. Jorge Villalba, Técnico Comercial y Climatización en representación de **ALSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, a fin de realizar la recepción definitiva de los trabajos realizados a las cámaras frías en el marco del Concurso de Ofertas Nº 01/2022 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de cámaras frías de Centro de Investigación y Campos Experimentales del IPTA**, contrato abierto plurianual por montos mínimos y máximos ID Nº 406.540.

Seguidamente se detalla los trabajos realizados:

ITEM 8 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA CÁMARA DE FRIGORÍFICA CONSERVACIÓN DE GRANOS DE 20° CELSIUS

Nro	Items	Descripción	Unidad de Medida	EVENTO	Cantidad
1	8.1	Corrección de válvula expansiva (modificación de una tubería de alta presión que presenta fuga de gas)	Unidad	EVENTO	3
2	8.2	Mano de obra por corrección de válvula expansiva	Unidad	EVENTO	3
3	8.6	Cambio de filtro secador de motor de 3/8	Unidad	EVENTO	3
4	8.7	Mano de obra por cambio de filtro secador de motor de 3/8	Unidad	EVENTO	3
5	8.10	Vacío del sistema y carga de gas refrigerante 404	Unidad	EVENTO	3
6	8.11	Mantenimiento de las unidades evaporadoras y condensadoras	Unidad	EVENTO	3
	8.14	Cambio de presostato de sistema de enfriamiento	Unidad	EVENTO	3
	8.15	Mano de obra por cambio de presostato de sistema de enfriamiento	Unidad	EVENTO	3
7	8.16	Rebobinado de motor de forzador (cambio de rodamientos, reposición de aletas, cambio de capacitor de arranque)	Unidad	EVENTO	3
8	8.17	Cambio de contactor, borneras y conexiones eléctricas	Unidad	EVENTO	3
9	8.18	Mano de obra por cambio de contactor, borneras y conexiones eléctricas	Unidad	EVENTO	3
10	8.35	Servicios conexos por transporte y traslado de personal, a partir de 50 Km en adelante.	Unidad	EVENTO	1

Ing. Agrop. Miguel Ferriol
Jefe
IPTA - San Juan Bta. Mnes.

ALSA S.A

Verificado los trabajos realizados la cámara fría funciona normalmente, sin inconveniente, los servicios prestados cumplen en su totalidad con lo solicitado en el PBC, por tanto, la empresa **ALSA SOCIEDAD ANÓNIMA** cumplió con los trabajos de referencia y se procede a la recepción definitiva de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de la Cámara fría, a nuestra entera satisfacción.

No habiendo otro punto que tratar se da por terminado el acto siendo las 15:20 horas en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Agrop. Miguel Ferriol
Jefe
Ipta San Juan Bautista

Ing. Agrop. Miguel Ferriol
Jefe
IPTA - San Juan Btta. Mnes.

Sr. Jorge Villalba
Técnico ALSA SA

ALSA S.A.