SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃPY JEHECHAUKA
SÃMBYHYHA

MEMORANDUM Nº 96/2024

A : JAVIER LEAL, DIRECTOR
Dirección de Administración

De : Arq. Zulma Ibarra, Departamento de Obras
Dirección de Infraestructura Turística

Fecha : 15 de octubre de 2024

Zulma Ibarra

Objeto : CONFORMIDAD

Por el presente, le informo a Ud, que la Empresa CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO, es la adjudicada para realizar el mantenimiento de equipos de acondicionadores de aire, según el Contrato N° 07/2024, "*Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Instalación de Acondicionadores de Aire de la SENATUR*" suscrito en la Licitación por Concurso de Ofertas LSO – SBE Nº 01/2024, ID 439.262.

Se da conformidad, por los servicios prestados, según ordenes de servicio:

Orden de Servicio	Fecha:
265/2024	04/10/2024

Vº Bº
Arq José M. Segales, Director
Dirección de Infraestructura

Arq. José Segales, Director
Dirección de Infraestructura Turística
SENATUR

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Dirección de Administración
Expediente Nº: 1281
Fecha: 16.10.24 Hora: 10:21.
Firma: RUGUELC.
Dpto. Suministro ☐
Dpto. Transporte ☐
Dpto. Ejec. de Contratos ☐
Dpto. Obras ☐
Dpto. Gestión Documental de Pago ☑
Dpto. Servicios Generales ☐
Otros:
Firma:

CP Javier Leal, Director
Dirección de Administración

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 88/2024
FECHA 04/10/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Turista Roga Costanera
Dependencia:	Pasillo frente al sanitario
Equipo:	Split
Marca:	Airway
Capacidad BTU:	36.000
Código patrimonial:	18-01-01-13904

TIPO DE SERVICIO
M. General. - Reparación
MOTIVO DE LA ASISTENCIA
Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 265

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1497	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
1498	MANO DE OBRA	UNI	1
1499	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
1500	MANO DE OBRA	UNI	1
1501	Limpieza de filtro	UNI	1
1502	MANO DE OBRA	UNI	1
1503	CONTROL DE GAS	UNI	1
1504	MANO DE OBRA	UNI	1
1507	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
1508	MANO DE OBRA	UNI	1
1509	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
1510	MANO DE OBRA	UNI	1
1513	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
1514	MANO DE OBRA	UNI	1
1523	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
1524	MANO DE OBRA	UNI	1
1653	PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	UNI	1
1654	MANO DE OBRA	UNI	1
1665	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor	UNI	1
1666	MANO DE OBRA	UNI	1
1671	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
1672	MANO DE OBRA	UNI	2
1745	Aislación de cañerías y partes eléctricas	UNI	1
1746	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: **SI** [X] **NO** [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
R.U.C. 4.584.156-0
GRUPO BONARO
Gustavo Saverina

Waldo Estigarribia
CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Waldo Estigarribia
Dpto. Obras

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

Nº 89/2024
FECHA 07/10/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Turista Roga COSTANERA
Dependencia:	Recepcion
Equipo:	split
Marca:	Airway
Capacidad BTU:	36.000
Código patrimonial:	18-01-01-13905

TIPO DE SERVICIO
M. General – Reparación
MOTIVO DE LA ASISTENCIA
Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 265
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1497	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
1498	MANO DE OBRA	UNI	1
1499	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
1500	MANO DE OBRA	UNI	1
1501	Limpieza de filtro	UNI	1
1502	MANO DE OBRA	UNI	1
1503	CONTROL DE GAS	UNI	1
1504	MANO DE OBRA	UNI	1
1507	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
1508	MANO DE OBRA	UNI	1
1509	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
1510	MANO DE OBRA	UNI	1
1513	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
1514	MANO DE OBRA	UNI	1
1523	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
1524	MANO DE OBRA	UNI	1
1653	PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	UNI	1
1654	MANO DE OBRA	UNI	1
1665	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor	UNI	1
1666	MANO DE OBRA	UNI	1
1671	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
1672	MANO DE OBRA	UNI	2
1745	Aislación de cañerías y partes eléctricas	UNI	1
1746	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: **SI** [x] **NO** [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
GRUPO BONARO
Gustavo Sovernia

Walda Estigarribia
CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Walda Estigarribia
Dpto. Obras

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 90/2024
FECHA 07/10/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Turista Roga COSTANERA
Dependencia:	Recepcion
Equipo:	split
Marca:	Airway
Capacidad BTU:	36.000
Código patrimonial:	18-01-01-13906

TIPO DE SERVICIO
M. General – Reparación
MOTIVO DE LA ASISTENCIA
Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 265
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1497	LIMPIEZA GENERAL	UNI	1
1498	MANO DE OBRA	UNI	1
1499	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
1500	MANO DE OBRA	UNI	1
1501	Limpieza de filtro	UNI	1
1502	MANO DE OBRA	UNI	1
1503	CONTROL DE GAS	UNI	1
1504	MANO DE OBRA	UNI	1
1507	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
1508	MANO DE OBRA	UNI	1
1509	Revisión de rejillas de suministro y retorno	UNI	1
1510	MANO DE OBRA	UNI	1
1513	Revisión de los ventiladores de evaporación	UNI	1
1514	MANO DE OBRA	UNI	1
1523	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
1524	MANO DE OBRA	UNI	1
1653	PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	UNI	1
1654	MANO DE OBRA	UNI	1
1665	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor	UNI	1
1666	MANO DE OBRA	UNI	1
1671	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	2
1672	MANO DE OBRA	UNI	2
1745	Aislación de cañerías y partes eléctricas	UNI	1
1746	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [x] NO [ ]

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-J
GRUPO BONARO
Gustavo Soverina

Waldo Estigarribia
CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Waldo Estigarribia
Dpto. Obras.

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 91/2024
FECHA 08/10/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Turista Roga COSTANERA
Dependencia:	Pasillo fondo
Equipo:	Split
Marca:	Airway
Capacidad BTU:	24.000
Código patrimonial:	18-01-01-13936

TIPO DE SERVICIO
M. General – Reparación
MOTIVO DE LA ASISTENCIA
Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 265
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1499	LIMPIEZA DE CARETA	UNI	1
1500	MANO DE OBRA	UNI	1
1501	Limpieza de filtro	UNI	1
1502	MANO DE OBRA	UNI	1
1503	CONTROL DE GAS	UNI	1
1504	MANO DE OBRA	UNI	1
1507	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
1508	MANO DE OBRA	UNI	1
1511	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
1512	MANO DE OBRA	UNI	1
1523	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
1524	MANO DE OBRA	UNI	1
1529	PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	UNI	1
1530	MANO DE OBRA	UNI	1
1541	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor	UNI	1
1542	MANO DE OBRA	UNI	1
1547	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	1
1548	MANO DE OBRA	UNI	1

EQUIPO OPERATIVO: **SI** [x] **NO** [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
GRUPO BONARO
Gustavo Saravia

Walde Estigarribia
CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Walde Estigarribia.
Dpto. Obras.

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

Nº 92/2024
FECHA 08 /10/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaria Nacional de Turismo**

DATOS DE LOS EQUIPOS

Local:	Turista Roga COSTANERA
Dependencia:	Oficina fondo
Equipo:	Split
Marca:	Koner
Capacidad BTU:	24.000
Código patrimonial:	8728

TIPO DE SERVICIO
M. General – Reparación
MOTIVO DE LA ASISTENCIA
Trabajos según orden de trabajo y/o servicio Nº 265
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1501	Limpieza de filtro	UNI	1
1502	MANO DE OBRA	UNI	1
1503	CONTROL DE GAS	UNI	1
1504	MANO DE OBRA	UNI	1
1507	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA ELECTRÓNICA	UNI	1
1508	MANO DE OBRA	UNI	1
1511	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	UNI	1
1512	MANO DE OBRA	UNI	1
1523	PUESTA EN MARCHA	UNI	1
1524	MANO DE OBRA	UNI	1
1529	PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	UNI	1
1530	MANO DE OBRA	UNI	1
1541	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor	UNI	1
1542	MANO DE OBRA	UNI	1
1547	PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR	UNI	1
1548	MANO DE OBRA	UNI	1
1621	Aislación de cañerías y partes eléctricas	UNI	2
1622	MANO DE OBRA	UNI	2

EQUIPO OPERATIVO: **SI** [x] **NO** [ ]

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
GRUPO BONARO
Gustavo Saverina

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Walde Estigarribia
Dpto. Obras.