Trabajos realizados según ID 414.571 correspondiente al mes de Septiembre

17 OCT 2022

4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 1er. Nivel	
4.1		Provisión y carga de gas R 410A.	Realizado
4.2		Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador.	Realizado
4.3		Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador.	Realizado
4.4		Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador.	Realizado
4.5		Cambio de la Bomba de Desague.	Realizado
4.6		Reparación de la Placa Electrónica.	Realizado
4.7		Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas.	Realizado
4.8		Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno.	Realizado
4.9		Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de los CSNET	Realizado
4.10		.Mano de obra por cada equipo	Realizado

Air Control
Ing. Mario Ballasch

Tec. Luis Paredes
Coordinador - Sección Refrigeración
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA