Trabajos realizados según ID 414.571 correspondiente al mes de Octubre

18 NOV 2022

10	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 4to. Nivel	
10.1		Provisión y carga de gas R 410A.	Realizado
10.2		Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador.	Realizado
10.3		Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador.	Realizado
10.4		Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador.	Realizado
10.5		Cambio de la Bomba de Desague.	Realizado
10.6		Reparación de la Placa Electrónica.	Realizado
10.7		Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas.	Realizado
10.8		Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno.	Realizado
10.9		Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de los CSNET	Realizado
10.10		Mano de obra	Realizado

Air Control
Ing. Mario Ballasch

Carlos Alvarez