Trabajos realizados según ID 414.571 correspondiente al mes de Noviermbre

5 DIC 2022

9	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 4to. Nivel	
9.1		Limpieza de Filtros del Evaporador	Realizado
9.2		Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador.	Realizado
9.3		Control de cantidad de Gas R410 A.	Realizado
9.4		Limpieza de las Serpentinas del Evaporador.	Realizado
9.5		Limpieza , engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador.	Realizado
9.6		Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador.	Realizado
9.7		Limpieza de las Cañerias de Desague.	Realizado
9.8		Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU.	Realizado
9.9		Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador.	Realizado
9.10		Mano de obra	Realizado

Air Control
Ing. Mario Ballasch

Mgter. Arq. [illegible] Jefa
Dpto. Técnico [illegible] Mantenimiento
F.C.M. - UNA

Tec. Luis Paredes
Coordinador - Sección Refrigeración
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.