SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Técnico de los Trabajos Realizados

N° 001

Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **DG verificación de Contratos**
Marca: **Gotze**
Tipo: **Split 36.000 BTU P/T**
Código: **23.19.06.13.7361**

Item	Cantidad	Descripción
15	1	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
16	1	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))

Obs:	

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Conformidad del Cliente:
Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
Fecha: 31-07-24

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1726 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico de los Trabajos Realizados
N° 002
Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **RECEPCION**
Marca: **TOKYO**
Tipo: **Split 60.000 BTU P/T**
Código: **23.19.01.09.3146**

Item	Cantidad	Descripción
15	1	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
16	1	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))

Obs:	

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente:
Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales DNCP
Fecha: 31-07-2024

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Ténico Técnico de los Trabajos Realizados
N° 003
Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **RECEPCION**
Marca: **TOKYO**
Tipo: **Split 60.000 BTU P/T**
Código: **23.19.01.09.3149**

Item	Cantidad	Descripción
15	1	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
16	1	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))

Obs:	

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Conformidad del Cliente:
Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
Fecha: 31-07-24

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Técnico de los Trabajos Realizados

N° 004

Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **Convenio Marco**
Marca: **TOKYO**
Tipo: **Split 60.000 BTU P/T**
Código: **23.19.01.09.3144**

Item	Cantidad	Descripción
15	1	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
16	1	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
21	1	Servicio de rebobinado de motor ventilador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
22	1	Servicio de Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))

Obs:	

Técnico: _____
Aclaración: Néri Javier Caballero Páez

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente: _____
Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
Fecha: 31-07-24

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

JC

RUC 1976058-2

Informe Técnico de los Trabajos Realizados

N° 005

Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **Administración y Finanza**

Marca: **Gotze**

Tipo: **Split 48.000 BTU P/T**

Código:

Item	Cantidad	Descripción
15	**1**	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))

Obs:	

Técnico: _____

Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente: _____

Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP

Fecha: 31-07-24

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Técnico de los Trabajos Realizados
N° 006
Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **Control Contributivo**
Marca: **Gotze**
Tipo: **Split 48.000 BTU P/T**
Código:

Item	Cantidad	Descripción
15	1	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))

Obs:	

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente:
Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
Fecha: 31-07-24

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Técnico de los Trabajos Realizados
N° 007
Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **Control Contributivo**
Marca: **Gotze**
Tipo: **Split 48.000 BTU P/T**
Código:

Item	Cantidad	Descripción
21	1	Servicio de rebobinado de motor ventilador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
22	1	Servicio de Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))

Obs:	

Técnico: _____
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente: _____
Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
Fecha: 31-07-24

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Aire Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
Dr. La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzman
Telefax: 000 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Técnico de los Trabajos Realizados
N° 008
Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **Dpto. Desarrollo y Bienestar del Personal**
Marca: **Gotze**
Tipo: **Split 48.000 BTU P/T**
Código:

Item	Cantidad	Descripción
15	1	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
16	1	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
17	1	Limpieza interna y externa de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
18	1	Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos) (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))
19	1	Limpieza de drenaje (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))

Obs:	

SERVICIO TECNICO JC de N. JAVIER CABALLERO P.

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Conformidad del Cliente:
Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
Fecha: 31-07-24

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Técnico de los Trabajos Realizados

N° 010

Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **Coordinación General**

Marca: **Tokyo**

Tipo: **Split 12.000 BTU**

Código:

Item	Cantidad	Descripción
10	1	Servicio de Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrogeno (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)
60	1,5	Carga de gas refrigerante R22 por kilo (mant. correctivo-provision de repuestos)

Obs:	

Técnico:

Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TÉCNICO J.C. N. JAVIER CABALLERO P.

Conformidad del Cliente:

Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP

Fecha: 31-07-24

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Técnico de los Trabajos Realizados
N° 011
Contrato N° 26-22

Fecha de Emisión: **31/7/2024**

Razón Social: **DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS DNCP)** RUC: 80048717-6

Dependencia: **Recepcion - 5° Piso**
Marca: **MIDAS**
Tipo: **Split 18.000 BTU**
Código: **23-19-06-17-4151**

Item	Cantidad	Descripción
1	1	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)
2	1	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)
3	1	Limpieza interna y externa de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)
4	1	Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos) (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)
5	1	Limpieza de drenaje (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)
64	1	Placa electronica universal para equipos hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provision de repuestos)
74	1	Capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provision de repuestos)

Obs:	

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Conformidad del Cliente:
Aclaración: C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
Fecha: 31-07-2024

SERVICIO TÉCNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.