OC 368.

4/9

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez Nº 404 E-mail: albatros@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web: www.albatros.com.py

INFORME TÉCNICO Nº: MPL1 15 / Junio de 2022

CONTRATO Nº: 258-2021

LCO SBE Nº 40/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONARES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO" PLURIANUAL – ID Nº 402.798

LOTE: 1
EQUIPO: ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. EN SALA DE QUIRÓFANO
PERIODICIDAD: QUINCENAL
PERSONAL TÉCNICO: LUIS MARÍA ANGELINO BERDUGO

CRONOGRAMA

LOTE	EQUIPO	Cronograma Mantenimiento Preventivo												
		1º Periodo	2º Periodo	3º Periodo	4º Periodo	5º Periodo	6º Periodo	7º Periodo	8º Periodo	9º Periodo	10º Periodo	11º Periodo	12º Periodo	13º Período
1	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022 ✓	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SETTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022

Se procedió a realizar el Mantenimiento Preventivo del período, a los Aires Acondicionados de 120.000BTU de la Sala de Quirófano del Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero", según el siguiente Protocolo

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LOTE	ÍTEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Operativo SI	Operativo No	Cronograma Mantenimiento Preventivo Quincenal – Periodo Nº	Cronograma Mantenimiento Preventivo Quincenal – Fecha
1	1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 UNIDADES DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A – SALA DE QUIRÓFANO	**Acondicionador de Aire (4 equipos de 120.000BTU)**			7º	15/07/22
			1. Mantenimiento preventivo general	X			
			2. Verificación de compresores, preostato, calefactores, serpentinas, refrigerante, filtros, válvulas, toma de presiones, alabes, cojinetes, motor.	X			
			3. Limpieza	X			
			4. Verificación de conexiones eléctricas	X			
			5. Prueba final	X			
	2		1. Mano de obra	✓			
Observaciones / Recomendaciones:							

Los equipos quedaron operativos y en correcto funcionamiento, en fecha: 15 de junio de 2022

Firma y Sello
Hospital
LIZ LORENA MENDOZA R
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

ALBATROS S.A.C.I. Importaciones y Representaciones

Firma y Sello
Albatros SACI

5/9

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez Nº 404 E-mail: albatros@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web: www.albatros.com.py

INFORME TÉCNICO Nº: MP L2 15 / junio de 2022.

CONTRATO Nº: 258-2021

LCO SBE Nº 40/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONARES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO" PLURIANUAL – ID Nº 402.798

LOTE: 2
EQUIPO: ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. – SERVICIO UTI
PERIODICIDAD: MENSUAL.
PERSONAL TÉCNICO: LUIS MARÍA ANGELINO BERDUGO

CRONOGRAMA

LOTE	EQUIPO	Cronograma Mantenimiento Preventivo												
		1º Periodo	2º Periodo	3º Periodo	4º Periodo	5º Periodo	6º Periodo	7º Periodo	8º Periodo	9º Periodo	10º Periodo	11º Periodo	12º Periodo	13º Período
2	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022 ✓	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SETTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022

Se procedió a realizar el Mantenimiento Preventivo del período, a los Aires Acondicionados del Servicio UTI del Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero", según el siguiente Protocolo

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LOTE	ÍTEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Operativo SI	Operativo No	Cronograma Mantenimiento Preventivo Periodo Nº	Cronograma Mantenimiento Preventivo Fecha
2	1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 UNIDADES DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SERVICIO UTI	**Acondicionador de Aire (1 equipo de 120.000BTU)**			7º	15/09/2022
			1. Mantenimiento preventivo general	✓			
			2. Verificación de compresores, preostato, calefactores, serpentinas, refrigerante, filtros, válvulas, toma de presiones, alabes, cojinetes, motor.	✓			
			3. Limpieza	✓			
			4. Verificación de conexiones eléctricas	✓			
			5. Prueba final	✓			
	2		1. Mano de obra	✓			
	3		**Acondicionador de Aire (2 equipos de 18.000BTU)**				
			1. Mantenimiento preventivo general	✓			
			2. Verificación de compresores, preostato, calefactores, serpentinas, refrigerante, filtros, válvulas, toma de presiones, alabes, cojinetes, motor.	✓			
			3. Limpieza	✓			
			4. Verificación de conexiones eléctricas	✓			
			5. Prueba final	✓			
	4		1. Mano de obra	✓			
Observaciones / Recomendaciones:							

Los equipos quedaron operativos y en correcto funcionamiento, en fecha: 15 de junio de 2022.

Firma y Sello
Hospital
LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

ALBATROS S.A.C.I.
Importaciones Representaciones
Firma y Sello
Albatros SACI

319

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez 404 E-mail: sojeda@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web:www.albatros.com.py

PRESUPUESTO MP Nº 14-258/2021

Señores:
Hospital de Policía Rigoberto Caballero
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a los efectos de presentar Presupuesto por los trabajos de Mantenimiento **Preventivo de los Acondicionares de Aire de la sala de Quirófano y UTI** de acuerdo con el Protocolo establecido, según Contrato Nº 258/2021 - Licitación por Concurso de Ofertas SBE Nº 40/2021 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire tipo Central con Filtros H.E.P.A" ID Nº 402.798

LOTE N° 01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. EN SALA DE QUIRÓFANO – *Corresponde a la primera quincena del mes de junio 2022*

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos. Mantenimiento preventivo de 4 unidades de Equipos de Aires. Acondicionados (Una visita quincenal para verificación y limpieza en general).	1	2.257.200	2.257.200
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	5.180.800	5.180.800
				Precio total Cotizado, según contrato Nº 258/2021	**7.438.000**

LOTE N° 02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. EN SERVICIO UTI - *Corresponde al mes de junio 2022*

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos. Mantenimiento preventivo de unidad de Equipo de Aire. Acondicionado 120.000BTU (Una visita mensual para verificación y limpieza en general).	1	390.000	390.000
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	910.000	910.000
3	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos. Mantenimiento preventivo de dos unidades de Equipos de Aire. Acondicionado 18.000BTU (Una visita mensual para verificación y limpieza en general).	1	115.000	115.000
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	315.000	315.000
				Precio total Cotizado, según contrato Nº 258/2021	**1.730.000**

Total, General Lote 01 + Lote 02: 9.168.000gs.

Saludamos Respetuosamente.

ALBATROS S.A.C.I
Abog. Santiago Ojeda
C.I. 4.308.825
Tel: 021 441 497
Dr. Narciso Méndez B. 404

POLICIA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

MARCIAL TORRES RUIZ DIAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador
14-06-22