ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez Nº 404 E-mail: albatros@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web: www.albatros.com.py

INFORME TÉCNICO Nº: MPL1 15 / Setiembre de 2022

CONTRATO Nº: 258-2021

LCO SBE Nº 40/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONARES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO" PLURIANUAL – ID Nº 402.798

LOTE: 1
EQUIPO: ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. EN SALA DE QUIRÓFANO
PERIODICIDAD: QUINCENAL
PERSONAL TÉCNICO: LUIS MARÍA ANGELINO BERDUGO

CRONOGRAMA

LOTE	EQUIPO	Cronograma Mantenimiento Preventivo												
		1º Periodo	2º Periodo	3º Periodo	4º Periodo	5º Periodo	6º Periodo	7º Periodo	8º Periodo	9º Periodo	10º Periodo	11º Periodo	12º Periodo	13º Periodo
1	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SETTIEMBRE 2022 ✓	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022

Se procedió a realizar el Mantenimiento Preventivo del período, a los Aires Acondicionados de 120.000BTU de la Sala de Quirófano del Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero", según el siguiente Protocolo

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LOTE	ÍTEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Operativo SI	Operativo No	Cronograma Mantenimiento Preventivo Quincenal: Periodo Nº	Cronograma Mantenimiento Preventivo Quincenal: Fecha
1	1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 UNIDADES DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A – SALA DE QUIRÓFANO	**Acondicionador de Aire (4 equipos de 120.000BTU)**			10º	15/09/22
			1. Mantenimiento preventivo general	X			
			2. Verificación de compresores, preostato, calefactores, serpentinas, refrigerante, filtros, válvulas, toma de presiones, alabes, cojinetes, motor.	X			
			3. Limpieza	X			
			4. Verificación de conexiones eléctricas	X			
			5. Prueba final	X			
	2		1. Mano de obra	X			
Observaciones / Recomendaciones:							

Los equipos quedaron operativos y en correcto funcionamiento, en fecha: 15 de Setiembre de 2022.

JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ REYES
Suboficial Superior P.S.
Jefe Mantenimiento General
Firma y Sello
Hospital

POLICÍA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Firma y Sello
Albatros SACI

ALBATROS S.A.C.I.

318

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez 404 E-mail: sojeda@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web:www.albatros.com.py

PRESUPUESTO MP Nº 21-258/2021

Señores:
Hospital de Policía Rigoberto Caballero
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a los efectos de presentar Presupuesto por los trabajos de Mantenimiento **Preventivo de los Acondicionares de Aire de la sala de Quirófano** de acuerdo con el Protocolo establecido, según Contrato Nº 258/2021 - Licitación por Concurso de Ofertas SBE Nº 40/2021 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire tipo Central con Filtros H.E.P.A" ID Nº 402.798

LOTE N° 01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. EN SALA DE QUIRÓFANO – ***Corresponde a la primera quincena del mes de Setiembre 2022***

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos. Mantenimiento preventivo de 4 unidades de Equipos de Aires. Acondicionados (Una visita quincenal para verificación y limpieza en general).	1	2.257.200	2.257.200
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	5.180.800	5.180.800
				Precio total Cotizado, según contrato Nº 258/2021	**7.438.000**

Saludamos Respetuosamente.

ALBATROS S.A.C.I
Abog. Santiago Ojeda
C.I. 4.308.825
Tel: 021 441 497
Dr. Narciso Méndez R. 404

POLICÍA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

MARCIAL TORRES RUIZ DIA
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

15 SEP 2022

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez Nº 404 E-mail: albatros@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web: www.albatros.com.py

INFORME TÉCNICO Nº: MCL1 15 / set / 2022.

CONTRATO Nº: 258-2021

LCO SBE Nº 40/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONARES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO" PLURIANUAL – ID Nº 402.798

LOTE: 1
EQUIPO: ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. EN SALA DE QUIRÓFANO
PERIODICIDAD: A NECESIDAD
PERSONAL TÉCNICO: LUIS MARÍA ANGELINO BERDUGO

Se procedió a realizar el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos, a los Aires Acondicionados de 120.000BTU de la Sala de Quirófano del Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero", según el siguiente detalle:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE LOS REPUESTOS MARCADOS CON UNA "X"

LOTE	ÍTEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Repuesto Empleado		Cantidad de Repuesto
				SI	NO	Total de 4 equipos
1		SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A – SALA DE QUIRÓFANO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PROVISIÓN Y CAMBIO DE FILTROS)			
	3		Provisión y Cambio de Filtro plisado de 35% de 24x24x2 pulgadas	X		04 (CUATRO)
	4		Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	X		04 (CUATRO)
	5		Provisión y Cambio de Filtro bolsa de 65% de 24x24x21 pulgadas	X		04 (CUATRO)
	6		Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	X		04 (CUATRO)
	7		Provisión y Cambio de Filtro HEPA 99,997 % 24X24X12 pulgadas	X		04 (CUATRO)
	8		Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	X		04 (CUATRO)

Observaciones / Recomendaciones:

Los repuestos fueron instalados en los aires acondicionados, en fecha: 15 de Setiembre de 2022

JOSÉ MIGUEL RAMIREZ REYES
Suboficial Superior P.S.
Jefe Mantenimiento General

POLICÍA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Firma y Sello
Hospital

Firma y Sello
Albatros SACI

ALBATROS S.A.C.I.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
de maquinarias y equipos médicos y hospitalarios

Dr. Narciso Mendez Benitez e/
Mayor Nicolas Golschmidt y Dr. Pablo Max Ynsfran
Tel./Fax: (595 21) 441 407 - Trw@tigo.com.py
C.c. 551 - Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15777824
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2023
RUC: 80002766 - 3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0001805

Fecha de Emisión: 15 de setiembre de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA / Nombre o Razón Social: P.N - Cnel. Sanidad Policial
Domicilio: Ruta. Mcal. López esq. J Kubistchek RUC o C.I.C.: 80016197-1

DATOS DEL TRASLADO / Motivo del traslado: Venta
Comprobante de venta: Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición: Fecha de inicio de traslado: 15/09/2022 Fecha estimado de término del traslado: 15/09/2022
Dirección del punto de partida: Dr. N Mendez Ben Ciudad: Asunción Departamento: Capital
Dirección del punto de llegada: H. Policial Ciudad: Asunción Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE / Marca del vehículo: VW
Número de registro único del automotor (RUA): BNJ 666
Número de registro único del automotor (RUA) de remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO / Nombre y Apellido o Razón Social: Santiago Ojeda
Domicilio: Villa Mayor RUC o C.I. Nº: 4309825

ARTÍCULO CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/DAtos de relevancia de la Mercadería)
			LCO SBE Nº 40/2021 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A – SALA DE QUIRÓFANO. LOTE 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PROVISIÓN Y CAMBIO DE FILTROS)
	04	Unidad	Provisión y Cambio de Filtro plisado de 35% de 24x24x2 pulgadas. Ítem 3
	04	Unidad	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Ítem 4
	04	Unidad	Provisión y Cambio de Filtro bolsa de 65% de 24x24x21 pulgadas. Ítem 5
	04	Unidad	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Ítem 6
	04	Unidad	Provisión y Cambio de Filtro HEPA 99,997 % 24X24X12 pulgadas. Ítem 7
	04	Unidad	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Ítem 8
			LCO SBE 40/2021 ""MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONARES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO" PLURIANUAL – ID Nº 402.798" Contrato Nº 258/2021

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

JOSE MIGUEL RAMÍREZ REYES
Suboficial Superior P.S.
Jefe Mantenimiento Ge...

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: **Aclaración:** **RUC / Cédula de Identidad:**

GRAFICA VERGEL de José Félix Brítez Viola - RUC: 2940941 - 1 - Hab. Nº 1203 - Alas Paraguayas 1350 c/ Rafael Barret
Tel.: (021) 603 623 - E-mail: liliana_britez@yahoo.ar - 01 Block 50x4 - 0001776 - 0001825 - 07/2022

ORIGINAL (Blanco): Destinatario de las mercaderías
1º COPIA (Verde): Remitente - 2º COPIA (Amarillo): Administración Tributaria
3º COPIA (Rosado):Transportista

31B

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez 404 E-mail: sojeda@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web: www.albatros.com.py

PRESUPUESTO MC Nº 12-258/2021

Señores:
Hospital de Policía Rigoberto Caballero
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a los efectos de presentar un presupuesto para el **Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos de los Acondicionares de Aire de la sala de Quirófano** de acuerdo con el Protocolo establecido, según Contrato Nº 258/2021 - Licitación por Concurso de Ofertas SBE Nº 40/2021 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire tipo Central con Filtros H.E.P.A" ID Nº 402.798

LOTE N° 01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. EN SALA DE QUIRÓFANO –*Mes de Setiembre*

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	P. Unitario	P. Total
3	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos - Provisión y Cambio de Filtro plisado de 35% de 24x24x2 pulgadas	4	268.800	1.075.200
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	4	115.200	460.800
5	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos - Provisión y Cambio de Filtro bolsa de 65% de 24x24x21 pulgadas	4	1.638.000	6.552.000
6	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	4	702.000	2.808.000
7	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y Cambio de Filtro HEPA 99,997 % 24X24X12 pulgadas	4	2.688.000	10.752.000
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Costo de Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	4	1.152.000	4.608.000
				Precio total Cotizado, según contrato Nº 258/2021	**26.256.000**

Saludamos Respetuosamente.

ALBATROS S.A.C.I
Abog. Santiago Ojeda
C.I. 4.308.825
Tel: 021 441 497
Dr. Narciso Méndez B. 404

POLICIA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

MARCIAL TORRES RUIZ DIAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

15 SEP 2022