CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

En la ciudad de Caacupé, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil veinte, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, Técnico Administrativo de la Sección de Control y Seguimiento, el Sr. Carlos Aguilera, Jefe de la Sección de Obras Civiles y Administrador de Contratos y El Sr. Genaro Figueredo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa **C.G.I. CIA GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.**, correspondientes al mes de noviembre, según Contrato N° 028/18. ----------

Cant.	Descripción	observaciones
4	Limpieza de las cuatro cajas de ascensores.	Realizado
4	Prueba y verificación de Software de monitoreo. Limpieza de cuadro de comando.	Realizado
4	Verificación de control digital en sala de máquinas.	Realizado
4	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	Realizado
4	Control de funcionamiento de sistema de paracaídas.	Realizado
4	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	Realizado
4	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	Realizado
4	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	Realizado
4	Control del estado de cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza.	Realizado
4	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	Realizado
4	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas.	Realizado
4	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	Realizado
3	Control y regulación de las poleas de suspensión y de desvió. Eliminación de grasa excedente.	Realizado
4	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	Realizado
4	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabina y contrapesos, incluyendo verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	Realizado

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

4	Verificación y control de regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	Realizado
4	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactares y relés.	Realizado
4	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras). Prueba, Verificación de intercomunicadores de cabina.	Realizado
4	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instaladas en la cabina.	Realizado
4	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	Realizado
4	Control de accionamiento del interruptor de fin de viaje.	Realizado

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en una foja de un mismo tenor. ----------

Genaro Figueredo V...
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judi...

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial