essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

ADENDA Nº 03/2010
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 14/2010
"ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS VARIOS DE PLÁSTICO".
02/09/2010.

1. **CONSULTA:** En la lista de precios y lista de bienes, ítem 1 dice Junta Total PP 25 mm – 1". La junta total de 25 mm (diámetro externo del tubo) es para tubos de PEAD de ¾", y la Junta total de 1" es de 32 mm (diámetro externo del tubo), para tubos de 1". La pregunta es si el accesorio solicitado corresponde a cuál de las dos medidas especificadas en las listas mencionadas.

   RESPUESTA: Para el ítem 1 Junta Total PP 25 mm (1"). La Junta Total debe ser compatible con la Línea PEAD por lo tanto debe decir Junta Total PP 25 mm (3/4").

2. **CONSULTA:** En la lista de precios y lista de bienes, ítem 4, dice Abrazadera o Collarín de Toma PVC 60 mm x 1". La pregunta es cuál es el tipo de accesorio, con cuña (o travas cónicas según catálogo en portugués) o con herrajes. En el pliego en el punto 3 Especificaciones Técnicas de accesorios de plástico, accesorios de PVC, no tenemos mención respecto al ítem 4.

   RESPUESTA: Para el ítem 4 Abrazadera o Collarín de Toma PVC 60 mm x 1", sobre cuál es el tipo de accesorio a proveer se aclara que debe ser accesorio de PVC con cuña.

3. **CONSULTA:** Respecto al plan de entregas, se menciona en el pliego que "las entregas se realizarán en una sola partida por cada orden de compra, en un plazo no mayor a los quince (15) días calendario, que se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, en caso de ser oferta de plaza o de la apertura de la carta crédito en caso de ser importación". En el listado de bienes tenemos rubros cuyo importe no justifica en absoluto la apertura de carta de crédito (ejemplos: ítem 11, 12, 13). De cualquier manera, las importaciones tienen plazo mínimo de 45 a 60 días para que los materiales lleguen a depósito y atendiendo a que los solicitado en el pliego son accesorio importados, solicitamos que el plazo de entrega, sea de sesenta (60) días calendario luego de la emisión de la orden de compra.

   RESPUESTA: Se amplía el plazo de entrega a 30 (treinta) días calendario a partir de la emisión de la Orden de Compra respectiva para los accesorios importados, y para los accesorios de fabricación nacional será de 15 (quince) días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

4. **CONSULTA:** En la Planilla de Precios a ser ofertados, ítems 12 y 13, anillos de goma para tubos Ø 60 mm y Ø 110 mm y en la pág. 58 punto 3 – Especificaciones Técnicas: Abrazadera o collarín de toma de PVC y Anillos de Goma – Características Técnicas, hace mención de:
   - Tubos tipo PVC – PBA y sus normas NBR 5647, luego menciona;

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
essap S.A.

- Tubos de PVC rígido y su norma NBR 6588, más abajo habla de la,
- NR 7672/99 anillos de goma circular para tubos de PVC rígido DEFOFO y por último cita la norma;
- NBR 7665/99 anillo de goma tipo JEI (Junta elástica integrada)

La consulta es para qué tipo de tubos específicamente son los anillos pedidos en el listado, obedece la consulta a la duda del fabricante de los mismos.

RESPUESTA: Para los ítems 12 y 13 anillos de goma para tubos de diámetro 60 mm y 110 mm. Sobre la consulta se aclara que los anillos de goma son para tubos de la línea PVC PBA.

5. **CONSULTA:** En las planillas Lista de Precios y Lista de Bienes, dice: ítem 4 Abrazadera o collarín de toma de PP 2" x ¾". La pregunta es si el accesorio será utilizado en tubos de diámetro externo de Ø 60 mm o tubos de diámetro externo de Ø 63 mm y el tipo de accesorio, con cuña (o travas cónicas según catálogo en portugués) o con herrajes.
Ítem 5 – abrazadera o collarín de toma de PP 4" X 3/4". Misma pregunta, el accesorio será utilizado en tubos de diámetro externo de Ø 125 mm y el tipo de accesorio, tipo cuña (o travas cónicas según catálogo en portugués) o con herrajes.
Ítem 14- abrazadera o collarín de toma de PP 2" X 1". La pregunta es si el accesorio será utilizado en tubos de diámetro de Ø 63 mm y el tipo de accesorio, con cuña (o travas cónicas según catálogo en portugués) o con herrajes.
Se pregunta también si los accesorios deben ser idénticos a las fotos que constan en la pág. 64 del pliego o estas son apenas una referencia.

RESPUESTA: Para el ítem 4 dice Abrazadera o collarín de toma de PVC de 60 mm x 1". Queda como está en la planilla original.
En el ítem 5 el accesorio debe ser compatible con los caños de la línea PEAD por lo tanto debe decir abrazadera o collarín de tomada de PP de 63 mm x ¾" y para el ítem 6 debe decir abrazadera o collarín de tomada de PP DE 125 mm x ¾". Los accesorios deben ser proveídos con herrajes.
El ítem 14 debe decir abrazadera o collarín de tomada de PP de 63 mm x 1" y ser proveído con herrajes.
Deben ser idénticos a la imagen de las especificaciones con las dimensiones mencionadas anteriormente.

6. **CONSULTA:** En la planilla Lista de Precios y Lista de Bienes, ítems 7, 8 y 9 Manguito de reparación s/ tope a compresión de ¾", 1" y 2" respectivamente, tenemos a comentar lo siguiente:
La planilla de datos que se encuentra en la pág. 63 del pliego corresponde exacta y milimétricamente a la marca FIP, de procedencia italiana, de excelente calidad por cierto, en el cual mencionan que el accesorio tiene tope interno, que la Essap S.A. en su pliego menciona que lo solicitado deben ser sin tope.
En el texto de la Ley 2051 art. 20 – Bases o Pliegos de Requisitos de la Licitación Pública – ítem w, dice "las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deben contener las bases o pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurran el mayor número de oferentes, sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer indebidamente a algún participante.

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
essap S.A.

Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados".

RESPUESTA: Con respecto al comentario sobre el manguito de reparación a compresión de ¾", 1" y 2" de polipropileno aclaramos que los requerimientos solicitados en cuanto dimensiones fueron tomados con el objetivo de contar con un accesorio que cumpla con la calidad necesaria para su instalación en cañerías que trabajan a presión y existen varias marcas que cumplen dichos requerimientos.
Por lo tanto deberán proveerse manguitos que cumplan con todos los requerimientos técnicos y de dimensiones establecidos en el PBC como mínimo, en virtud de asegurar la adquisición de material que garantice la calidad y la eficiencia del accesorio al ser instalado en campo en tuberías que trabajan a presión.
Será exigencia para todos los oferentes la presentación de muestras de todos los productos ofertados en la presente licitación.

7. **CONSULTA:** No existen abrazaderas o collarines de toma de PVC de 60 mm x 1" solicitado en el ítem 4, debe ser solicitado en PP.

   RESPUESTA: El accesorio solicitado es para la línea PVC por lo tanto debe decir abrazadera o collarín de tomada de PVC de 60 mm x 1", como figura originalmente en la planilla publicada en la licitación.

8. **CONSULTA:** En los ítems 5 y 6 solicita los accesorios PVC PP, debe solicitar únicamente en PP y las medidas 2" y 4" indicadas deben ser reemplazadas por 63 mm y 125 mm, que son las medidas externas de los tubos PE JN que utiliza la Essap S.A.

   RESPUESTA: Para el ítem 5 el accesorio solicitado debe ser compatible con la línea PEAD por lo tanto efectivamente debe decir abrazadera o collarín de tomada de PP de 63 mm x ¾". Para el ítem 6 el accesorio solicitado debe ser compatible con la línea PEAD por lo tanto efectivamente debe decir abrazadera o collarín de tomada de PP de 125 mm x ¾".

9. **CONSULTA:** Los manguitos de reparación solicitados en los ítems 7, 8 y 9 deben indicarse sus medidas de acuerdo a la denominación de los tubos PE JN que utiliza la Essap S.A., o sea las medidas deben ser reemplazadas por 25 mm, 32 mm y 63 mm.

   RESPUESTA: Para el ítem 7 el accesorio solicitado debe ser compatible con la línea PEAD por lo tanto efectivamente debe decir manguito de reparación a tope a compresión de 25 mm de PP. Para el ítem 8 el accesorio solicitado debe ser compatible con la línea PEAD por lo tanto efectivamente debe decir manguito de reparación a tope a compresión de 32 mm de PP. Para el ítem 9 el accesorio solicitado debe ser compatible con la línea PEAD por lo tanto efectivamente debe decir manguito de reparación a tope a compresión de 63 mm de PP.

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
ESSAP S.A.

10. **CONSULTA:** En el ítem 14 solicitan abrazaderas de 2 x 1" PP, la medida indicada debe ser reemplazada por 63 mm x 1" de acuerdo con el diámetro del tubo con que será utilizado.

    RESPUESTA: El accesorio solicitado debe ser compatible con la línea PEAD por lo tanto efectivamente debe decir abrazadera o collarín de tomada de 63 mm x 1" de PP.

11. **Se modifica la fecha de presentación y apertura de oferta a:**

    Presentación de oferta: **13 de setiembre de 2010, hasta las 13:30 hs.**

    Apertura de oferta: **13 de setiembre de 2010, a las 13:30 hs.**

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.