essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 11 de marzo del 2019

ACLARACION 02 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2019 "Adquisición de Accesorios para Reparación de Cañerías de Agua Potable ID Nº 355427

Consulta:
Solicitamos que en las especificaciones técnicas se considere los manguitos con un anillo de seguridad estriado de cómo mínimo 3 (tres) estrías.
Respuesta:
Remitirse a Adenda 02

Consulta:
Que se Admita manguitos con tope en su diámetro interno
Respuesta:
No se admitirán manguitos con tope en su diámetro interno. Debe adecuarse a las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación en donde para los Items 1 y 2 se solicitan los manguitos sin tope a compresión en el listado de Bienes.

Consulta:
Solicitamos las especificaciones técnicas de la Junta total PP diam 63 MM PN 16
Respuesta:
Remitirse a Adenda 02

Consulta:
Solicitamos tengan la amabilidad de especificar el PLAZO DE EJECUCION DEI CONTRATO de tal manera a que los oferentes tengamos manera de planificar los trabajos de fabricación de los accesorios.
Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en la Carta Invitación para Plan de entregas y Vigencia del Contrato

Consulta:
En el ITEM 3 . CAJA PARA CONEXIONESDE PISO DE ¾ Página 031, en el párrafo de MATERIALES, especifica que ..... "la tapa deberá contar con una Ventanilla SECUNDARIA según se muestra de modo a poder efectuar la lectura sin necesidad de abrir la tapa principal. Solicitamos que el modelo de tapa superior sea igual al que la ESSAP está adquiriendo actualmente
En el mismo ITEM 3 , vemos en los diseños técnicos que aparece el .... "cuerpo de alojamiento del herraje de seguridad ..." este sistema fue desechado años atrás, y el sistema de cierre de la tapa es con llave tipo vuelta y vuelta y mecanismo con resorte, sistema aprobado y conforme la ESSAP lo viene utilizando

Respuesta:
Remitirse a Adenda 02

Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad de Mant. de Redes A.F
ESSAP S.A.