San Lorenzo, 07 de Febrero del 2019

Señores
Participantes de la LCO N° 08/2019
"ADQUISICION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEDE SAN LORENZO, ASUNCION Y SANTA ROSA – AD REFERENDUM 2019"
ID N° 355.799.
Presente

El Departamento de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Adenda N° 1:***

Se modifican los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones, quedando de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES)	UNIDAD DE MEDIDA
1	40101701-002	Acondicionador de Aire de 60000 BTU	Capacidad: 60.000 BTU - Tipo SPLIT Display LCD **de piso techo**, control remoto, enfriamiento de alto poder, doble temporizador y programable, función de sleep, deshumificador, kit de instalación, se debe considerar una distancia mínima de 12 metros de conexión de cañería hasta el condensador. Con compresor. Frio / Caliente. R410 A, Garantía del Equipo (Mínimo 1 año). Con Instalación eléctrica considerar distancia mínima de 30 metros con cableado y con llave limitadora de 3 x32 amp. CON INSTALACION INCLUIDA	unidad
2	40101701-002	Acondicionador de Aire de 48000 BTU	Capacidad: 48.000 BTU - Tipo SPLIT Display LCD **de piso techo**, control remoto, enfriamiento de alto poder, doble temporizador y programable, función de sleep, deshumificador, kit de instalación, se debe considerar una distancia mínima de 12 metros de conexión de cañería hasta el condensador. Con compresor. Frio / Caliente. R410 A, Garantía del Equipo (Mínimo 1 año). Con Instalación eléctrica considerar distancia mínima de 30 metros con llave limitadora de 3 x32 amp. CON INSTALACION INCLUIDA	unidad
3	40101701-002	Acondicionador de Aire 36000 BTU	Split 36.000 BTU, Display LCD, control remoto, enfriamiento de alto poder, doble temporizador y programable, función de sleep, deshumificador, kit de instalación. Con compresor. Frio / Caliente R410 A. Garantía del Equipo (Mínimo 1 año). CON INSTALACIÓN INCLUIDA.	unidad

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal López y
Coronel Cazal
San Lorenzo -

Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

4	40101701-002	Acondicionador de Aire 24000 BTU	Split 24000 BTU, Display LCD, control remoto, enfriamiento de alto poder, doble temporizador y programable, función de sleep, deshumificador, kit de instalación. Con compresor. Frio / Caliente R410 A. Garantía del Equipo (Mínimo 1 año) se precisa que los equipos tengan protección de fuga de gas. CON INSTALACIÓN INCLUIDA.	Unidad
5	40101701-002	Acondicionador de Aire 24000 BTU cassette	Cassette de 24000 BTU, Display LCD, control remoto, enfriamiento de alto poder, doble temporizador y programable, función de sleep, deshumificador, kit de instalación. Con compresor. Frio / Caliente R410 A. Garantía del Equipo (Mínimo 1 año). CON INSTALACIÓN INCLUIDA se precisa que los equipos tengan protector de fuga de gas. Considerar distancia mínima para cañerías 20 metros, cableados, llaves TM, etc todo lo necesario para su instalación y puesta en marcha.	Unidad
6	40101701-002	Acondicionador de Aire 18000 BTU	Split 18000 BTU, Display LCD, control remoto, enfriamiento de alto poder, doble temporizador y programable, función de sleep, deshumificador, kit de instalación. Con compresor. Frio / Caliente R410 A. Garantía del Equipo (Mínimo 1 año). CON INSTALACIÓN INCLUIDA. Contar con protector de fuga de gas.	Unidad
7	40101604-010	VENTILADORES DE PARED	Tipo industrial de 30" de 3 velocidades tipo industrial, motor alta potencia, desempeño silencioso, alcance 18 metros, incluye soporte del ventilador para fijación, con instalación incluida. Garantía de 1 año.	Unidad
8	40151601-002	COMPRESOR DE AIRE SPLIT DE 24000 BTU	Compresor del tipo Rotativo 220/240 V para A.A tipo split, para uso con Refrigerante 417, con su respectivo capacitor. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO	UNIDAD

2. Plan de Entrega (Bienes)

Nº	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA SAN LORENZO	CANTIDAD SOLICITADA ASUNCION	CANTIDAD SOLICITADA SANTA ROSA	TOTAL SOLICITADO	ENTREGA
1	40101701-002	Acondicionador de Aire de 60000 BTU	unidad	6	9	2	17	A 7 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR

Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

2	40101701-002	Acondicionador de Aire de 48000 BTU	unidad		2	2	4	A 7 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR
3	40101701-002	Acondicionador de Aire 36000 BTU	unidad		1		1	A 7 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR
4	40101701-002	Acondicionador de Aire 24000 BTU	unidad	35	14		49	A 7 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR
5	40101701-002	Acondicionador de Aire 24000 BTU cassette	unidad	3			3	A 7 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR
6	40101701-002	Acondicionador de Aire 18000 BTU	unidad		5		5	A 7 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR
7	40101604-010	VENTILADORES DE PARED	unidad	8			8	A 7 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR

Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

8	40151601-002	COMPRESOR DE AIRE SPLIT DE 24000 BTU	UNIDAD	10			10	A 7 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR

Observaciones:

Las órdenes de compra serán emitidas dentro de los cinco días posteriores a la firma del contrato.

La entrega de equipos en la institución será de siete (7) días a partir de la recepción de la Orden de Compras.

La instalación y puesta en marcha de los equipos deberá concluir en el plazo de treinta (30) días como máximo a partir de la recepción de los equipos.

Los equipos solicitados para la filial Santa Rosa deberán ser entregados en el Dpto. de Suministros Sede Asunción, y la instalación se realizara previa coordinación con el Departamento Técnico y de Mantenimiento.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py