ACLARACION Nº 01/2018

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN COMUNICA POR ESTE MEDIO, QUE EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2018 "ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID N° 346.994, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CONSULTAS EMITIDAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES:

1) SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

Con relación al Item 35 - Pintura Epoxica.
La pintura Epoxi No es altamente resistente a Rayos UV - (Calcina al sol), normalmente se aplica un esquema de Base Epoxi como primera capa y una segunda capa de Poliuretano para pisos - PU. (brillante) que si tiene la resistencia a Rayos UV.
En cuanto al uso del Epoxi se recomienda para interiores de Tinglados, canchas, etc. todos son semibrillo no tienen un brillo intenso por la composición química difiere el brillo de uno y otro. y existen en el mercado epoxi con alta resistencia a químicos y otros.
Otro punto importante que no aclara es el Nivel de sólidos que en el mercado existe desde 60% al 100%.

RESPUESTA: remitirse a la Adenda N° 03/2018.

San Lorenzo, 03 de abril de 2018.

Prof. Dr. Antonio Juan Carlos Dávalos Arce
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

JD/jvbf