Asunción, 16 de agosto de 2018

ACLARACIÓN N°01/2018

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 11/2018 "ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA, RETENCIÓN, REGULADORAS DE PRESIÓN, DE PURGA, VEJIGA, IMPULSIÓN Y SUCCIÓN PARA PLANTA Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" – PLURIANUAL. ID 341780.-

CONSULTA 1:
En los documentos de la licitación no se lee el porcentaje del anticipo del contrato, consulto cuanto seria el mismo.
RESPUESTA: No se otorgará Anticipo en el presente llamado. Tal como está cargado en el SICP y publicado en el portal de contrataciones públicas Historial de Publicaciones-Llamado Público

CONSULTA 2:
Referente a la forma de reajuste de precios indicada en el CGC 13, y atendiendo que los bienes son importados, solicito que se cambie la misma, cambiando el IPC por el tipo de cambio del DÓLAR emitido por el PBC.
RESPUESTA: Se tendrá en cuenta la cotización del dólar para el reajuste de precio, conciliado en la *Adenda 03.*

CONSULTA 3:
EN LA SECCIÓN II, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, NUMERAL 2 (B)
Consulto si la cantidad de contratos similares de los mejores contratos dentro de los últimos 10 años está a criterio del oferente y si el promedio será sobre la sumatoria de esos contratos dividido la cantidad de contratos presentados por el de oferente.Existe una cantidad mínima de contratos a presentar?
RESPUESTA: No hay una cantidad mínima de contratos. Los contratos presentados dentro de los últimos diez años, al sumar deben alcanzar el 30% del monto de oferta.
Este punto fue modificado, fijarse la *Adenda 01.*

CONSULTA 4:
Para el Lote 2: Válvula Mariposa PN10.

a) Favor confirmar si la brida es ANSI.
RESPUESTA:
Debe ser según Norma DIN. Se modifica en Adenda 03 por la Sobreposición de Normas.
b) Es posible ofertar válvulas de doble excentricidad en lugar de válvulas concéntricas?
RESPUESTA:
NO, deben ser válvulas concéntricas
c) Que es un KIT de repuesto de vedación?
RESPUESTA:
Un kit de vedación: es el kit de juntas compuesto de: asiento del espejo (o vedación) , estopa teflonada (o empaquetadura) y junta de hermeticidad del disco

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
ESSAP

Asunción, 16 de agosto de 2018

CONSULTA 5:

Para el Lote 3: Válvulas Mariposa de accionamiento eléctrico, los ítems 1 y 2 especifican válvula concéntrica de doble brida para conexión segura según normas ANSI.

a) Favor confirmar si la brida es ANSI

RESPUESTA:

Debe ser según Norma DIN Se modifica en Adenda 03 por la sobreposición de Normas.

b) Es posible ofertar válvulas de doble excentricidad, en lugar de válvulas concéntricas?

RESPUESTA:

NO, deben ser válvulas concéntricas

c) Que es un KIT de repuesto de vedación?

RESPUESTA:

Un kit de vedación: es el kit de juntas compuesto de: asiento del espejo (o vedación), estopa teflonada (o empaquetadura) y junta de hermeticidad del disco.

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
ESSAP