

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Uoc Dinac

Nombre de la Licitación:
ADQUISICION DE GENERADORES ,
COMPRESORES DE AIRE Y OTROS
(versión 2)

ID de Licitación:
448539



Modalidad:
Licitación Pública Nacional

Publicado el:
15/10/2024

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Versión 2*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	448539	Nombre de la Licitación:	ADQUISICION DE GENERADORES , COMPRESORES DE AIRE Y OTROS
Convocante:	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)	Categoría:	26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia
Unidad de Contratación:	Uoc Dinac	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	PORTAL DNCP	Fecha Límite de Consultas:	16/10/2024 07:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	3ER PISO- EDIFICIO DEL MDN- DPTO. DE LICITACIONES	Fecha de Entrega de Ofertas:	23/10/2024 11:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	3ER PISO- EDIFICIO DEL MDN- DPTO. DE LICITACIONES	Fecha de Apertura de Ofertas:	23/10/2024 11:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	ítem	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta cumplimiento total de obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	ABG. JORGE PAIVA	Cargo:	COORDINADOR U.O.C.
Teléfono:	228721	Correo Electrónico:	uoc@dinac.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N°60/2024 ADQUISICION DE GENERADORES, COMPRESORES DE AIRE Y OTROS ID N° 448.539.

ADENDA N° 01

MODIFICACIONES

-Se modifica Forma de Pago del SICP.

Contra entrega.

- Condiciones contractuales.

-Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago del servicio se hará en guaraníes, a través de la Presidencia de la DINAC, con fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación en el Ejercicio 2024.

Para los demás oferentes el pago se realizará previa presentación de la Factura Crédito, Orden de trabajo/servicio, Informe del Administrador del Contrato, Formularios FIP y FIS, Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, Certificado de Cumplimiento Tributario, y la Certificación de la Unidad De Control Interno, dentro de los 60 (sesenta) días calendario de presentadas dichas documentaciones. Este plazo será suspendido automáticamente cuando el servicio no se ajuste a lo estipulado en las Especificaciones técnicas del PBC, y requiera por lo tanto de la adecuación correspondiente por parte del

proveedor. Asimismo, se suspenderán los plazos antedichos, cuando la documentación de respaldo no se ajuste a lo estipulado al contrato, contenga errores imputables al proveedor o no se ajusten a las disposiciones tributarias vigentes.

El plazo de entrega se computara según lo establecido en el plan de entregas del PBC.

La DINAC retendrá el 0,5% sobre cada factura emitida, como contribución sobre contratos suscritos (Art.277, Ley N° 7228/2023).

La/s empresa/s que resulte/n adjudicada/s deberá/n estar inscripta/s en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) como requisito previo para la Obtención del Código de Contratación (CC).

El pago se realizara previa presentación de los documentos exigidos en el Punto N° 1. Documentos Genéricos, verificación del Dpto. de Fiscalización GA-SDAF y certificación de la Unidad de Control Interno de la Institución, Comprobante de retención de impuestos.

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Condiciones contractuales

- Formas y condiciones de pago

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/448539-adquisicion-generadores-compresores-aire-otros/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una

autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

APLICA (El oferente deberá contar con la autorización del fabricante de la marca ofertada).

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 10 años.

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

EL PLAZO DE DURACION DE BIENES OFERTADOS: dos años o 2000 horas de uso, lo que ocurra primero. Para la reposición de los bienes desde la comunicación al proveedor, deberá ser realizado en un tiempo no superior a 72 horas.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

GARANTÍA

- El grupo generador deberá tener una garantía de 2 años o 2000 horas de uso, lo que ocurra primero.
- El oferente deberá garantizar la cobertura a reclamos por el periodo que dure la garantía (2 años).
- Deberá emitirse una garantía escrita por el periodo de 2 (dos) años como mínimo, durante la cual se deberá incluir un servicio de asistencia técnica las 24 hs. para la atención de reclamos, y servicio de mantenimiento preventivo mensual durante el periodo de vigencia de la garantía.
- El cambio de cualquier pieza que falle en su periodo de garantía y que fuera atribuido a problemas en su fabricación, deberá ser realizado en un tiempo no superior a 72 horas.
- El oferente garantizará existencia de los repuestos que fuesen necesarios por un periodo mínimo de 10 años.
- En caso de que sea necesario llevar a fábrica el grupo generador para su reparación durante el período de garantía, la empresa deberá proveer otro generador de igual o mayor capacidad, mientras dure la reparación, sin costo para la Dinac.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:

Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado.	Costo expresado en la moneda de la oferta.
Elementos de Valor Fijo	
Mano de obra	
Inmuebles	
Maquinarias	
Herramientas	
Vehículos	
Equipos informáticos	
Muebles	
Seguros	
Servicios básicos	
Elementos de Valor Variable	
Insumos	
Mantenimiento	
Gastos administrativos	
Gastos de venta	
Total de costos	
Utilidad esperada	

Precio del bien/servicio antes de impuestos

Impuestos

Precio final del bien/servicio impuestos incluidos

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

- 1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
- 2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
- 3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Ejemplo para contribuyente de IRACIS

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2021, 2022,2023.

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2021, 2022,2023.

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los últimos 3 años 2021, 2022,2023 No deberá ser negativo.

b) Ejemplo para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

c) Ejemplo para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

d) Ejemplo de contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021, 2022,2023. para contribuyentes de IRACIS.

c. IVA General de los últimos 12 meses (contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de ofertas), para contribuyentes sólo del IVA General.

d. Formulario 106 de los años 2021, 2022,2023. para contribuyentes del IRPC.

e. Formulario 104 de los años 2021, 2022,2023. para contribuyentes de Renta Personal.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Experiencia en la provisión, instalación y puesta en marcha de Grupos Electrónicos de similares características de la

presente licitación, en forma ininterrumpida como mínimo durante los últimos 3 años: 2021, 2022 y 2023.

2. El oferente deberá contar con la experiencia comprobada de al menos 5 sitios o más, de haber instalado y puesto en funcionamiento grupo electrógenos de similares o mayores potencias de los años 2021, 2022 y 2023 (**presentar contrato o factura por cada año, los mismos no podrán ser repetidos**).

La presentación del porcentaje del monto establecido por cada año será por un monto equivalente al 50 (cincuenta) % como mínimo del monto total del llamado.

3. El oferente deberá contar con una antigüedad como representante legal y distribuidor autorizado para la provisión de equipos y servicios de la marca del grupo electrógeno ofertado, en la República del Paraguay, no menor a diez años.
4. Existencia legal de por lo menos diez (10) años, contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copias de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Carta de Autorización del Fabricante del Equipo ofertado.
3. Copia de la constancia de Registro Único de Contribuyente (RUC).

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente deberá contar por lo menos con dos personales técnicos Calificados y Certificados por el fabricante del equipo.
2. El oferente debe contar con un equipo técnico especializado en la operación, mantenimiento, reparación e instalación de grupos generadores específicamente.
3. El oferente deberá poseer taller propio de primer nivel, herramientas adecuadas para trabajos con grupos electrógenos.
4. La empresa deberá contar con un certificado de garantía y autorización del fabricante de los grupos electrógenos.
5. El oferente deberá garantizar el Stock de repuestos por un periodo mínimo de 10 años, y demostrar que cuenta con un Stock mínimo de repuestos para el motor, el generador, tablero de control y accesorios en su depósito.
6. El oferente deberá presentar los catálogos técnicos de datos garantizados correspondientes al modelo de grupo

- electrógeno ofertado, curva de rendimiento del motor y alternador, diagramas eléctricos.
7. El grupo electrógeno deberá tener una garantía mínima de 2 años o 2.000 horas de uso, lo que ocurra primero. - (Garantía emitida por el fabricante).

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Presentar Autorización del fabricante, Representante o distribuidor de la marca ofertada.
2. Declaración jurada del cumplimiento de su oferta según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
3. Currículum de dos Personales Técnicos Calificados y Certificados por el fabricante del equipo.
4. Currículum de los Personales Técnicos especializado en la operación, mantenimiento, reparación e instalación de grupos generadores específicamente.
5. Patente municipal y lista de herramientas utilizada para trabajos relacionados al montaje y reparación de grupo electrógeno.
6. Catálogos Técnicos de datos garantizados del modelo del Grupo Electrógeno ofertado.

Garantía de 2 años o 2.000 horas de uso, lo que ocurra primero, emitida por el fabricante

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

-Presentar junto con su oferta física, la Planilla de lista de precios ofertados en formato digital Excel editable, grabado en un medio magnético (CD, DVD o PENDRIVE).

-MARGEN DE PREFERENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CARACTER NACIONAL:

La aplicación del Margen de Preferencia establecido en la Ley N° 4558/11 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y la Ley N° 6575/20 'QUE MODIFICA EL ARTICULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA" según Circular DNCP N° 09/2024.

Presentar Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC en caso de contar para la aplicación del margen de preferencia nacional.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

ÍTEM 1-CENTRO DE CONTROL UNIFICADO -CCU

-IDENTIFICAR EL NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA DE LA INSTITUCIÓN DE QUIEN SOLICITA EL LLAMADO A SER PUBLICADO.

Nombre: Lic. Gustavo Cáceres Ocampos.

Cargo: Jefe del Departamento de Energía.

Dependencia: Gerencia de Telecomunicaciones y Electrónica (GTE), de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos (SDSA), Dirección de Aeropuertos (DA).

-JUSTIFICAR LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER MEDIANTE LA CONTRATACIÓN A SER REALIZADA.

El funcionamiento del actual generador ya no es satisfactorio del 100%, por lo que precisa ser reemplazado por cumplimiento de vida útil, el mismo se encarga de abastecer energía eléctrica a los equipos críticos del Sistema de Telecomunicaciones Aeronáuticos de la DINAC, en casos de cortes de energía eléctrica suministrada por la ANDE, es decir, está directamente relacionado con la seguridad operacional del Control de Tráfico Aéreo a nivel país (el generador provee de energía eléctrica a los equipos que se utilizan para las comunicaciones entre Controladores y Pilotos de aeronaves).

Con la adquisición de un nuevo generador, se tendrá energía de calidad y confiabilidad durante los cortes de ANDE, con lo

que se evitarían las averías prematuros de los costosos y complejos equipos del Sistema de Telecomunicaciones Aeronáuticos.

-JUSTIFICAR LA PLANIFICACIÓN. (SI SE TRATA DE UN LLAMADO PERIODICO O SUCESIVO, O SI EL MISMO RESPONDE A UNA NECESIDAD TEMPORAL).

El Dpto. de Energía, siempre previó la Adquisición de Grupos Generadores para los Equipos Críticos del Sistema de Telecomunicaciones Aeronáuticos, en el proyecto de presupuesto anual como corresponde, teniendo en cuenta la importancia de los mismos y su funcionamiento.

Este llamado corresponde a una necesidad urgente (ocasional), por el cumplimiento de vida útil del equipo.

-JUSTIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Las especificaciones técnicas presentadas son siempre respetando las características técnicas del grupo generador y el funcionamiento que desempeñan para lugares críticos, como son los Sistemas de Navegación Aérea del País.

ÍTEM 2- AERÓDROMOS DE CONCEPCIÓN Y PILAR-

-Identificar el nombre, cargo y dependencia de la institución de quien solicita el llamado a ser publicado

Nombre: Héctor Ramón Galeano Dure

Cargo: Jefe Dpto. Electromecánica

Dependencia: Dpto. Electromecánica Gerencia Técnica D.A.

-Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada

El presente llamado tiene como propósito la Adquisición e Instalación de Grupo Electrónico para el Aeródromos de la Ciudad de Concepción y el Aeródromo de la Ciudad de Pilar, a fin de dar cumplimiento a los requisitos de seguridad pública, garantizando la fiabilidad y continuidad de los servicios prestados en las terminales Aéreas mencionadas más arriba, en caso de anomalías o fallo en la red de suministro de energía eléctrica proveído por ANDE.

-Justificación de la planificación de llamado

El presente llamado se realiza por única vez, a fin de adquirir grupo electrónico para los Aeródromos de la ciudad de Concepción y para el Aeródromo de la Ciudad de Pilar.

-JUSTIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS

Las especificaciones técnicas para la adquisición de los bienes solicitados se realizaron en base a normas técnicas internacionales que reglamentan la fabricación y condiciones de operación de los grupos electrónicos.

ÍTEM 3- AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI.

-Identificación de la unidad solicitante y justificaciones:

Nombre, cargo y la dependencia de la institución quien solicita el llamado a ser publicado:

* Nombre: Victor Pico

* Cargo: Gerente de Mantenimiento

* Dependencia: Gerencia de Mantenimiento - AIG .

- JUSTIFICAR LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:

La adquisición de un generador eléctrico de 22 kVA es una decisión estratégica que asegurará la continuidad operativa, mejorará la seguridad y productividad, y proporcionará una fuente confiable de energía en situaciones críticas. Los beneficios tangibles e intangibles que se obtendrán justifican plenamente la inversión en este equipo.

-JUSTIFICAR LA PLANIFICACIÓN.

La planificación del llamado para la adquisición de un generador de 22 kVA es un proceso fundamental que requiere una evaluación exhaustiva de las necesidades, el presupuesto, y las regulaciones aplicables. Esta planificación garantizará la selección de un equipo adecuado que cumpla con los estándares de calidad y confiabilidad, asegurando la continuidad operativa y protección de sistemas críticos.

Solicitamos la aprobación para proceder con la planificación y llamado a licitación para la adquisición del generador eléctrico de 22 kVA, asegurando así la integridad y eficiencia de nuestras operaciones.

-JUSTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

La justificación de las especificaciones técnicas para la adquisición de un generador eléctrico de 22 kVA se basa en un

análisis detallado de las necesidades operativas, los requisitos de seguridad y las normativas aplicables. Estas especificaciones garantizan que el generador seleccionado será capaz de proporcionar un suministro eléctrico confiable y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los equipos críticos y asegurando la continuidad de las operaciones.

Solicitamos la aprobación para proceder con el proceso de adquisición basado en las especificaciones técnicas establecidas, con el fin de asegurar la eficiencia y seguridad de nuestras operaciones.

ÍTEM 4- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI.

-Identificación de la unidad solicitante y justificaciones:

Nombre, cargo y la dependencia de la institución quien solicita el llamado a ser publicado:

- * Nombre: Hugo Falcon
- * Cargo: Gerente de Mantenimiento -AISP
- * Dependencia: Gerencia de Mantenimiento - AISP .

- JUSTIFICAR LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:

Se expone la necesidad de contar la adquisición de un generador de 220 vol. es indispensable tal maquinaria para realizar trabajos en zonas donde no existe toma contacto y/o corriente , serán utilizados en intervenciones de pista, Ej: Uso de martillete , percutor para perforaciones del pavimento a ser reparadas , otras herramientas como circular o amoladoras para realizar cortes en el pavimento , también sirven para realizar otras reparaciones.

-JUSTIFICAR LA PLANIFICACIÓN.

Se trata de un llamado que responde a una necesidad Temporal.

-JUSTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

Las Especificaciones Técnicas cumplen con los mínimos requisitos para la Adquisición de Generador a Combustión de 220 vol.

ÍTEM 5- DEPARTAMENTO SEI

-Identificación de la unidad solicitante y justificaciones:

Nombre, cargo y la dependencia de la institución quien solicita el llamado a ser publicado:

- * Nombre: Daniel Samaniego Torres
- * Cargo: Jefe de Departamento SEI
- * Dependencia: Gerencia de Operaciones Dpto. SEI .

- JUSTIFICAR LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:

Se expone la necesidad de contar la adquisición de un Compresor de Aire Móvil a fin de que este equipo sea utilizado en múltiples tareas como : dar potencia a herramientas neumáticas , inflar neumaticos , calibración de neumáticos , limpieza de superficies de sistemas electrónicos , asi como también brindar apoyo a otras áreas operativas en casos puntuales.

-JUSTIFICAR LA PLANIFICACIÓN.

Se trata de un llamado que responde a una necesidad Temporal.

-JUSTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

Las Especificaciones Técnicas están elaboradas en base a las necesidades y requerimientos del Departamento de Salvamento y Extinción de incendio (SEI).

ÍTEM 6- AERÓDROMO DE MARISCAL ESTIGARRIBIA Y PILAR.

-Identificación de la unidad solicitante y justificaciones:

Nombre, cargo y la dependencia de la institución quien solicita el llamado a ser publicado:

- * Nombre: TOA Raquel Mendieta
- * Cargo: Coordinadora de Logística y Aeródromos.
- * Dependencia: Coordinación de Logística y Aeródromos .

- JUSTIFICAR LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:

Se expone la necesidad de contar la adquisición de un Compresor de Aire para áreas de mantenimiento y talleres de los Aeródromos de Mariscal Estigarribia y Pilar.

- JUSTIFICAR LA PLANIFICACIÓN.

Se trata de un llamado que responde a una necesidad Temporal.

- JUSTIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

Las Especificaciones Técnicas están elaboradas en base a las necesidades y requerimientos de las administraciones de los Aeródromos de Mariscal Estigarribia y Pilar.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem 1- GRUPO GENERADOR, CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA/CENTRO DE CONTROL UNIFICADO -CCU

Consideraciones generales.

1. El objeto del presente llamado consiste en la adquisición e instalación, y puesta en marcha de un grupo generador para el Centro de Control Unificado, situado en la Ciudad de Mariano Roque Alonso.
2. El grupo generador será para uso estacionario (stand-by), estará destinado a prestar servicio de emergencia; y todo el conjunto (motor, generador, panel de control, radiador, etc.); debe ser provisto, montado y probado en fábrica.
3. El motor y el generador deberán ser de la misma marca y ensamblados por el mismo fabricante; para asegurar y garantizar el correcto funcionamiento del grupo generador.
4. Se deberán considerar todos los conductores eléctricos, materiales y obras civiles necesarias para la correcta instalación y puesta en servicio del equipo.
5. El grupo deberá estar compuesto como mínimo de lo siguiente; Generador, Motor, Panel de Control digital, Tablero de transferencia, batería con sus accesorios, tanque de combustible expandido, silenciador, uniones flexibles de sistema de escape, líneas flexibles de combustible, aisladores de vibración, cargador de baterías del tipo inteligente, calentador de camisas, y todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema.
6. El sistema de emergencia debe estar interconectado con un sistema de conmutación automática que permita alimentar las cargas conectadas. El sistema debe permitir el arranque automático del generador y la conmutación correspondiente ante una falla en el suministro de energía eléctrica por parte de la ANDE.
7. El panel de control debe tener capacidad para gestión y monitoreo a PC en el sitio, y remotamente por medio de red IP. Se deberá incluir el software específico para el efecto. Así mismo, configuración de alarmas con notificación a teléfonos celulares. Se deberán realizar las pruebas de conexión tanto local como remota.
8. El tanque de combustible expandido del grupo electrógeno deberá contar con un sistema de llenado de tanque de forma automática, desde el tanque de combustible subterráneo existente.
9. Deberá contar con una garantía contra cualquier tipo de desperfecto durante dos años. Además se deberá incluir el mantenimiento preventivo mensual durante el tiempo que dure la garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GRUPO GENERADOR

ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR TRIFÁSICO.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:

- Panel de Control de Digital.
- Cargador de batería.
- Tablero de transferencia automático acorde a la potencia del grupo generador, con By Pass Manual en caso de que falle el sistema automático. El panel de transferencia de carga Inteligente (ATS), incorpora lo último disponible a nivel tecnológico, opera en conjunto con el panel de control del Grupo Generador, para proveer un control totalmente automático de fallas de la línea de suministro principal de energía (ANDE), arrancando el Grupo

Generador y transfiriendo la carga de la línea principal a ésta, en el caso de que la línea principal falle y restaurando la provisión de energía de la línea principal, retransfiriendo la carga, para luego parar el Grupo Generador.

- El motor, generador, panel de control deben ser de la misma marca y montados en la misma fábrica.
- Silenciador.
- Tanque de combustible incorporado en la base.
- Tanque expandido de 600 litros o mayor.
- Capacidad para monitoreo remoto y notificación de alarmas en teléfonos celulares.
- En conformidad a las Normas: AS1359, UL2200, NFPA37, NFPA7, IBC, IEC60034-1, ISO3046, ISO8528, 2004/108/EC, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2006/95/EC o equivalentes.

COMPONENTES PRINCIPALES:

- Motor diésel industrial.
- Alternador generador AC sincrónico.
- Tanque de Combustible de fábrica incorporado a la base para 8 horas de autonomía como mínimo.
- Panel de control digital apto para monitoreo remoto.
- 01 Tablero de transferencia Automática 500 A o más.

DATOS TECNICOS PRINCIPALES:

- Capacidad: 250 kVA o mayor, en régimen stand By
- Clasificación: Stand-by (ISO 8528-5).
- Voltage: 380/400 V.
- Factor de potencia: 0,8.
- Velocidad de Motor: 1500 rpm.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Número de polos: 4.
- Fases: trifásico + neutro.
- Presentar performance del Motor (presentar con la oferta, documento sustancial).

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES:

GENERADOR:

- Tipo de aislación H.
- Excitación tipo auto excitado Shunt.
- Paso 2/3 - 6
- Protección IP23
- Llave termo-magnética, IEC, 3 polos.
- Capacidad de sobre-velocidad 2250 rpm.
- Regulación de tensión +/- 1%.
- Forma de onda IEC=THF 4%.
- THD Distorsión Armónica menor a 5%
- Radiointerferencia Conforme a la Norma EN61000-6
- En conformidad a las Normas NFPA110, ISO8528-5.
- Presentar curvas de rendimiento del Alternador (presentar con la oferta, documento sustancial).

MOTOR:

- Control electrónico del motor.
- Diésel de 4 tiempos.
- Velocidad 1500 RPM.
- 6 cilindros.
- Aspiración Turbo cargado.
- Sistema de enfriamiento por agua.
- Regulador electrónico.
- Clase de regulador ISO8528.

PANEL DE CONTROL MONTADO EN EL GRUPO GENERADOR:

El equipo contará con un panel de control, que pueda monitorear y controlar el funcionamiento del motor y generador, de forma que pueda cumplir con la función de protección del equipo. Así mismo con el panel de control se podrá operar el

equipo accediendo a los controles de operación y diagnóstico.

EL PANEL DE CONTROL DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON:

- Pantalla LCD con iconos retroiluminados.
- Detección de generador trifásico.
- Detección de generador trifásico y red (utilidad).
- Compatibilidad del sistema nominal 600 V ph-ph.
- Monitoreo de potencia de generador y carga (kW, kVA, kVAR, pf).
- Protección de sobrecarga del generador (kW).
- Entradas y salidas configurables.
- Salidas de combustible y arranque (configurable en CAN).
- Carga configurable de CC, sin voltaje y por etapas.

Salidas

- Modo Auto Start y AMF en un solo módulo.
- Protección de velocidad del motor, contador de horas del motor, precalentamiento del motor, programador de tiempo de funcionamiento del motor, control de ralentí del motor para arranque/parada.
- Supervisión del voltaje de la batería.
- Registro de eventos configurable 50 o más.
- Software de configuración Suite para PC.

Entradas y salidas disponibles.

- Cuatro entradas analógicas o más.
- Ocho entradas digitales dedicadas o más.
- Doce entradas digitales programables o más.
- Dieciséis salidas digitales programables o más.

Operación de control.

- Botón o pulsador de funcionamiento manual.
- Botón o pulsador de parada.
- Botón o pulsador de funcionamiento automático.

Protecciones y monitoreo.

Asegura que la pantalla continúe funcionando en condiciones climáticas de frío extremo.

- Detección del generador.
- Generador y red (utilidad) detección.
- Flexibilidad global.
- Medición de potencia.
- Protección contra sobrecarga del motor.
- Múltiples opciones de instalación.
- Flexibilidad de monitoreo.
- Monitoreo completo del motor para rendimiento operativo mejorado.
- Monitoreo de batería.

- Alarmas históricas y estado operativo.
- Proporciona una configuración completa y fácil de usar y control de sistema de alto nivel fácil de usar.
 - Debe contar con un sistema de carga estática automática de las baterías del equipo y un sistema para la conexión del calentador del agua de las camisas del motor.
 - Botón para parada de emergencia manual.
 - Control de velocidad de motor.
 - Control de voltaje de salida.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR:

- Radiador para temperatura ambiente de 45° instalado con guardas.
- Líneas de drenaje de refrigerante con válvulas.
- Protectores para el ventilador y las correas.
- Refrigerante de larga duración, con anticongelantes y anticorrosivos.

SISTEMA DE GASES DE ESCAPE:

- Escape múltiple, seco, salida con brida redonda.
- Tubo flexible con brida estilo ANSI.
- Silenciador residencial.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE:

- Base integral con tanque de combustible con un mínimo de 600 lts. de capacidad, pudiendo ser de mayor capacidad.
- Alarma bajo nivel de combustible.
- Alarma de parada por bajo nivel de combustible.
- Filtros de combustible.
- Filtro de combustible primario y secundario.
- Bomba de combustible primario.
- Medidor de presión del combustible.
- Líneas flexibles de combustible.
- Parámetros de Consumo de combustible en régimen Stand By:
- 100% de carga igual o menor a 65 litros por hora.
- 75% de carga igual o menor a 50 litros por hora.
- 50% de carga igual o menor a 35 litros por hora.

SISTEMA DE INSTALACIÓN:

- Base tipo trineo, estructura de acero, alojando el tanque de combustible.
- Aislante anti-vibraciones entre la base y el motor-generador.

SISTEMA DE ARRANQUE:

- Alternador cargador 45-amp.
- Motor de arranque eléctrico simple de 24 volts.
- Juego de baterías de 24 volts.
- Cables y soporte de baterías.
- Interruptor general para corte de energía de batería.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN:

- Filtro de aceite.
- Aceite lubricante.
- Varilla indicadora de nivel de aceite.
- Líneas de drenaje de aceite con válvulas.

SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE:

- Purificador de aire, servicio regular.

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA:

Capacidad Nominal: 500 A o más.

El Panel de Transferencia de Carga Inteligente (ATS), incorpora lo último disponible a nivel tecnológico, opera en conjunto con el panel de control del Grupo Generador, para proveer un control totalmente automático de fallas de la línea de suministro principal de energía (ANDE), arrancando el Grupo Generador y transfiriendo la carga de la línea principal a ésta, en el caso de que la línea principal falle y restaurando la provisión de energía de la línea principal, retransfiriendo la carga, para luego parar el Grupo Generador.

Características:

- Conmutación de fuentes por medio de contactores.
- Interbloqueo eléctrico y mecánico.
- Cierre diferencial de 3 fases por detección de bajo voltaje de la fuente normal (ajustable).
- Cierre diferencial de 3 fases por detección de alto voltaje de la fuente normal (ajustable).
- Contacto auxiliar: cerrado cuando el interruptor está en la posición de emergencia.
- Contacto auxiliar: cerrado cuando el interruptor está en la posición NORMAL.
- 7, 15, 28 días de intervalo, reloj ejercitador.
- Motor en marcha.
- Indicación de luces piloto LED.
- Interruptor en la posición de emergencia.
- Interruptor en la posición normal.
- Fuente Normal disponible.
- Fuente de emergencia disponible.
- Tiempo de retardo de arranque del motor: Establecimiento de normas 3 segundos, ajustable de 0 a 10 segundos.
- Tiempo de retardo en la retransferencia a normal: Para retrasar retransferencia a la fuente normal (inmediata retransferencia en caso de fallos de generador) ajustable de 0 a 60 minutos.
- Interruptor de prueba.

GARANTÍA

- El grupo generador deberá tener una garantía de 2 años o 2000 horas de uso, lo que ocurra primero.
- El oferente deberá garantizar la cobertura a reclamos por el periodo que dure la garantía (2 años).
- Deberá emitirse una garantía escrita por el periodo de 2 (dos) años como mínimo, durante la cual se deberá incluir un servicio de asistencia técnica las 24 hs. para la atención de reclamos, y servicio de mantenimiento preventivo mensual durante el periodo de vigencia de la garantía.
- El cambio de cualquier pieza que falle en su periodo de garantía y que fuera atribuido a problemas en su fabricación, deberá ser realizado en un tiempo no superior a 72 horas.
- El oferente garantizará existencia de los repuestos que fuesen necesarios por un periodo mínimo de 10 años.
- En caso de que sea necesario llevar a fábrica el grupo generador para su reparación durante el período de garantía, la empresa deberá proveer otro generador de igual o mayor capacidad, mientras dure la reparación, sin costo para la Dinac.

OTROS REQUERIMIENTOS:

- Presentar listado de personal calificado de la empresa representante para la realización de trabajos relacionados directamente al mantenimiento y reparación de los equipos.
- Los oferentes deberán aclarar en su oferta, el origen y la marca del equipo ofertado.
- El oferente deberá presentar todos los catálogos correspondientes, performance de rendimiento del motor y alternador, diagramas eléctricos junto con la oferta (obligatorio).
- El oferente presentará un listado equipos similares vendidos en los últimos 5 años, además de los lugares en donde se instalaron los equipos, SUSTANCIAL.

- El oferente deberá contar por lo menos con dos personales técnicos Certificado por la fábrica de los equipos. PRESENTAR CERTIFICADO (SUSTANCIAL).
- El oferente deberá poseer instalaciones de primer nivel, herramientas adecuadas para trabajos con grupos electrógenos, personal calificado y certificado por el fabricante del equipo.
- Monitoreo remoto: Interfaz, software para pc y notificaciones de alarma en teléfonos celulares.
- Mediciones requeridas:
- Voltímetro (L-L y L-N).
- Amperios (por fase).
- Frecuencia.
- Horas de trabajo.
- Temperatura de refrigerante.
- Presión de aceite.
- Alta temperatura del motor.
- **SISTEMA DE ARRANQUE:**
- Alternador cargador 45 amperios.
- Motor de arranque eléctrico de 24 voltios.
- **PROTECCIONES:**
- Picos de tensión de red comercial.
- Sobretensiones por descargas atmosféricas, incluido el lado carga.
- El nuevo Grupo Generador reemplazará al existente actualmente, por lo tanto, la Empresa adjudicada deberá desmontar todo el sistema del grupo generador que será reemplazado.
- El nuevo Grupo Generador deberá integrarse a todo el sistema existente actualmente.
- Etiquetar todo el sistema nuevo instalado, diagramas y esquemas unifilares.
- Manuales de usuario, de instalación y operación.
- Entrenamiento de operación y mantenimiento in situ.
- Sistema de Gestión y Monitoreo de parámetros del Grupo Electrónico, que deberá instalarse en el Centro de Control Unificado de la Ciudad de Mariano Roque Alonso.
- El oferente deberá contemplar todos los seguros requeridos, seguros de daños contra terceros, seguros contra accidentes de trabajo, seguros contra los riesgos en la zona de obras y pólizas.

INSTALACIÓN DEL GRUPO GENERADOR TRIFÁSICO.

- Montaje de tablero de transferencia.
- Tendido eléctrico de fuerza desde el Grupo Generador hasta el Tablero de Transferencia Automático con conductor eléctrico NYY de uso industrial, hasta una distancia de 20 metros.
- Tendido eléctrico de fuerza desde el Tablero de Transferencia Automático hasta el tablero de carga con conductor eléctrico NYY de uso industrial.
- Tendido eléctrico de mando (señal de arranque) y circuito para cargador de batería y calentado de camisa, con conductor eléctrico NYY de uso industrial, hasta una distancia de 20 metros.
- Provisión y montaje de ductos porta cables (externos, subterráneos y/o embutidos) para tendido eléctrico de fuerza y mando.
- Tendido de conductor de cobre desnudo para conexión a tierra (SPAT) a jabalina de cobre de 3 metros x 5/8.
- Pruebas, ajuste final y puesto en marcha de los equipos.
- Mantenimiento preventivo durante 2 años, a partir de su puesta en funcionamiento.

Ítem 2 GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO / AERÓDROMOS DE CONCEPCIÓN Y PILAR.

Especificaciones Técnicas

Adquisición y Puesta en Marcha de Grupo Electrónico Cabinado para los Aeródromos de la Ciudad de Concepción y Pilar

1. OBJETO.

La presente Especificación Técnica tiene por objeto determinar la modalidad, las características, los procedimientos y las condiciones, que deberá cumplir la contratista para la provisión e instalación de los bienes a ser adquiridos.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Tipo de Servicio: Se solicita la provisión e instalación de grupo electrónico para uso Stand-by (de acuerdo a la

3. Localización de la entrega de los Bienes

Los Bienes adquiridos serán recepcionados en los respectivos Aeródromos para donde fueron solicitados. El contratista proveerá los bienes de acuerdo a lo solicitado en Especificación Técnica.

4. Conocimiento de los lugares

El Contratista estará perfectamente informado de la ubicación de los Aeropuertos o Aeródromos donde se harán entrega los bienes adquiridos, el correspondiente lugar de instalación; y de otros datos que puedan influir en la ejecución de la misma.

5. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS

El Grupos generadores deberán poseer:

Generador, Motor, Panel de Control digital, juego de baterías con sus accesorios, tanque de combustible, silenciador, uniones flexibles de sistema de escape, líneas flexibles de combustible, aisladores de vibración, cargador estático de baterías, calentador de camisas, y todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema. -

Los grupos electrógenos serán para uso estacionario, estará destinado a prestar servicio de emergencia, y todo el conjunto (motor, generador, panel de control, radiador, etc.) **debe ser provisto, montado y probado en fábrica.**

El motor y el generador deberán ser fabricados y ensamblados por el mismo fabricante, para asegurar y garantizar el correcto funcionamiento del grupo electrógeno. -

El sistema de emergencia debe estar interconectado con un sistema de conmutación automática que permita alimentar las cargas conectadas al lado de BT de un transformador de Distribución instalado en el sitio. El sistema debe permitir el arranque automático del generador y la conmutación correspondiente ante una eventual falla o anomalía en el suministro de energía eléctrica proveída por parte de la ANDE. La lógica de funcionamiento del tablero de transferencia automática debe ser compatible con el sistema de control del generador. -

El grupo electrógeno cabinado serán instalados en la intemperie, **sobre una plataforma que deberá ser construida por el contratista de acuerdo** a los requisitos de instalación del equipo ofertado, de modo a asegurar el correcto funcionamiento. -

El oferente deberá proveer todos los conductores eléctricos, materiales necesarios, y obras civiles necesarias, para la instalación y funcionamiento del equipo. -

Adquisición de Grupo Electrónico Cabinado para los Aeródromos de la Ciudad de Concepción y Pilar				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	Cantidad
1	Adquisición y Puesta en Marcha de Grupo electrónico Cabinado (Motor, Generador, Panel de control y protección, Tablero de Transferencia automática, cabina de insonorización, cargador de baterías, calentador camisas, baterías, silenciador y accesorios)- Según Especificaciones Técnicas.	Unidad	Unidad	2

GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 210 KVA Stand By

COMPONENTES PRINCIPALES

- Motor diésel industrial
- Alternador generador AC sincrónico.
- Tanque de Combustible de fábrica incorporado a la base para 8 horas de autonomía como mínimo
- Cabina de Insonorización de fabrica
- Panel de control Digital
- 01 Tablero de transferencia Automática de 300 A.
- El motor, generador, panel de control deben ser montados en la misma fábrica con el fin de garantizar la fiabilidad del equipo ofertado. -

DATOS TECNICOS PRINCIPALES

Capacidad: 210 KVA en régimen stand By.

Clasificación: Stand-by (ISO 8528).

Voltage: 380/400 V.

Factor de potencia: 0,8.

Velocidad de Motor: 1500 rpm.

Frecuencia: 50 Hz.

Número de polos: 4.

Fases: trifásico + neutro.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

• GENERADOR

- Tipo de aislación H.
- Excitación tipo auto excitado Shunt.
- Paso 2/3 - 6
- Protección IP21 o superior.
- Llave termo-magnética, IEC, 3 polos.
- Capacidad de sobre-velocidad 2250 rpm
- Regulación de tensión +/- 0.5%.
- Forma de onda IEC=THF 4%
- THD Distorsión Armónica menor a 5%
- Radio interferencia Conforme a la Norma EN61000-6

• Motor

- Control electrónico del motor
- Diésel de 4 tiempos
- Velocidad 1500 RPM
- 6 cilindros.
- Aspiración Turbo cargado
- Sistema de enfriamiento por agua
- Regulador electrónico
- Clase de regulador ISO8528

• PANEL DE CONTROL MONTADO EN EL GRUPO GENERADOR

El equipo contará con un panel de control, que pueda monitorear y controlar el funcionamiento del motor y generador, de formar que pueda cumplir con la función de protección del equipo. Así mismo con el panel de control se podrá operar el equipo accediendo a los controles de operación y diagnóstico.

El panel de control:

- Pantalla LCD con iconos retro iluminados
- Detección de generador trifásico
- Detección de generador trifásico y red (utilidad)
- Compatibilidad del sistema nominal 600 V ph-ph
- Monitoreo de potencia de generador y carga (kW, kVA, kV Ar, pf)
- Protección de sobrecarga del generador (kW)

- Entradas y salidas configurables
- Salidas de combustible y arranque (configurable en CAN)
- Carga configurable de CC, sin voltaje y por etapas salidas
- Modo Auto Start y AMF en un solo módulo
- Protección de velocidad del motor, contador de horas del motor, precalentamiento del motor, programador de tiempo de funcionamiento del motor,
- control de ralentí del motor para arranque/parada
- Supervisión del voltaje de la batería
- Registro de eventos configurable (50)
- Software de configuración Suite para PC

Entradas y salidas disponibles

- Cuatro entradas analógicas.
- Ocho entradas digitales dedicadas
- Doce entradas digitales programables.
- Dieciséis salidas digitales programables.

Operación de control

- Botón o pulsador de funcionamiento manual.
- Botón o pulsador de parada.
- Botón o pulsador de funcionamiento automático.

Protecciones y monitoreo

- Asegura que la pantalla continúe funcionando en condiciones climáticas de frío extremo
- Detección del generador
- Generador y red (utilidad) detección
- Flexibilidad global
- Medición de potencia.
- Protección contra sobrecarga del motor
- Múltiples opciones de instalación
- Flexibilidad de monitoreo
- Monitoreo completo del motor para rendimiento operativo mejorado.
- Monitoreo de batería.
- Alarmas históricas y estado operativo
- Proporciona una configuración completa y fácil de usar y control de sistema de alto nivel fácil de usar
- Debe contar con un sistema de carga estática automática de las baterías del equipo y un sistema para la conexión del calentador del agua de las camisas del motor.
- Botón para parada de emergencia manual.
- Control de velocidad de motor.
- Control de voltaje de salida

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

- Radiador instalado con guardas.
- Líneas de drenaje de refrigerante con válvulas.
- Protectores para el ventilador y las correas.
- Refrigerante de larga duración, con anticongelantes y anticorrosivos.

SISTEMA DE GASES DE ESCAPE

- Escape múltiple, seco, salida con brida redonda.
- Tubo flexible con brida estilo ANSI.
- Silenciador residencial

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Base integral con tanque de combustible con un mínimo de 310 l de capacidad, no se aceptará tanques adicionales, fabricados localmente ni extensiones del tanque de fabrica
- Filtros de combustible.
- Filtro de combustible primario y secundario
- Bomba de combustible primario.

- Medidor de presión del combustible
- Líneas flexibles de combustible.

Parámetros de Consumo de combustible en régimen Stand By

100% de carga igual o menor a 50 litros por hora

75% de carga igual o menor a 39 litros por hora

50% de carga igual o menor a 28 litros por hora

SISTEMA DE INSTALACIÓN

- Base tipo trineo, estructura de acero, alojando el tanque de combustible.
- Aislante anti-vibraciones entre la base y el motor-generador.

SISTEMA DE ARRANQUE

- Alternador cargador 45-amp.
- Motor de arranque eléctrico simple de 12 volts.
- Juego de baterías de 12 volts.
- Cables y soporte de baterías.
- Interruptor general para corte de energía de batería.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN.

- Filtro de aceite
- Aceite lubricante
- Varilla indicadora de nivel de aceite.
- Líneas de drenaje de aceite con válvulas.

SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE

- Purificador de aire, servicio regular.

CABINA DE INSONORIZACION

- Acabado de pintura en polvo avanzado
- El marco de la base se extiende más allá del gabinete, protegiendo contra daños por manejo
- Sujetadores cincados
- dBA 73 a 7 metros al 75% de carga.
- Las puertas seguras y bloqueables evitan el acceso no autorizado al panel de control, el llenado de combustible y la batería
- Botón de parada de emergencia montado en el exterior, conveniente para el panel de control
- Ventilador de refrigeración y alternador de carga de batería totalmente protegidos
- Transpirabilidad
- Base de tanque de combustible integral de doble pared para contención total de fluidos (combustible, aceite y refrigerante). Debe cumplir con DEFRA
- Tanque de combustible de contención de bandeja de goteo integrado (combustible, aceite y refrigerante)

Tablero de Transferencia Automática

Capacidad Nominal: 300 Amps

El Panel de Transferencia de Carga Inteligente (ATS), incorporara lo último disponible a nivel tecnológico, operara en conjunto con el panel de control del Grupo Generador, para proveer un control totalmente automático de fallas de la línea de suministro principal de energía (ANDE), arrancando el Grupo Generador y transfiriendo la carga de la línea principal a ésta, en el caso de que la línea principal falle y restaurando la provisión de energía de la línea principal, retransfiriendo la carga, para luego parar el Grupo Generador.

Características:

- Conmutación de fuentes por medio contactores
- Interbloqueo eléctrico y mecánico.
- Cierre diferencial de 3 fases por detección de bajo voltaje de la fuente normal (ajustable)
- Cierre diferencial de 3 fases por detección de alto voltaje de la fuente normal (ajustable)
- Contacto auxiliar: cerrado cuando el interruptor está en la posición de emergencia
- Contacto auxiliar: cerrado cuando el interruptor está en la posición NORMAL
- 7 , 15, 28 días de intervalo, reloj ejercitador.

- Motor en marcha
- Indicación de luces piloto LED
- Interruptor en la posición de emergencia
- Interruptor en la posición normal
- Fuente Normal disponible
- Fuente de emergencia disponible
- Tiempo de retardo de arranque del motor: Establecimiento de normas 3 segundos, ajustable de 0 a 10 segundos
- Tiempo de retardo en la retransferencia a normal: Para retrasar retransferencia a la fuente normal (inmediata retransferencia en caso de fallos de generador) ajustable de 0 a 60 minutos
- Interruptor de prueba

NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL

El equipo deberá cumplir con normas de calidad internacional certificada. Como referencia debe cumplir o exceder en cumplimiento de 7 (siete) de las siguientes normas:

AS1359 NFPA37 - ISO 8528 NFPA70 - ISO 3046 NFPA99 - IEC 60034-1 NFPA110

ISO 9001 ISO 14001 2006/95EC 2006/42/EC 2004/108/EC

GARANTÍA

- El grupo electrógeno debe tener una garantía de 2 años o 1.000 hora de uso, lo que ocurra primero
- El oferente debe garantizar la cobertura a reclamos por el periodo que dure la garantía
- EL oferente debe garantizar el cambio de cualquier pieza que falle en su periodo de garantía y que fuera atribuido a problemas en su fabricación, deberá ser realizado en un tiempo no superior a 72 horas
- El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo durante los 2 años de la garantía del grupo electrógeno (proveyendo todo lo necesario para realizar dicho mantenimiento). los mismos deben realizarse de oficio de forma mensual por parte del proveedor.

TRABAJOS A SER REALIZADO

- Traslado del grupo electrógeno
- Desmontaje del grupo electrógeno existente en zona de obra
- Construcción de plataforma acorde a la necesidad de la instalación del grupo electrógeno
- Posicionamiento del grupo generador, tableros de transferencia en su sitio definitivo por medio de la utilización de grúa especial y mano de obra para estibaje.
- Servicio técnico para interconexiones del sistema de fuerza del grupo electrógeno al lado de la carga.
- Montaje de los accesorios de cada grupo generador (cargador de baterías, calentador de camisas, Silenciador, Tableros de Trasferencias).
- El oferente deberá contempla todos los seguros requeridos, seguros de daños contra terceros, seguros contra accidentes de trabajo, seguros contra los riesgos en la zona de obras y pólizas.
- Mano de obra para la interconexión eléctrica del generador al tablero de transferencia y tablero principal de distribución.
- Materiales menores para conexiones y fijaciones.
- Pruebas, ajustes finales y puestos en marcha de los equipos.

Observación

El oferente deberá incluir materiales eléctricos para la interconexión del sistema de fuerza y mando, provisión de los conductores eléctricos, bandejas metálicas y Sistema de Puesta a Tierra SPAT para la unidad generadora, todos los componentes eléctricos deberán ser dimensionados según capacidad del grupo electrógeno ofertado.

Ítem 3 - Generador /AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA GENERADOR ELÉCTRICO CABINADO DE 22 KVA

1. Descripción General

- Capacidad de generación: 22 kVA (17.6 kW a factor de potencia 0.8) O SUPERIOR
- Tipo de generador: Diésel
- Frecuencia de operación: 50/60 Hz
- Tensión nominal: 220/380
- Fases: Trifásico

- Tipo de cabina: Insonorizada, resistente a la intemperie

2. Motor

- Tipo de motor: Diésel
- Cilindros: 4 cilindros
- Aspiración: Natural o Turbo
- Capacidad del tanque de combustible: usualmente entre 30-100 litros (Tanque de acero inoxidable)
- Consumo de combustible: 5 A 8 LTS / HORA
- Sistema de enfriamiento: Líquido
- Sistema de arranque: Eléctrico
- Potencia del motor: HP o kW]
- Regulador de velocidad* Electrónico

3. Alternador

- Tipo: Sin escobillas, auto excitado
- Factor de potencia: 0.8
- Protección IP: IP23 o superior

4. Cabina

- Tipo: Insonorizada y resistente a la intemperie
- Material: Acero galvanizado con recubrimiento anticorrosivo
- Aislamiento acústico Material de alta densidad para reducción de ruido
- Puertas: Accesos con cerradura para mantenimiento y operación
- Ventilación: Sistemas de entrada y salida de aire adecuados para operación en todas las condiciones climáticas
- Protección IP: IP44 o superior

5. Panel de Control- *Tipo: Digital

- Funcionalidades:
 - Monitoreo de voltaje, corriente, frecuencia, y potencia
 - Indicadores de fallos (baja presión de aceite, alta temperatura del motor, sobrecarga)
 - Arranque/parada automático y manual
 - Historial de eventos y alarmas

6. Protección y Seguridad

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Desconexión automática en caso de emergencia
- Alarma sonora y visual para condiciones anormales
- Parada de emergencia accesible

7. Accesorios y Opcionales

- Silenciador de escape
- Sistema de transferencia automática (ATS)
- Tanque de combustible auxiliar
- Batería de arranque y cargador de batería
- Kit de mantenimiento

8. Certificaciones y Normativas

- Certificación ISO 8528
- Certificaciones de calidad del fabricante

9. Garantía y Soporte

- Garantía: Mínimo 1 años o 1000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero
- Soporte técnico: Disponibilidad de servicio postventa y repuestos

10. Documentación

- Manual de operación y mantenimiento en idioma local
- Catálogos y hojas técnicas del motor y alternador
- Planos eléctricos y mecánicos
- Certificados de pruebas y ensayos

11. Instalación y Puesta en Marcha

- Instalación: Incluir servicios de instalación y puesta en marcha por personal cualificado
- Capacitación: Capacitación básica para operadores y personal de mantenimiento

Ítem 4- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI.

GENERADOR MONOFASICO

GENERADOR 220V 5000W 5,5KVA

Generador de gran tamaño, potente y eficiente para alimentar lugares de trabajo en entornos donde el suministro de electricidad puede ser limitado. Salida nominal de 5,0 kW (50 Hz) suministrada por un motor de gasolina confiable y de fácil arranque con tanque de combustible de 25 lts para conducción continua. Con diseño ergonómico, tablero fácil de utilización, para garantizar una buena portabilidad y facilidad de uso incluso en condiciones difíciles.

MOTOR

POTENCIA	6,8 HP
RENDIMIENTO	5000W
CILINDRADA	389 CM3
TANQUE COMB.	25 LTS
MOTOR	5500w, DC 12/8,3ª, 389

Ítem 5-COMPRESOR DE AIRE/DEPARTAMENTO SEI

Especificaciones Técnicas.

- Desplazamiento teórico de entre 400 a 450 litros/min.
- Potencia de trabajo 125 lbf / 7 a 9 bar.
- Potencia de Motor de 2 a 3 hp/ 2,2 kw.
- Tensión 220/50Hz.
- Vol. del Reservorio de 100 litros a 200 litros.
- Trasportable con agarradera de metal y ruedas.
- Manguera de alta presión con accesorios (pico calibrador para cubierta hasta 150 Psi, pulverizador largo, pico de limpieza con botón).

Ítem 6 -COMPRESOR DE AIRE./AERÓDROMO DE MARISCAL ESTIGARRIBIA Y PILAR

- Presión de Vacío :115 psi.
- Capacidad del tanque: 100 litros.
- Tipo de Producto : Compresor sin correa.
- Cilindros: 2*47 mm
- Potencia:3 hp/2.2 kW HP.
- Velocidad: 2850 rpm.
- Caudal Máximo: 1.500LH
- Filtro de aire: 3/8"acero
- Peso Neto KG: 72 kg
- Caudal: 338 L/min.
- Nivel sonoro: 98 dB
- Voltaje:220V

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o

por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
CENTRO DE CONTROL UNIFICADO-CCU			
1	GRUPO GENERADOR,CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	UNIDAD	1
AÉRODROMO DE CONCEPCIÓN Y PILAR			
2	GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO	UNIDAD	2
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ			
3	GENERADOR	UNIDAD	1

AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI			
4	GENERADOR A COMBUSTIÓN DE 220 VOL	UNIDAD	1
DEPARTAMENTO SEI -AISP			
5	COMPRESOR DE AIRE	UNIDAD	1
AERÓDROMOS DE MARISCAL ESTIGARRIBIA Y PILAR			
6	COMPRESOR DE AIRE	UNIDAD	2

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Ítems	Descripción	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
CENTRO DE CONTROL UNIFICADO-CCU			
1	GRUPO GENERADOR,CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	30 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio	Centro de Control Unificado-Mariano R. Alonso.

AÉRODROMO DE CONCEPCIÓN Y PILAR			
2	GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO	30 Días corridos a partir de la Orden compra/servicio	Aeródromo De Concepción Y Aeródromo De Pilar
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ			
3	GENERADOR	05 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio	Aeropuerto Internacional Guaraní
AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI			
4	GENERADOR A COMBUSTIÓN DE 220 VOL	30 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio.	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
DEPARTAMENTO SEI -AISP			
5	COMPRESOR DE AIRE	15 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
AERÓDROMOS DE MARISCAL ESTIGARRIBIA Y PILAR			
6	COMPRESOR DE AIRE	15 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
1)Orden de compra/servicio 2. Informe del Administrador de Contrato	Orden de compra Informe del Administrador del Contrato acompañado de la Certificación del Fiscal.	Ítem 1-GRUPO GENERADOR,CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA:30 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio. Ítem 2-GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO:30 Días corridos a partir de la Orden compra/servicio Ítem 3-GENERADOR:05 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio Ítem 4-GENERADOR A COMBUSTIÓN DE 220 VOL:30 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio. Ítem 5-COMPRESOR DE AIRE:15 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio Ítem 6-COMPRESOR DE AIRE:15 Días corridos a partir de la Orden de compra/servicio

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

- siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
 - Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la

contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 días posteriores al plazo de ejecución o vigencia de contrato

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago del servicio se hará en guaraníes, a través de la Presidencia de la DINAC, con fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación en el Ejercicio 2024.

Para los demás oferentes el pago se realizará previa presentación de la Factura Crédito, Orden de trabajo/servicio, Informe del Administrador del Contrato, Formularios FIP y FIS, Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, Certificado de Cumplimiento Tributario, y la Certificación de la Unidad De Control Interno, dentro de los 60 (sesenta) días calendario de presentadas dichas documentaciones. Este plazo será suspendido automáticamente cuando el servicio no se ajuste a lo estipulado en las Especificaciones técnicas del PBC, y requiera por lo tanto de la adecuación correspondiente por parte del proveedor. Asimismo, se suspenderán los plazos antedichos, cuando la documentación de respaldo no se ajuste a lo estipulado al contrato, contenga errores imputables al proveedor o no se ajusten a las disposiciones tributarias vigentes.

El plazo de entrega se computara según lo establecido en el plan de entregas del PBC.

La DINAC retendrá el 0,5% sobre cada factura emitida, como contribución sobre contratos suscritos (Art.277, Ley N° 7228/2023).

La/s empresa/s que resulte/n adjudicada/s deberá/n estar inscripta/s en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) como requisito previo para la Obtención del Código de Contratación (CC).

El pago se realizara previa presentación de los documentos exigidos en el Punto N° 1. Documentos Genéricos, verificación del Dpto. de Fiscalización GA-SDAF y certificación de la Unidad de Control Interno de la Institución, Comprobante de retención de impuestos.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de las ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ Dónde: Pr: precio reajustado. P: precio adjudicado. IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la Resolución de Adjudicación. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres. No se reconocerán reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,05

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,

inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Las establecidas en la Legislación vigente y aplicable.

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

