

Consultas Realizadas

Licitación 440192 - Adquisición de Productos Metálicos y No Metálicos

Consulta 1 - Items 1 2 Chapas de cinc (zinc) solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2024
En las especificaciones técnicas de las Chapas de Zinc ONDULADA no especifican el calibre de la Chapa porque en el mercado sólo hay de 0,30 mm o Número 27. No recomendables para cambios o nuevos de techos. Debe ser Chapas de Zinc CINCA acanaladas número 24 de 0,50 mm o calibre		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2024
La convocante se mantiene en su postura de solicitar Chapas de Zinc Onduladas, teniendo en cuenta que usar las chapas acanaladas en instalaciones donde ya se utilizan onduladas requeriría el cambio total y supondría un gasto innecesario.		