

Consultas Realizadas

Licitación 449385 - LLAMADO MOPC N°14/24 LPI - DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PDT. FRANCO.

Consulta 1 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
No existen planos para verificación de cómputo y cantidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Los planos se encuentran publicados en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 16:10:50 horas. Ver en la pestaña Documentos, Planos o cómputos métricos, dirigirse al archivo de nombre "doc-en-b-66845ecab8f59.zip".		

Consulta 2 - Experiencia Específica. Actividades Claves

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Favor confirmar con cuantas de las actividades claves se debe cumplir para determinar si se cumple o no con el requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
<p>Remitirse a lo establecido en Experiencia Específica en Construcción. Actividades Claves, de la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC, publicado en el SICP, según el cual, se requiere contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2009 - 2023] en las siguientes actividades clave:</p> <ul style="list-style-type: none">- Movimiento de suelo: 134.554m3.- Infraestructura de Hormigón Armado: 962,23 m3.- Pilotes de H°A°: 672 ml.- Pavimento de Hormigón: 33.404 m2.- Gaviones: 4.250 m3. <p>Para oferente individual debe cumplir con el requisito y para el caso de oferente en consorcio deben cumplir todas las partes combinadas.</p>		

Consulta 3 - Experiencia Específica. Actividades Claves

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Favor confirmar si el contrato que se presente como experiencia específica debe cumplir con todas esas actividades juntas o pueden cumplirse con la suma de varios contratos llegando a la cantidad (m2, m3, ml) y al tipo de actividad clave solicitada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Remitirse a lo establecido en el PBC, publicado en el SICP, según el cual, es correcta su interpretación, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la Experiencia Específica en Obras, en Experiencia Específica en Construcción_ Actividades Clave, para oferente individual o como para oferente en consorcio.		

Consulta 4 - Experiencia Específica en Construcción

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
<p>Nos referimos a la Experiencia Específica en Construcción</p> <p>Se requieren al menos dos contratos durante los últimos 10 años similares a las obras propuestas. Entendemos que no necesariamente las condiciones de similitud deben concurrir todas en un solo contrato u obra ya que ello sería bastante improbable y limitaría sobre manera las condiciones de participación. A partir de allí interpretamos que es posible presentar más de dos contratos en los que concurren los criterios de similitud. Solicitamos su confirmación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC, publicado en el SICP, según el cual, es correcta su interpretación, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la Experiencia Específica en Obras, en Experiencia Específica en Construcción, para oferente individual o como para oferente en consorcio.</p>		

Consulta 5 - Experiencia Específica en Construcción

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
<p>En este apartado dice "Se entiende por obra similar a obras que contemplen pavimentación rígida que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje, así como la construcción de Depósitos, Andenes para camiones, Edificios de por los menos 3 plantas, torres de iluminación, sistemas de seguridad y redes informáticas". Favor aclarar si la similitud se refiere a dos tipos de obras que se pueden considerar. Por un lado: pavimentación rígida con los componentes que se mencionan o bien, la construcción de depósitos o Andenes para camiones o edificios de por lo menos 3 plantas con los componentes que se mencionan. Favor aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC, publicado en el SICP, según el cual, es correcta su interpretación, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la Experiencia Específica en Obras, en Experiencia Específica en Construcción, para oferente individual o como para oferente en consorcio.</p>		

Consulta 6 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
<p>Favor aclarar si Colchones Reno entraría como experiencia de Gaviones</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
<p>Remitirse a lo establecido en Experiencia Específica en Construcción. Actividades Claves, de la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC, publicado en el SICP, según el cual, se requiere contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2009 - 2023] en las siguientes actividades clave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movimiento de suelo: 134.554m³. - Infraestructura de Hormigón Armado: 962,23 m³. - Pilotes de H[°]A[°]: 672 ml. - Pavimento de Hormigón: 33.404 m². - Gaviones: 4.250 m³. 		

Consulta 7 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos por la presente el aplazamiento de la presentación de ofertas, así como la ampliación del periodo de consulta, a fin de realizar un mejor estudio de los costos, contemplando las aclaraciones a publicar y que definen el objeto del contrato. Por lo expresado solicitamos una prórroga en la fecha de presentación de ofertas por un periodo de 30 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 8 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos por la presente el aplazamiento de la presentación de ofertas, así como la ampliación del periodo de consulta, a fin de realizar un mejor estudio de los costos, contemplando las aclaraciones a publicar y que definen el objeto del contrato. Por lo expresado solicitamos una prórroga en la fecha de presentación de ofertas por un periodo de 30 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 9 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Pavimento de Hormigón Armado. Se pueden considerar obras tales como piso de H^ºA^º , Piso de H^ºA^º para circulación vehicular, Piso de H^º A^º con Buñas, Piso de H^º A^º con juntas .

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo establecido en Experiencia Específica en Construcción. Actividades Claves, de la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC, publicado en el SICP, según el cual, se requiere contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2009 - 2023] en las siguientes actividades clave:

- Movimiento de suelo: 134.554m³.
- Infraestructura de Hormigón Armado: 962,23 m³.
- Pilotes de H^ºA^º: 672 ml.
- Pavimento de Hormigón: 33.404 m².
- Gaviones: 4.250 m³.

Consulta 10 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos por la presente una prórroga en la presentación de ofertas, así como la ampliación del periodo de consulta, a fin de realizar un mejor estudio de los costos. Por lo expresado solicitamos una prórroga en la fecha de presentación de ofertas por un periodo de 30 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 11 - Equipos propios.

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2024
----------	-------------------	------------

Para el caso de equipos propios: ¿con qué documentación se acreditará la propiedad de los mismos? a) ¿Cédula Verde u otra documentación? b) ¿será permitida la presentación de factura de compra o factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse al punto 5, de Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos, establecido en el PBC, publicado en el SICP, el cual, reza cuanto sigue:
 "...5. Para el equipo propio la contratista deberá demostrar ser propietario con Cédula Verde u otra documentación que acredite la propiedad del mismo o una factura de compra o una factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición por parte de la contratista, en el que conste las características del equipo solicitado.
 Por lo que antecede, es correcta su interpretación.

Consulta 12 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita la planilla de precios en planilla excel

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
-----------	--------------------	------------

Publicado en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 16:10:50 horas. Ver en la pestaña Documentos, Planos o cómputos métricos, dirigirse al archivo de nombre "doc-en-b-66845ecab8f59.zip", en su interior, a la carpeta 2.PLANOS, siguiente carpeta; PLANOS DWG, hasta el archivo Excel de nombre PL.PRECIO REFERENCIAL-2DA ETAPA-ANNP FRANCO.

Consulta 13 - Estudio de Costo

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
----------	-------------------	------------

Se consulta si es necesaria la presentación de Formulario de Análisis de Precios

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
-----------	--------------------	------------

Sí es necesario. Remitirse al Formulario N° 1, que se encuentra publicado en el SICP, en la pestaña Documentos, en fecha 02-07-2024 a las 09:24:12, PBC, pbc-formulario-6683fd84ebaff.zip, en el archivo de nombre FORMULARIOS.

Consulta 14 - Experiencia específica en construcción - Actividades Clave

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos que para el ítem de Gaviones sea considerado también trabajos similares como Estructura de Suelo Reforzado, Colchón reno, ya que su ejecución e ingeniería son similares a la construcción de gaviones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el PBC - en la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en Experiencia Específica en Construcción. Actividades Claves, según el cual, se requiere contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2009 - 2023] en las siguientes actividades clave:

- Movimiento de suelo: 134.554m3.
- Infraestructura de Hormigón Armado: 962,23 m3.
- Pilotes de H°A°: 672 ml.
- Pavimento de Hormigón: 33.404 m2.
- Gaviones: 4.250 m3.

Consulta 15 - Margen de preferencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Se consulta si aplica en margen de preferencia atendiendo que el llamado es una LPI, en caso afirmativo favor informar el porcentaje de aplicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Remitirse a lo establecido en el PBC, en su sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, folio en manuscrito 145, publicado en el SICP, según el cual, el punto mencionado NO APLICA.		

Consulta 16 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
Por la presente, solicitamos una prórroga de 15 días contados a partir de la fecha fijada para la entrega de ofertas, este pedido obedece a poder contar con mayor tiempo de análisis de todos los items y así presentar una oferta competitiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.		

Consulta 17 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
Se solicita una prórroga en la fecha de presentación de las oferta a fin de realizar un mejor estudio de los costos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.		

Consulta 18 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
Se solicita una prórroga de 20 días , para realizar una mejor propuesta economica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.		

Consulta 19 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
Tenemos entendido que el precio de referencia es de 66.145.472.252, sin embargo los precios y cantidades indicadas en la pag, de la DNCP , solo nos da un monto de 46.641.106.775, favor corregir las cantidades finales o los precios unitarios, a fin de que coincida con el precio de referencia, o en su defecto corregir el precio total de referencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Tanto las cantidades finales, como los precios unitarios y el monto final publicados en el SICP, son correctos y se encuentran en congruencia con el dictamen de precios referenciales publicado en el SICP, en fecha 25-06-2024 a las 15:27:26, en la pestaña Documentos, Antecedentes de la Estimación de Costos, dirigirse al archivo de nombre "dictamen-uoc-10-2024-precios-llamado-n-14-2024-contruccion-terminal-de-cargas-667b051cdc0ff.zip".		

Consulta 20 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
Según el instructivo para descargar las planilla de precios, dicha ventana no existe para realizar la descarga de la mencionada planilla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
La planilla de precios se encuentra publicada en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 16:10:50 horas. Ver en la pestaña Documentos, Planos o cómputos métricos, dirigirse al archivo de nombre "doc-en-b-66845ecab8f59.zip", en su interior, a la carpeta 2.PLANOS, siguiente carpeta; PLANOS DWG, hasta el archivo Excel de nombre PL.PRECIO REFERENCIAL-2DA ETAPA-ANNP FRANCO.		

Consulta 21 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
ITEM 119: Cableado y Canalización de Distribución Interna. 1) Referente a este ítem solicitamos el tipo de cable y tipo de canalización. 2) Consultamos si en este ítem se incluye materiales o los materiales ya están computados en la planilla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Referente al ítem 119: Cableado y Canalización de Distribución Interna; 1) Los cables serán los utilizados para los casos de instalaciones eléctricas convencionales, como, por ejemplo; tratándose de oficinas dentro del Andén, de 4mm ² para iluminación y de 6mm ² para AA en oficinas y, la canalización de distribución interna será también, por ejemplo, del tipo electroducto de 3/4". 2) Se confirma que en la planilla de precios referenciales de la obra se ha contemplado para el ítem consultado, tanto materiales como mano de obra. Se recuerda que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño en donde se definirán los tipos de cables y canalización final.		

Consulta 22 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
ITEM 142 al 147: Provisión y montaje de Bocas (TOMAS, AA, ILUMINACION, PUESTOS DE TRABAJO). Referente a este ítem consultamos: incluyen cables y disyuntores? o cables y disyuntores están computados en la planilla?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Referente al ítem consultado, remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, publicada en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 09:24:12, en la pestaña Documentos, PBC, ir al archivo de nombre "eett-6683fdbd78f68.pdf" y también ir a la planilla de precios, que se encuentra publicada en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 16:10:50 horas, en la pestaña Documentos, Planos o cómputos métricos, seguidamente al archivo de nombre "doc-en-b-66845ecab8f59.zip", en su interior, a la carpeta 2.PLANOS, siguiente carpeta; PLANOS DWG, hasta el archivo Excel de nombre PL.PRECIO REFERENCIAL-2DA ETAPA-ANNP FRANCO, en donde se observa que en los trabajos de instalación eléctrica, se cuentan con todos los componentes necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema eléctrico.		

Consulta 23 - Pavimento de Hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
<p>En las Especificaciones Técnicas correspondientes al ítem Construcción de pavimento de H° esp= 22 cm, no menciona la necesidad de la utilización de microfibras en la dosificación del Hormigón, solicitamos que a modo de cotización del mismo se aclare que serán necesarias la utilización de las mismas, ya que sin este material no se cumple la rotura a flexotracción exigida para un pavimento rígido, caso contrario no se cotizará en igualdad de condiciones y esto implica un sobrecosto necesario para la ejecución de este ítem.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
<p>En las Especificaciones Técnicas correspondientes al ítem Construcción de pavimento de H° esp= 22 cm, no menciona la necesidad de la utilización de microfibras en la dosificación del Hormigón, solicitamos que a modo de cotización del mismo se aclare que serán necesarias la utilización de las mismas, ya que sin este material no se cumple la rotura a flexotracción exigida para un pavimento rígido, caso contrario no se cotizará en igualdad de condiciones y esto implica un sobrecosto necesario para la ejecución de este ítem. 29-07-2024</p> <p>RESPUESTA: Referente al ítem consultado, remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, publicada en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 09:24:12, en la pestaña Documentos, PBC, dirigirse al archivo de nombre "eett-6683fddb78f68.pdf", por el cual, se aclara que el mencionado ítem, se encuentra sujeto al cálculo estructural final a cargo de la empresa adjudicada.</p> <p>Se recuerda que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño en donde se definirá el diseño final del mencionado ítem.</p>		

Consulta 24 - Experiencia y Planilla de cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
<p>Como experiencia específica se solicita antecedente de ejecución de torres de iluminación, sin embargo en listado de ítems y cantidades o planos no se visualiza donde se precisa dicho ítem. Para tal caso puede eliminarse de la experiencia necesaria</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
<p>Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el PBC - en la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en Experiencia Específica en Construcción, por la cual, los tipos de trabajos que se incluyen en este apartado son a fin de evaluar la experiencia en construcción de forma general, el cual permite la posibilidad de ampliar la participación de potenciales oferentes, en ese sentido, se explica cuáles serían las obras consideradas como "OBRAS SIMILARES".</p>		

Consulta 25 - Solicitud de prorrogas

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
<p>Atendiendo a lo próximo de la fecha de entrega y aun sin consultas respondidas, se solicita una prorrogas de al menos 15 días</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
<p>Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.</p>		

Consulta 26 - Gaviones

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2024
Recientemente hemos realizado una obra que incluye la ejecución de suelo reforzado a través de la construcción de gaviones, entendemos que será suficiente respaldo la presentación de planos del proyecto ejecutado para evidenciar y volumen y las cantidades de gaviones ejecutados, ya que el ítem certificado según planilla es "Suelo Reforzado" y se mide en ml, pero en la realidad este ítem se ejecuta a través de la construcción de gaviones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Remitirse a lo establecido en Experiencia Específica en Construcción. Actividades Claves, de la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC, publicado en el SICP, según el cual, se requiere contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2009 - 2023] en las siguientes actividades clave: <ul style="list-style-type: none">- Movimiento de suelo: 134.554m3.- Infraestructura de Hormigón Armado: 962,23 m3.- Pilotes de H°A°: 672 ml.- Pavimento de Hormigón: 33.404 m2.- Gaviones: 4.250 m3.		

Consulta 27 - Experiencia especifica en obras - Actividades claves (Gaviones)

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2024
Recientemente hemos realizado una obra que incluye la ejecución de suelo reforzado a través de la construcción de gaviones, entendemos que será suficiente respaldo la presentación de planos aprobados de proyecto ejecutados para evidenciar las cantidades de gaviones ejecutados, ya que el ítem certificado según planilla es "Suelo Reforzado" y se mide en ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2024
Remitirse a lo establecido en Experiencia Específica en Construcción. Actividades Claves, de la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC, publicado en el SICP, según el cual, se requiere contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2009 - 2023] en las siguientes actividades clave: <ul style="list-style-type: none">- Movimiento de suelo: 134.554m3.- Infraestructura de Hormigón Armado: 962,23 m3.- Pilotes de H°A°: 672 ml.- Pavimento de Hormigón: 33.404 m2.- Gaviones: 4.250 m3.		

Consulta 28 - Riego de imprimación

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
En las Especificaciones Técnicas correspondientes a la Base estabilizadora con material granular (e=15 cm), menciona que " Una vez concluido el proceso de compactación, se procederá al corte final con motoniveladora y al riego de imprimación según la especificación "Riesgos con Material Asfáltico", en este contexto, no hemos identificación ninguna especificación correspondiente al Riego de imprimación así como su correspondiente ítem de pago, solicitamos sea incluida en la planilla dicho ítem asi como sus especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a la Adenda N° 3, publicada en el SICP, por la cual, queda eliminado "riego de imprimación" de las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 29 - Pavimento de Hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
En las Especificaciones Técnicas correspondientes al ítem Construcción de Pavimento de H° se menciona que "La losa debe apoyar sobre una Subbase Granular con Cemento", pero en la planilla figura solo figura el ítem "Base estabilizadora con material granular (e=15 cm)", solicitamos que dicha especificación sea corregida o en su defecto agregar dicho ítem a la planilla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a la Adenda N° 3, publicada en el SICP, por la cual, queda eliminado "subbase de cemento", de las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 30 - Movimiento de suelo

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
Consultamos de donde se tiene previsto la obtención del suelo de préstamos para el ítem 657. Movimiento de suelo, ya que el precio de referencia es de 40.003 Gs/m3, sabiendo que en el predio de la ANNP no existe suelo suficiente para utilizar como relleno y que está ubicado en una zona sumamente urbana en donde no se dispone de suelos de préstamos en una corta distancia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Esta contratante recuerda, que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño, en donde, a elección exclusiva de la empresa adjudicada y con la debida aprobación de la fiscalización, definirá el sitio de obtención del suelo de préstamo, según lo descrito en las EETT del mencionado ítem que establece: "... provenientes de los lugares de préstamo y de las excavaciones efectuadas en la zona de obra, previamente aprobados por la fiscalización..."		

Consulta 31 - Precio de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
Solicitamos la actualización de todos los precios de referencia teniendo en cuenta los contratos con características similares que actualmente se están ejecutando en la zona, ya que los precios publicados son muy inferiores a éstos, estando muy por debajo de lo que actualmente cuestan éstos ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse al dictamen de precios referenciales publicado en el SICP, en fecha 25-06-2024 a las 15:27:26, en la pestaña Documentos, Antecedentes de la Estimación de Costos, dirigirse al archivo de nombre "dictamen-uoc-10-2024-precios-llamado-n-14-2024-contruccion-terminal-de-cargas-667b051cdc0ff.zip", por el cual, se detalla la metodología implementada para la obtención de precios referenciales conforme a la Resolución DNCP N°454/2024.		

Consulta 32 - Pavimento de Hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
En las Especificaciones Técnicas se menciona que "En este Proyecto se requiere Hormigón de resistencia 35MPA/350 kg/cm2 o Módulo de Rotura Flexo tracción de 4,6 MPA", consultamos si se debe dar una de las dos condiciones nada más ya que ambos hormigones tienen dosificaciones completamente diferentes, el Hormigón que verifica al módulo de rotura a la flexo tracción debe llevar necesariamente microfibras, no así un hormigón convencional de resistencia 350 kg/cm2		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Referente al ítem consultado, remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, en la ADENDA N° 3, publicada en el SICP, por la cual, además, se aclara, que el mencionado ítem, se encuentra sujeto al cálculo estructural final a cargo de la empresa adjudicada, tal que, se cumplan las condiciones establecidas en las EETT, referidas al ítem. Se recuerda que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño en donde se definirá el diseño final del mencionado ítem.		

Consulta 33 - Experiencia en obras similares

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
En este apartado dice "Se entiende por obra similar a obras que contemplen pavimentación rígida que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje, así como la construcción de Depósitos, Andenes para camiones, Edificios de por los menos 3 plantas, torres de iluminación, sistemas de seguridad y redes informáticas". Se solicita que esto se exprese de una manera menos ambigua de manera a dar a entender bien lo solicitado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a la Adenda N° 4, publicada en el SICP, por la cual, se aclara la consulta.		

Consulta 34 - Pavimento de Hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
El precio de referencia correspondiente al ítem 661. Rampas de H°, esp=22 cm fck= 350 kg/cm2 es de 1.800.000 Gs/m3, y el precio de referencia correspondiente al Pavimento de H°, esp= 22 cm es de 350.000 Gs/m2, equivalente a 1.590.909 Gs/m3, consultamos porque los precios son diferentes teniendo en cuenta que en las mismas especificaciones técnicas figura que se utilizará el mismo tipo de H° y mismas características que el pavimento de hormigón?, solicitamos que el precio del pavimento de hormigón sea ajustado como mínimo al precio de las rampas de hormigón.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse al dictamen de precios referenciales publicado en el SICP, en fecha 25-06-2024 a las 15:27:26, en la pestaña Documentos, Antecedentes de la Estimación de Costos, dirigirse al archivo de nombre "dictamen-uoc-10-2024-precios-llamado-n-14-2024-contruccion-terminal-de-cargas-667b051cdc0ff.zip", por el cual, se detalla la metodología implementada para la obtención de precios referenciales conforme a la Resolución DNCP N°454/2024. En el mismo se evidencia la cotización de potenciales oferentes, realizados en conformidad, no solamente con los materiales, sino también, con los criterios de dificultad de los trabajos para la construcción de la rampa, como así también, mayor cantidad de armaduras, por ejemplo, para las vigas de los bordes y de refuerzo que arroje el cálculo final.		

Consulta 35 - Obrador

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
En el ítem 664. Obrador menciona que se debe incluir una Oficina para Residente, una oficina para Fiscalización, un comedor de personal de obra, un depósito de acopio de materiales y un depósito para guarda de herramientas, pero el precio de referencia es nada más que 8.000.000 Gs, sumamente insuficiente para todo lo exigido, solicitamos se revise el precio publicado para éste ítem		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en el PBC - Periodo de construcción, lugar y otros datos (folio en manuscrito 85) publicado en el SICP, en donde se detalla, que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño, en donde, a elección exclusiva de la empresa adjudicada y con la debida aprobación de la fiscalización, se definirán los componentes del campamento de obra necesarios.		

Consulta 36 - Alquiler de contenedores permanentes

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
En el ítem 7. Alquiler de contenedores permanentes, figuran 48 unidades para cada bloque de edificaciones a construir, totalizando 192 un en total, en las especificaciones técnicas menciona que "La contratista deberá proveer de contenedores para la recolección de basuras y escombros, el sitio de obra deberá contar con la disponibilidad continua de contenedores para poder mantener el sitio de obra limpio y despejado de materiales sobrantes.", entendemos que la cantidad prevista se refiero al nro de veces que serán retirados los contenedores y no al nro de contenedores a proveer? es correcto este entendimiento?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, publicada en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 09:24:12, en la pestaña Documentos, PBC, dirigirse al archivo de nombre "eett-6683fdbd78f68.pdf", según el cual, se refiere al número de contenedores a proveer.		

Consulta 37 - Personal propuesto

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
Entendemos que no es necesario presentar los currículum vitae de lo profesionales en esta etapa, si no una vez que se adjudique la obra. Favor confirmar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en la ADENDA N° 5, según el cual, el oferente deberá proveer para el momento de la presentación de la oferta, los currículums, de los siguientes profesionales: Un Coordinador de Ingeniería. Un Coordinador de Arquitectura. De acuerdo a lo establecido en el Formulario N°6 Formulario de Lista de Personal Propuesto para la Obra. Los demás currículums, deberán ser presentados al momento de la adjudicación. Por lo tanto, el oferente deberá presentar los documentos requeridos en el PBC, solamente para el Coordinador de Ingeniería y el Coordinador de Arquitectura.		

Consulta 38 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
Se consulta a la convocante si el siguiente equipo requerido: (01) Pala cargadora frontal sobre oruga de 1,6 m3. Corresponde a: topadora de 6 + pala 1,6 m3, ¿es correcta la interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a la Adenda N° 2, publicada en el SICP, en fecha 02-08-2024 a las 15:28:44 en la pestaña Documentos, Adenda, dirigirse al archivo de nombre adenda-2-66ad33335da36.pdf, según el cual, queda eliminado el mencionado equipo del listado de equipos requeridos.		

Consulta 39 - Experiencia especifica en construcción

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
Respecto al requisito de Experiencia Específica en Construcción, entendemos que las obras similares a las que se refiere podrán ser: - pavimentación rígida que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje; o - construcción de Depósitos; o - Andenes para camiones; o - Edificios de por los menos 3 plantas con torres de iluminación, sistemas de seguridad y redes informáticas. Favor confirmar este entendimiento de modo a tener clara la similitud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a la Adenda N° 4, publicada en el SICP, según el cual, es correcta su interpretación.		

Consulta 40 - muro de gaviones

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
Solicitamos la inclusión del ítem Muro de Gaviones para alturas superiores a 5 m, en la lámina 94 publicada en los planos de la licitación figura una altura promedio de 4,90 m, estas alturas pueden variar una vez realizado el proyecto ejecutivo y la solución para alturas mayores tiene otros componentes y otras exigencias por lo que solicitamos la creación de un ítem independiente para estas posibles situaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el PBC - en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems de obra requeridos, en la presente etapa licitatoria, ya que el cálculo final, corresponde al proyecto ejecutivo, el cual, se trata de una etapa posterior a la presente.		

Consulta 41 - Composición de precios

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
Teniendo en cuenta la cláusula "Composición de precios" folio 146, entendemos que sólo se presentará el Formulario N° 1 de aquellos ítems que se encuentren fuera de los parámetros establecidos en la cláusula de "Análisis de precios ofertados" del Pliego de Bases y Condiciones. Favor confirmar este entendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a la ADENDA N° 3, según el cual, en la oferta, se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios, correspondientes a los ítems de mayor incidencia y, además, podrán ser presentados el desglose de composición de precios cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros.		

Consulta 42 - Planos de Anden y Depósito

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
----------	-------------------	------------

Los sectores ANDEN y DEPOSITO son idénticos constructivamente y solo difieren en la orientación e implantación ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a los planos publicados en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 16:10:50 horas. Ver en la pestaña Documentos, Planos o cómputos métricos, dirigirse al archivo de nombre "doc-en-b-66845ecab8f59.zip", según el cual, difieren de la siguiente manera:

Andén: Es una nave abierta en los laterales, sin portones, provista en su interior, de una plataforma elevada, para verificación.

Depósito: Es una nave cerrada en los laterales, con portones, sin plataforma en su interior.

Consulta 43 - Provisión y Colocación de Basureros

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
----------	-------------------	------------

En el ITEM de la Planilla y en las EETT se mencionan la cotización de los basureros según diseño en planos, ¿podrían facilitarnos los mismos? O bien podrían aclarar, las medidas aproximadas que solicitarían

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2024
-----------	--------------------	------------

Referente al ítem consultado, remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, publicadas en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 09:24:12, en la pestaña Documentos, PBC, ir al archivo de nombre "eett-6683fdbd78f68.pdf", Capítulo 2. Especificaciones Técnicas, donde se expresa lo siguiente:

"Generalidades

La empresa contratista adjudicada deberá proveer los planos correspondientes al proyecto ejecutivo final, con sus respectivas memorias de cálculos y/o estudios técnicos que los respalden, a ser utilizados en cada uno de los rubros que se refieran a planos en las especificaciones técnicas..."

Consulta 44 - ABERTURAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
----------	-------------------	------------

En el ítem de ABERTURAS de la planilla correspondiente a Carpintería de aluminio y vidrio templado 8mm, se menciona ventana con perfilera de aluminio y vidrio templado con color, de la misma manera se menciona esto en las especificaciones técnicas, ¿Las ventanas debemos considerar en carpintería de aluminio o perfilera de aluminio?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

Referente al ítem consultado, remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, publicadas en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 09:24:12, en la pestaña Documentos, PBC, dirigirse al archivo de nombre "eett-6683fdbd78f68.pdf", por el cual, se aclara, que el mencionado ítem deberá ejecutarse con perfilera de aluminio, los cuales se aplican para los ítems en planilla 232-386-546.

Consulta 45 - Presentación de Analisis de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
<p>Se genera una confusión entre lo respondido en la consulta 13 sobre la necesidad de presentar en la oferta los formularios de precios unitarios y lo establecido en el PBC en su página 15 (folio 146) donde se establece claramente que el oferente PODRÁ presentar en su oferta el desglose de composición de precios cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros. Se solicita que los formularios de análisis de precios unitarios se presenten solamente si el comité de evaluación lo requiere considerando la enorme cantidad de impresiones que esto implica al imprimir un original y 2 copias, esto considerando los criterios de sostenibilidad que el MOPC quiere ir imponiendo en los llamados a licitación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>Remitirse a la ADENDA N° 3, según el cual, en la oferta, se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios, correspondientes a los ítems de mayor incidencia y además, podrán ser presentados el desglose de composición de precios cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros.</p>		

Consulta 46 - ABERTURAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
<p>En el ítem de ABERTURAS se pide cotizar VENTANAS (específicamente) no se indican otras aberturas, ¿debemos respetar el ítem y las especificaciones y solo cotizar VENTANAS, o bien dentro en este ítem tendríamos que incluir otros, como PUERTAS y CERRAMIENTOS DE FACHADAS las cuales llevarían otros espesores de vidrios ya que los mismos no se mencionan en planilla?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>Remitirse a la planilla de obra de precios referenciales, publicada en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 16:10:50 horas. Ver en la pestaña Documentos, Planos o cómputos métricos, dirigirse al archivo de nombre "doc-en-b-66845ecab8f59.zip", en su interior, a la carpeta 2.PLANOS, siguiente carpeta; PLANOS DWG, hasta el archivo Excel de nombre PL.PRECIO REFERENCIAL-2DA ETAPA-ANNP FRANCO, según el cual, en el apartado ABERTURAS, también se cuenta con el ítem; Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos.</p>		

Consulta 47 - PLANOS DWG

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
<p>¿Podrían facilitarnos los planos en AutoCAD desde el número 37.) hasta el 94.)? los mismos no se encuentran en la carpeta PLANOS DWG.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>Remitirse a la planilla de obra de precios referenciales, publicada en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 16:10:50 horas. Ver en la pestaña Documentos, Planos o cómputos métricos, dirigirse al archivo de nombre "doc-en-b-66845ecab8f59.zip", en su interior, a la carpeta 2.PLANOS, siguiente carpeta; PLANOS DWG, hasta el archivo Excel de nombre PL.PRECIO REFERENCIAL-2DA ETAPA-ANNP FRANCO, según el cual, en el apartado ABERTURAS, también se cuenta con el ítem; Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos.</p>		

Consulta 48 - Obras similares

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
-----------------	--------------------------	------------

Los criterios de obras similares deben ser mas claros, esto teniendo en cuenta que todo lo requerido es muy difícil que se cumpla en un mismo contrato limitando de forma muy importante la competencia. Se solicita que para considerarse obras similares basten obras que contemplen pavimentación rígida y que incluyan 2 o 3 de los demás requisitos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la ADENDA N° 4, por la cual, se vuelve a aclarar que será necesario contar con al menos, dos de las obras mencionadas como similares.

Consulta 49 - FORMULARIO N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar si el Formulario N° 1 Composicion de precios unitarios se debera presentar junto con la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la ADENDA N° 3, según el cual, en la oferta, se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios, correspondientes a los ítems de mayor incidencia y además, podrán ser presentados el desglose de composición de precios cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros.

Consulta 50 - Solicitud prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
-----------------	--------------------------	------------

Por la presente solicitamos prorroga de 20 dias mas para un buen estudio de la propuesta comercial.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 51 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos una prorroga de 30 días para el correcto análisis de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 52 - Capacidad en materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
-----------------	--------------------------	------------

Respecto al Martillo perforador de roca tipo CM 351, en ninguno de los items se evidencia la utilización de este equipo al no existir excavación en roca como parte de la planilla ni en las EETT. Solicitamos la eliminación de dicho equipo del listado de capacidad en materia de equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2024
------------------	---------------------------	------------

En la zona adyacente al rio Monday, sitio donde se construirá el edificio Habitacional para Funcionarios, se evidenció presencia de rocas.
Se recuerda que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño en donde se definirá el Proyecto Ejecutivo.

Consulta 53 - EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2024
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si el equipo "Tractor sobre orugas de 140 hp" se refiere a excavadora a oruga o a una topadora a oruga.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en la ADENDA N° 2, publicada en el SICP, referente a Capacidad en materia de Equipos, según el cual, el equipo solicitado conforme a la consulta es un Tractor sobre orugas de 140 hp.

Consulta 54 - Pavimento de H°

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
----------	-------------------	------------

En los requisitos de participación y criterios de calificación, se solicita el ítem "Pavimento de Hormigón: 33.404 m2", entendemos que no será considerado un piso de hormigón como pavimento de hormigón? es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en Experiencia Específica en Construcción. Actividades Claves, de la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC, publicado en el SICP, según el cual, es correcta su interpretación.

Consulta 55 - Pavimento de H°

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas del pavimento de hormigón menciona que "las losas deberán estar apoyadas sobre base de material granular y una subrasante mejorada de ripio", consultamos donde será pagado el ítem de subrasante mejorada de ripio, ya que en el ítem movimiento de suelo no se menciona la necesidad de ripio, muy difícil de encontrar en la zona

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

: La subrasante, será pagada dentro del ítem 657: Movimiento de suelo, de la planilla, publicada en el SICP.

Consulta 56 - Imprimación asfáltica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos la inclusión del ítem imprimación asfáltica, ya que a efectos constructivo la base granular que precede al pavimento de hormigón termina absorbiendo agua correspondiente al hormigón, pudiendo resultar en problemas posteriores

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el PBC - en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems de obra requeridos, en la presente etapa licitatoria, ya que el cálculo final, corresponde al proyecto ejecutivo, el cual, se trata de una etapa posterior a la presente.

Consulta 57 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2024
En el apartado Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal en el punto 4 dice que: "...En caso de tratarse de Título extranjero, acompañar Resolución legible, de validación y reconocimiento del Título extranjero, otorgado por el MEC". Debido al gran tiempo que demanda esta gestión y teniendo en cuenta que son muy escasos los profesionales locales disponibles, solicitamos que este requisito sea solicitado al profesional extranjero, una vez adjudicado con el llamado correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en la ADENDA N°5, por el cual, se aclara la consulta.		

Consulta 58 - FORMULARIO N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
Favor aclarar a partir de que porcentaje se considera como ítem de mayor incidencia, debido a que en la Adenda N° 3 se establece "el oferente debera presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios de los ítems de mayor incidencia, segun planilla de obra y, ademas, podra presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios de los ítems que su oferta se encuentren fuera de los parametros establecidos en la clausula anterior"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
De acuerdo a su planilla de Oferta, obtener los ítems de mayor incidencia tomando como parámetro los ítems afectados a las Actividades Claves, que se encuentran en la sección Requisitos y Criterios de Participación, en Experiencia Específica en Obras, en Experiencia Específica en Construcción, establecidos en el PBC, publicado en el SICP.		

Consulta 59 - PERSONALES

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
Favor aclarar si los documentos para demostrar la capacidad en materia de personales deberan ser presentadas junto con la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en la ADENDA N° 5, según el cual, el oferente deberá proveer para el momento de la presentación de la oferta, los currículums, solamente de los siguientes profesionales: Un Coordinador de Ingeniería. Un Coordinador de Arquitectura. De acuerdo a lo establecido en el Formulario N°6 Formulario de Lista de Personal Propuesto para la Obra. Los demás currículums, deberán ser presentados al momento de la adjudicación.		

Consulta 60 - PERSONALES

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
Siendo una LPI, es necesario que este homologado por el mec profesionales extranjeros? Entendemos que el tramite se debera iniciar una vez adjudicada la obra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en la ADENDA N° 5, según el cual, se aclara la consulta.		

Consulta 61 - Formulario N° 3

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>En el formato proveído del formulario N° 3 VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS se evidencia la siguiente observación: "Las empresas deberán adjuntar el Estado de Resultado y Nota a los Estados Financieros de los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2013-2022), conforme a lo declarado en el Formulario". No obstante, para la capacidad financiera solo se solicitan los EEFF de los años 2020, 2021 y 2022.</p> <p>Favor confirmar qué documentación debe adjuntarse a la oferta, lo referente a los últimos 3 años o de los últimos 5 años</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>Para el caso de Volumen Anual de Negocios, se analiza de los últimos 10 años sus 5 mejores años de ingresos operativo, para el efecto completar los formularios indicados en al ADENDA N°1 correspondiente al Volumen Anual de Negocios.</p> <p>Para el caso de los coeficientes de liquidez y solvencia, se solicita los últimos 3 ejercicios fiscales, para el efecto completar los formularios indicados en al ADENDA N°1 correspondiente Coeficiente de liquidez y coeficiente de solvencia.</p>		

Consulta 62 - Experiencia Específica. Actividades Claves

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>Según se verifica en la Adenda 3, como documentación requerida para demostrar la Experiencia Específica - Actividades Claves se solicita la presentación del formulario N° 2 "Experiencia General en Construcción", sin embargo, en el Formulario N° 4 (formato del PBC) se evidencia la siguiente observación: "Usar el mismo formulario para Experiencia Específica en Actividades Claves de Construcción".</p> <p>Por tanto, se solicita aclarar qué formulario debe utilizarse para llenar con la información referente a las Actividades Claves, Formulario N° 2 o Formulario N° 4</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>Remitirse a lo establecido, en Experiencia Específica en Construcción. Actividades Claves, de la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC, publicado en el SICP, según el cual, para Actividades Claves, serán considerados la presentación de ambos Formularios, dentro de la Oferta, con sus respectivos documentos respaldatorios que avalen lo declarado en los formularios.</p>		

Consulta 63 - Constancia de Perfil del Proveedor

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
<p>Consultamos si se podrá presentar la Constancia Perfil del Proveedor en reemplazo de las documentaciones citadas en el apartado "Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación". Favor aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC, DATOS DE LA CONVOCATORIA, Documentos de la Oferta, según el cual, es correcta su interpretación, en caso de que se encuentre inscripto en el Registro de Proveedores del Estado, siempre y cuando, la documentación requerida en el PBC se encuentre activa en el Perfil del Proveedor.</p>		

Consulta 64 - PERSONALES

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
Con relación a los profesionales: Especialista en Diseño Geométrico Vial, Especialista en Geología y Geotecnia, Especialista en Hidrología e Hidráulica, Especialista en Pavimentos, Especialista en tránsito, Especialista en Seguridad Vial, dos topografos, cuatro ayudantes de topografía, laboratorista de suelo, laboratorista de hormigon y dos ayudantes de laboratorio, favor aclarar si los antecedentes de los mismos ya deben ser presentados junto con la oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en la ADENDA N° 5, según el cual, el oferente deberá proveer para el momento de la presentación de la oferta: Un Coordinador de Ingeniería. Un Coordinador de Arquitectura. Los demás currículums, deberán ser presentados al momento de la adjudicación. Por lo tanto, el oferente deberá presentar los documentos requeridos en el PBC, solamente para el Coordinador de Ingeniería y el Coordinador de Arquitectura.		

Consulta 65 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
Para el cargo 2) Coordinador de arquitectura, consultamos en caso de que el profesional sea independiente y haya realizado trabajos en forma particular, cuáles son los documentos que deberá presentar para respaldar su experiencia? En vista de que el pliego solicita Referencias o certificados de trabajos similares.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en la ADENDA N° 5, publicada en el SICP.		

Consulta 66 - Obrador

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
En el ítem 664, Obrador: en las EETT se menciona que deberá incluirse una oficina para el residente, una oficina para la fiscalización, un comedor para el personal de obra, un depósito para el acopio de materiales y un depósito para el almacenamiento de herramientas. Sin embargo, el precio de referencia asignado es de solo 8.000.000 Gs, lo cual resulta insuficiente para cubrir todos los requisitos. Solicitamos una revisión del precio publicado para este ítem.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en el PBC - Periodo de construcción, lugar y otros datos (folio en manuscrito 85) publicado en el SICP, en donde se detalla, que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño, en donde, a elección exclusiva de la empresa adjudicada y con la debida aprobación de la fiscalización, se definirán los componentes del campamento de obra necesarios.		

Consulta 67 - Desarrollo del proyecto ejecutivo

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
Se requiere aclaración sobre cómo será certificado y/o pagado la ejecución del "desarrollo del proyecto ejecutivo", ya que este no se encuentra detallado en la lista de ítems publicada.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en el PBC - en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems requeridos. Como ejemplo podrían distribuir el costo estimado del proyecto en cada ítem.		

Consulta 68 - Accesibilidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
En la pág. 67 del PBC se menciona "Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato." Se consulta, para mejor interpretación, si lo mencionado deberá incluirse a cada ítem de la lista de cantidades, o si debe ser expresado como un ítem independiente. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Remitirse a lo establecido en el PBC, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems requeridos. Las Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, a modo de ejemplo, podrían distribuir su costo estimado en cada ítem.		

Consulta 69 - Infraestructura vial

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
En el ítem movimiento de suelos de la infraestructura vial no se aclara que volumen es excavación y relleno. Se solicita los planos con los que se determinó el cómputo del ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, publicadas en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 09:24:12, en la pestaña Documentos, PBC, ir al archivo de nombre "eett-6683fdbd78f68.pdf"; ítem 657 Movimiento de suelo, donde se expresa lo siguiente: "Este trabajo comprenderá la provisión (excavación, carga y transporte), colocación y compactación de los suelos aptos provenientes de los lugares de préstamo y de las excavaciones efectuadas en la zona de obra, previamente aprobados por la fiscalización, todo de acuerdo y conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones, producto del relevamiento planialtimétrico." ... Con respecto a los planos, ver en el SICP, en la pestaña Documentos, ir a Planos o cómputos métricos, dirigirse al archivo de nombre "doc-en-b-66845ecab8f59.zip", luego ir a la carpeta de nombre; "2.PLANOS" y en su interior remitirse a la lámina "02) PLANIMETRÍA DEL PREDIO ANNP".		

Consulta 70 - Electricidad para la Obra

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Solicitamos aclaración respecto a la responsabilidad del suministro de energía eléctrica para la ejecución de la obra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
La responsabilidad del suministro de energía eléctrica para la ejecución de la obra, queda a cargo de la empresa adjudicada.		

Consulta 71 - Consumo de Energía Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Solicitamos aclaración respecto a la responsabilidad del pago por el consumo de energía eléctrica durante la ejecución de la obra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
La responsabilidad del pago por el consumo de energía eléctrica durante la ejecución de la obra, queda a cargo de la empresa adjudicada.		

Consulta 72 - Agua para la Obra

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclaración respecto a la responsabilidad del suministro de agua corriente para la ejecución de la obra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
-----------	--------------------	------------

La responsabilidad del suministro de agua corriente para la ejecución de la obra, queda a cargo de la empresa adjudicada.

Consulta 73 - Consumo de Agua

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclaración respecto a la responsabilidad del pago por el consumo de agua corriente durante la ejecución de la obra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
-----------	--------------------	------------

La responsabilidad del pago por el consumo de agua corriente durante la ejecución de la obra, queda a cargo de la empresa adjudicada.

Consulta 74 - Vallado de Obra

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
----------	-------------------	------------

Se ha observado que el vallado de obra, esencial para la seguridad y delimitación del área de trabajo, no está incluido en la lista de cantidades publicada. ¿Podrían aclarar si este ítem debe ser considerado dentro de algún ítem en particular?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
-----------	--------------------	------------

Referente al ítem consultado, remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, publicadas en el SICP, en fecha 02-07-2024 a las 09:24:12, en la pestaña Documentos, PBC, ir al archivo de nombre "eett-6683fdbd78f68.pdf, dirigirse a "Señalizaciones durante la ejecución de la obra", afectados a los ítems en planilla: 5-193-337-518-640.

Consulta 75 - Hormigón Armado - Estructura

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
----------	-------------------	------------

"Al revisar los ítems comprendidos entre el 636 y el 655, correspondientes al tratamiento de efluentes cloacales con piletas depuradoras, hemos notado que no se ha previsto la cotización de las losas de tapa ni de fondo, así como la construcción de los tabiques de hormigón armado (Ho Ao), tal como se detalla en los planos de anteproyecto.

Dado que estos elementos son fundamentales para la correcta ejecución de las piletas depuradoras, solicitamos la instrucción sobre cómo proceder para cotizarlos adecuadamente."

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC - en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems de obra a cotizar para la presente etapa licitatoria, ya que el Diseño final que será producto de los cálculos finales de ingeniería se obtendrán en la etapa correspondiente al proyecto ejecutivo o diseño final, el cual, se tratará en una etapa posterior a la presente, la cual será presentada por la empresa adjudicada.

Se recuerda que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño en donde se obtendrá el cálculo de ingeniería y los planos finales del sistema de tratamiento de efluentes cloacales, por lo tanto, se aclara que, debido a la naturaleza del llamado, los documentos técnicos como planos y EETT son a modo de referencia para mayor claridad de lo requerido en planilla.

Consulta 76 - Instalación interna - Instalaciones especiales

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>"Hemos revisado los ítems comprendidos entre el 636 y el 655, correspondientes al tratamiento de efluentes cloacales con piletas depuradoras.</p> <p>Hemos notado que en la planilla referencial no se encuentran contempladas las instalaciones especiales. Dado que estas instalaciones son fundamentales para el correcto funcionamiento de la planta, solicitamos la instrucción sobre cómo proceder para cotizarlos adecuadamente."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC - en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems de obra a cotizar para la presente etapa licitatoria, ya que el diseño final del sistema de tratamiento de efluentes, se obtendrá en la etapa correspondiente al proyecto ejecutivo o diseño final, el cual, se trata de una etapa posterior a la presente, recordando que esta convocatoria se enmarca en la modalidad Diseño y Construcción, por lo tanto, será en la etapa de Diseño en donde se definirá cuáles serán las instalaciones especiales de ser necesarias o no.</p> <p>Se recuerda que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño en donde se obtendrá el cálculo de ingeniería y los planos finales del sistema de tratamiento de efluentes cloacales, a cargo de la empresa adjudicada, por lo tanto, se aclara que, debido a la naturaleza del llamado, los documentos técnicos como planos y EETT son a modo de referencia para mayor claridad de lo requerido en planilla.</p>		

Consulta 77 - Instalaciones de alimentadores de agua

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>"Hemos identificado algunas inconsistencias en el sistema de protección contra incendios (PCI) que nos gustaría aclarar.</p> <p>Alimentaciones de agua para BIEs: El sistema de PCI se ha previsto como un ítem global, complicando su cotización, ya que en los planos de PCI provistos no se contemplan los trazados ni las medidas de diámetro de las alimentaciones de agua de los BIEs.</p> <p>Cantidad de BIEs: Las cantidades de BIEs indicadas en la planilla no coinciden con los planos de anteproyecto.</p> <p>Rociadores en pasillos del edificio habitacional: Hemos notado que en el edificio habitacional no se han previsto rociadores en los pasillos.</p> <p>Solicitamos su orientación sobre cómo proceder con la cotización de estos elementos para que nuestra oferta pueda alinearse con los requerimientos del proyecto."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC - en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems de obra con sus respectivas cantidades a cotizar en la presente etapa licitatoria, ya que el cálculo final para PCI, se obtendrá en la etapa correspondiente al proyecto ejecutivo o diseño final, el cual, se trata de una etapa posterior a la presente y su presentación queda a cargo de la empresa adjudicada.</p> <p>Se recuerda que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño en donde se obtendrá el cálculo para PCI.</p> <p>Se aclara que, debido a la naturaleza del llamado, los documentos técnicos como planos y EETT son a modo de referencia para mayor claridad de lo requerido en planilla.</p>		

Consulta 78 - Línea de crédito

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>El pbc requiere: La Línea de Crédito Aprobada debe estar vigente durante el proceso de evaluación, adjudicación y ejecución.</p> <p>Solicitamos a la convocante dar por cumplida la presentación de una línea de crédito aprobada que abarque hasta por lo menos la adjudicación, considerando que las entidades bancarias no acostumbran a entregar líneas de créditos con una fecha tan extensa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
<p>Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el PBC - en la sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en Capacidad Financiera, en Observación sobre Línea de Crédito, según el cual, se requiere que: La Línea de Crédito Aprobada debe estar vigente durante el proceso de evaluación, adjudicación y ejecución.</p>		

Consulta 79 - INFRAESTRUCTURA VIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>Con respecto al ítem MOVIMIENTO DE SUELO, en los planos no se encuentra detalles sobre los sectores de "PLAYA A ", "PLAYA B" con respecto al alteo a que deben ser sometidos, tampoco sobre el terreno natural de esos sectores, de tal manera que se hace imposible determinar de forma cierta la cantidad de terraplen y/o corte que va a tener esas zonas. Mismo caso es el de los sectores de "PLAYA C" y "PLAYA D", también saber en caso de resultar adjudicado la forma de pago con respecto al mov de suelo sera de tipo "ajuste alzado" o "precio unitario". Se solicita proveer la informacion necesaria para poder dar una oferta mas exacta. Gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC - en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems de obra con sus respectivas cantidades y unidades de medida a cotizar para la presente etapa licitatoria, ya que el cálculo final para MOVIMIENTO DE SUELO, se obtendrá en la etapa correspondiente al proyecto ejecutivo o diseño final, el cual, se trata de una etapa posterior a la presente.</p> <p>Se aclara que, debido a la naturaleza del llamado, los documentos técnicos como planos y EETT son a modo de referencia para mayor claridad de lo requerido en planilla.</p> <p>También se aclara que la forma de pago para todos los ítems de obra será por precio unitario.</p>		

Consulta 80 - FORMA DE PAGO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>La forma de pago final, una vez el proyecto ejecutivo determine las cantidades finales, sera de tipo "AJUSTE ALZADO" o por "PRECIO UNITARIO".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
<p>La forma de pago final, una vez el proyecto ejecutivo determine las cantidades finales, será del tipo por "PRECIO UNITARIO".</p>		

Consulta 81 - PCI, Computo Metrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

En los Planos de PCI para los distintos edificios, no especifica el diametro de las respectivas cañerías, incluso hay edificios que no tienen ningun detalle sobre las cañerías, con lo que es imposible presentar una propuesta coherente. Se solicita actualizar planilla de computo metrico o agregar al plano esos detalles

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC - en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en donde se contempla los ítems de obra con sus respectivas cantidades a cotizar para la presente etapa licitatoria, ya que el cálculo final para PCI, se obtendrá en la etapa correspondiente al proyecto ejecutivo o diseño final, el cual, se trata de una etapa posterior a la presente.

Se recuerda que el presente llamado incluye dos etapas; una de diseño y otra de construcción, siendo en la etapa de diseño en donde se obtendrá el cálculo para PCI.

Se aclara que, debido a la naturaleza del llamado, los documentos técnicos como planos y EETT son a modo de referencia para mayor claridad de lo requerido en planilla.

Consulta 82 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prorroga de 15 días luego de respondidas las consultas, de manera a lograr un buen análisis del proyecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a las fechas actualizadas en el SCIP.