

## Consultas Realizadas

# Licitación 449085 - LLAMADO MOPC Nº08/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

### Consulta 1 - Correccion de Item

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
El item Nº27 habla de drenaje con caños galvanizados, entendemos que quisieron colocar caños PVC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Se menciona que el material de los drenajes adoptados según diseño consiste en caños galvanizados.		

### Consulta 2 - PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Solicitamos a la convocante nos faciliten la planilla de precios en formato excell. Muchas gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Se indica que la planilla de precios destinada a los oferentes está disponible en formato Word en la sección correspondiente a Formularios.		

### Consulta 3 - Modificación de Criterios de Calificación

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2024
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio al Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones, con el objeto de solicitar una reconsideración de las condiciones de calificación de la Licitación de Ref. Específicamente en los criterios de calificación en Materia de Equipos, se solicita como requisito mínimo para la etapa de construcción, la antigüedad máxima aceptada del listado de equipos tanto propios y/o alquilados será de 10 (diez) años, la Máquina Perforadora p/ Pilotes hasta Ø 1,00 m, se solicita que la antigüedad sea de 15 años. La solicitud concreta que hacemos es: la Máquina Perforadora de pilotes y las Dos Grúas de Capacidad de 20 Toneladas que tengan una antigüedad de hasta 20 (veinte) años, ya que es muy difícil de encontrar los equipos en nuestro país con la antigüedad solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Remitirse a lo estipulado en el PBC y a la Adenda N° 1. "La antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados, será de 10 (diez) años. No se aceptarán equipos con antigüedad superior al señalado. Para los equipos señalados con (* Máquina Perforadora p/Pilotes hasta Ø 1,00 m - Grúa de 20 tn de Capacidad) la antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados, será de 15 (quince) años. No se aceptarán equipos con antigüedad superior al señalado."		

## Consulta 4 - Experiencia Específica en Construcción

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	24-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que la experiencia en ejecución de obras viales, incluyan recepciones definitivas desde el año 2012.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo estipulado en el PBC "Obs. N° 1: Las obras deberán estar concluidas satisfactoriamente, para lo cual deberán adjuntar actas de recepción provisoria o definitiva. Para los fines de consideración de la experiencia declarada, los oferentes deberán presentar indefectiblemente, las documentaciones que avalen las cantidades ejecutadas en obra (planillas de certificación, planillas de cantidades contractuales, otros).

## Consulta 5 - Formularios de APU

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	24-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se entiende que no es necesaria la presentación de formularios de desglose de precios con la oferta. Es correcto?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Confirmamos que, según las especificaciones del pliego de bases y condiciones, no es obligatorio presentar formularios de desglose de precios junto con la oferta inicial.

## Consulta 6 - Garantía fondo de reparo

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Entendemos que todas las Garantías Bancarias mencionadas en la cláusula CGC 48.2 de las Condiciones Especiales del Contrato para sustituir el Fondo de Reparación podrán ser reemplazadas por una Póliza de caución a primer requerimiento incondicional "de una Compañía de Seguros". Favor confirmar o aclarar

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación con la consulta recibida, confirmamos que, conforme a lo establecido en la cláusula CGC 48.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, las garantías bancarias mencionadas para sustituir el Fondo de Reparación pueden ser reemplazadas por una póliza de caución a primer requerimiento, siempre que dicha póliza sea emitida por una Compañía de Seguros debidamente autorizada y cumpla con las condiciones de ser incondicional y a primer requerimiento.

## Consulta 7 - Experiencia específica en construcción

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Para obras de construcción de puentes iniciadas antes del año 2014 pero concluidas dentro del período solicitado en el PBC (2023-2014), ¿cuál es el criterio para la consideración de la longitud del puente?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

si la fiscalización del puente fue realizada en el periodo estipulado en el PBC se considera la longitud construida de acuerdo a su porcentaje de participación.

## Consulta 8 - Experiencia específica en construcción

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Para obras de construcción de puentes ejecutadas en Consorcio, el criterio a considerar al oferente como longitud de puente, ¿es la longitud del puente por su porcentaje de participación? Favor aclarar

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Se establece que el criterio a considerar es la longitud del puente, en función del porcentaje de participación de la empresa que se presente como oferente.

## Consulta 9 - Experiencia en construcción

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que para la Experiencia específica en construcción dentro del plazo mencionado, entre los años 2023-2014, sean consideradas las Recepciones provisorias que se encuentren dentro de estos plazos.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

serán considerados las recepciones provisorias que se encuentran dentro del periodo estipulado.

## Consulta 10 - LOTE 2 - PUENTE 5: 1ero de Mayo - Granja Gimenez (Capi'ibary) ; L = 15m

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	30-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que por favor, nos proporcionen los planos y cómputos métricos de esta obra.  
Gracias!

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 1, donde se incorporan los planos solicitados. El documento que contiene los planos de referencia se denomina 05- PUENTE 5.pdf.

## Consulta 11 - Certificado de origen nacional

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Siendo este un llamado del tipo LPI - Licitación Pública Internacional, solicitamos aclaración si es requisito la presentación del Certificado de Origen Nacional.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

En el PBC Instrucciones a los Licitantes (IAL) 31. Preferencia doméstica. Establece lo siguiente: 31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros.

## Consulta 12 - INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Con respecto al Ítem INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, que comprende el mismo, que alcance tiene, dado que en el pliego de especificaciones técnicas, no lo describe.  
Gracias!

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 1, mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem en cuestión.

## Consulta 13 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar una prórroga para la presentación de la oferta correspondiente al llamado de la licitación de referencia, con el fin de realizar un análisis más detallado de las aclaraciones hechas en la última adenda de los diferentes rubros y de esta manera obtener una oferta económica más conveniente para ambas partes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En respuesta a su consulta, se mantiene la fecha prevista para la presentación de las ofertas publicados en el SICP.		

## Consulta 14 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
A fin de contar con más tiempo para presentar un oferta acorde a los trabajos, solicitamos una prórroga de por lo menos 20 días de la fecha de presentación de las ofertas. Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En respuesta a su consulta, se mantiene la fecha prevista para la presentación de las ofertas publicados en el SICP.		

## Consulta 15 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
A fin de un mejor estudio de los costos, se solicita una prórroga de por lo menos 21 días. Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En respuesta a su consulta, se mantiene la fecha prevista para la presentación de las ofertas publicados en el SICP.		

## Consulta 16 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Solicitamos una prórroga en la fecha de presentación de las ofertas de por lo menos 20 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En respuesta a su consulta, se mantiene la fecha prevista para la presentación de las ofertas publicados en el SICP.		

## Consulta 17 - Capacidad en materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita que la antigüedad máxima de todos los equipos considerados sean de 15 años para dar más posibilidad de participación a los posibles oferentes, además las grúas con menos de 10 años no existen en nuestro medio por lo que ese requerimiento resulta imposible de cumplir. Esta solicitud se realiza considerando llamados anteriores que adoptaron estas condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Remitirse a lo estipulado en el PBC y a la Adenda N° 1. "La antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados, será de 10 (diez) años. No se aceptarán equipos con antigüedad superior al señalado. Para los equipos señalados con (* Máquina Perforadora p/Pilotes hasta Ø 1,00 m - Grúa de 20 tn de Capacidad) la antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados, será de 15 (quince) años. No se aceptarán equipos con antigüedad superior al señalado."		

## Consulta 18 - Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita que la Pala cargadora Frontal sea sustituible por una Retropala esto considerando que dicho equipo es más versátil que la Pala cargadora Frontal para este tipo de trabajos y que cumple con el requisito de tener una pala frontal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en el PBC en la cual se solicita el equipo en cuestión.		

## Consulta 19 - Planilla de cotización - Ítems y Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
<p>LOTE 1 - PUENTE 2: SEGÚN LA DOCUMENTACION GRAFICA DE ESTE PUENTE INDICA FUNDACIONES DE LOS ESTRIBOS, MEDIANTE PILOTES PERFORADOS TIPO P1 DIAMETRO 0,80M, TIPO P2 DIAMETRO 0,60M, Y PARA LAS PILAS CENTRALES PILOTES TIPO P3 DIAMETRO 1,20 M, CONTABILIZANDO LAS CANTIDADES PARA CADA TIPO DE PILOTES IDICAN VALORES DISTINTOS A LOS INFORMADOS EN EL FORMULARIO DE COTIZACION, ITEMS 61 (Pilotes perforados H°A° diámetro 0,60m), ITEMS 62 (Pilotes perforados H°A° diámetro 0,70m ¿?), ITEMS 63 (Pilotes perforados H°A° diámetro 0,80m).</p> <p>LOTE 2 - PUENTE 4: SEGÚN LA DOCUMENTACION GRAFICA DE ESTE PUENTE INDICA FUNDACIONES DE LOS ESTRIBOS, MEDIANTE PILOTES PERFORADOS TIPO P1 Y P3 DIAMETRO 0,80M, TIPO P2 Y P4 DIAMETRO 0,60M, Y PARA LAS PILAS CENTRALES PILOTES TIPO P5 DIAMETRO 1,20 M, CONTABILIZANDO LAS CANTIDADES PARA CADA TIPO DE PILOTES IDICAN VALORES DISTINTOS A LOS INFORMADOS EN EL FORMULARIO DE COTIZACION, ITEMS 14 (Pilotes perforados H°A° diámetro 0,60m), ITEMS 15 (Pilotes perforados H°A° diámetro 0,80m ) ITEMS 63 (Pilotes perforados H°A° diámetro 0,80m). EN EL FORMULARIO DE LA OFERTA NO EXISTE ITEMS QUE PAGUE LOS PILOTES TIPO P5</p> <p>¿Cómo se pagaran estos ítems con diferencias de cantidades y diámetros, y como se pagaran los ítems que no figuran en el formulario de la oferta y que sí figuran en los planos? Que dato es el correcto el del formulario de la oferta o el de los planos ?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Remitirse a lo establecido en el formulario de oferta donde se encuentran los ítems y cantidades a cotizar, teniendo en cuenta lo establecido en las especificaciones técnicas.		

## Consulta 20 - ITEM: JUNTA DE DILATACION

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	25-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar el tipo de junta de dilatación a cotizar ya que las Especificaciones Técnicas menciona juntas elastoméricas, pero en los planos se tiene el detalle del tipo JUNTA DE EXPANSION ASFALTICA.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a su consulta realizada, las juntas de dilatación mencionadas serán del tipo que establece en las especificaciones técnicas.

## Consulta 21 - Experiencia

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el pliego, la experiencia específica menciona haberlas realizado en los últimos 10 años. Sin embargo, se acota entre paréntesis el periodo 2014 al 2023. Teniendo en cuenta la importancia de lo reciente de las experiencias, solicitamos se acepten las terminadas incluso en el 2024 (o haber ejecutado el 70%).

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo estipulado expreso en el PBC "Participación como Contratista principal, Contratista administrador o Subcontratista autorizado por el Propietario de las obras, en la ejecución de obras viales concluidas dentro de los últimos 10 (diez) años (2023-2014)

## Consulta 22 - Garantía de mantenimiento de oferta y garantía de fiel cumplimiento

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos al MOPC que se excluya la responsabilidad solidaria de los herederos administradores y otros a título personal de la fianza.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a la consulta realizada, lo mencionado es una exigencia del ente financiador.

## Consulta 23 - Criterio de calificación

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	29-10-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el requisito Equipos Claves, solicitan equipos con una antigüedad no mayor a 10 años y en el caso específico de la Máquina perforadora para pilotes con una antigüedad no mayor a 15 años. Solicitamos modificar dicho parámetro por equipos calves con una antigüedad no mayor a 15 años y en el caso específico de la Máquina perforadora para pilotes y las grúas de 20 toneladas con una antigüedad no mayor a 25 años.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	15-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo estipulado expreso en el PBC y a la Adenda N° 1. "La antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados, será de 10 (diez) años. No se aceptarán equipos con antigüedad superior al señalado. Para los equipos señalados con (\* Máquina Perforadora p/Pilotes hasta Ø 1,00 m - Grúa de 20 tn de Capacidad) la antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados, será de 15 (quince) años. No se aceptarán equipos con antigüedad superior al señalado."

## Consulta 24 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Teniendo en cuenta que a la fecha aún no fueron respondidas las consultas, solicitamos una prórroga de por lo menos 15 días en la fecha de apertura de las oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En respuesta a su consulta, se mantiene la fecha prevista para la presentación de las ofertas publicados en el SICP.		

## Consulta 25 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2024
Teniendo en cuenta que a la fecha aún no fueron respondidas las consultas, solicitamos una prórroga de por lo menos 15 días en la fecha de apertura de las oferta, para así poder tener un mejor estudio de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En respuesta a su consulta, se mantiene la fecha prevista para la presentación de las ofertas publicados en el SICP.		

## Consulta 26 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
Observamos que hasta la fecha no se han respondido las consultas que presentamos oportunamente, lo cual nos ha dificultado realizar los ajustes necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos en el pliego.		
Por lo tanto, respetuosamente solicitamos una prórroga para la fecha de entrega y apertura de sobres, a fin de que se brinde el tiempo adecuado para analizar las respuestas a las consultas pendientes y poder presentar una oferta conforme a los requerimientos de la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En respuesta a su consulta, se mantiene la fecha prevista para la presentación de las ofertas publicados en el SICP		

## Consulta 27 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
Solicitamos una prórroga de por lo menos 15 días en la fecha de presentación de las ofertas, teniendo en cuenta que aún no fueron respondidas las consultas realizadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
En respuesta a su consulta, se mantiene la fecha prevista para la presentación de las ofertas publicados en el SICP		

## Consulta 28 - Formularios

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2024
En la Sección IV. Formularios de la Oferta se encuentra el Formulario 9 y 10 esto solo debe presentar los oferentes Adjudicados, en el Anexo I (matriz de elegibilidad y calificación) no enuncia la presentación de dichos formularios en esta etapa, es correcta la interpretación.-		

## Consulta 29 - Plano Puente 05

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2024
Falta el plano del puente 05		

## Consulta 30 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2024
<p>En caso de optar por una póliza de seguros para cumplir con la solicitud de Garantía de Mantenimiento de Oferta, se deberá utilizar para ello el "Formulario de Garantía de la Oferta (Fianza) que está incluido en la Sección X Formulario de Garantía o hay otro formulario a ser utilizado para la Garantía de mantenimiento de oferta emitida por una compañía de seguros.</p> <p>Favor aclarar ese punto.</p>		

## Consulta 31 - Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2024
<p>En el punto IAL 17.2 del PBC hay una nota que dice: Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantía deberán encontrarse certificadas por escribano o notario público.</p> <p>Eso se refiere a los firmantes por parte de la compañía de seguros, firmantes de la póliza o también debe ser certificada la firma del representante de la empresa oferente.</p> <p>Favor aclarar</p>		

## Consulta 32 - Criterio de calificación

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2024
<p>Equipos Claves</p> <p>Favor aumentar la antigüedad de los equipos a 15 (quince) años y la maquina perforadora como las grúas a 20 (veinte) años.</p>		

## Consulta 33 - CERTIFICADO PARA SERVICIOS AMBIENTALES

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
<p>En la Adenda 1, se cambio el Item: "CERTIFICADO POR SERVICIOS AMBIENTALES (1% del valor de obra, PGA-DIA incluidos)" por "CERTIFICADO POR SERVICIOS AMBIENTALES"; eso implica que para calcular el 1% del valor total de la obra para el precio de este item no se incluye el costo del ITEM: Implemetacion de PGA-DIA?</p>		

## Consulta 34 - DRENAJE CON CAÑO PVC

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
<p>En el Puente 5 (LOTE 2) en el Item 66 dice "DRENAJE CON CAÑO PVC" ; se podria cambiar a Caño Galvanizado para unificar con los otros cuatro puentes del llamado?</p>		