

## Consultas Realizadas

# Licitación 443998 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TABLERO ELÉCTRICO Y TRANSFORMADOR DE LA OSN

### Consulta 1 - Mantenimiento de transformador en el lugar

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
El mantenimiento del transformador puede realizarse in situ (en el lugar?).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
Si, el mantenimiento del transformador puede realizarse in situ (en el lugar), siempre que se cuente con las condiciones de seguridad y equipamiento adecuado para llevar a cabo los servicios de forma eficiente. Esto incluye Herramientas específicas y cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica.		

### Consulta 2 - Mantenimiento del transformador

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
¿El servicio de mantenimiento del transformador debe ser realizado en fabrica o en el sitio?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
De acuerdo con las EETT indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones, el mantenimiento del transformador puede realizarse en el sitio. La lista de servicios detallados, como la apertura del seleccionador de media tensión, control de aislación, filtrado y tratamiento del aceite dieléctrico, cambio de juntas y reapriete de terminales, son procedimientos que pueden ejecutarse sin necesidad de trasladar el equipo a fabrica. Además las pruebas en vacío y con carga pueden realizarse en el lugar, siempre que se disponga del equipamiento adecuado y personal especializado para garantizar la seguridad y la precisión en cada procedimiento.		

### Consulta 3 - MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Se consulta que de la semana y en que horario la convocante autorizará el corte del suministro eléctrico para la ejecución de los servicios. La consulta obedece a que los costos varían en función del día y horario.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
En respuesta a su consulta, informamos que la ejecución de los servicios se coordinará conforme al calendario de actividades de la institución. Los días tentativos para corte de suministro eléctrico serían jueves y viernes, en horarios que se establezcan de acuerdo con la disponibilidad y las necesidades operativas.		

## Consulta 4 - MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
En el caso de que el mantenimiento se realice en el sitio se solicita a la convocante eliminar la pintura con esmalte sintético en el transformador debido a las condiciones del sitio para realizar este trabajo son muy precarias para los técnicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
En respuesta a la consulta, le informamos que la pintura con esmalte sintético en el transformador es parte de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de bases y condiciones, PBC.		

## Consulta 5 - MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Considerando la Resolución N.º 138/23 emitida por el MADES en fecha 17 de febrero de 2023 y teniendo en cuenta que el servicio objeto de la licitación implica la manipulación de aceite con posible contenido de Bifenilos Policlorados (PCB), compuesto altamente tóxico, cancerígeno y nocivo para el ambiente solicitamos a la convocante se exija a los oferentes la presentación de la declaración de impacto ambiental y la auditoría vigente del oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
En respuesta a su consulta, informamos que no se realizarán modificaciones a los requisitos establecidos. Se mantendrán las condiciones especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones, PBC, por lo que no será obligatorio para los oferentes presentar la Declaración de Impacto Ambiental ni la Auditoría del oferente.		