

Consultas Realizadas

Licitación 443998 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TABLERO ELÉCTRICO Y TRANSFORMADOR DE LA OSN

Consulta 1 - Mantenimiento de transformador en el lugar

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2024

El mantenimiento del transformador puede realizarse in situ (en el lugar?).

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2024

Si, el mantenimiento del trasformador puede realizarse in situ(en el lugar), siempre que se cuente con las condiciones de seguridad y equipamiento adecuado para llevar a cabo los servicios de forma eficiente. Esto incluye Herramientas especificas y cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica.

Consulta 2 - Mantenimiento del transformador

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2024

¿El servicio de mantenimiento del transformador debe ser realizado en fabrica o en el sitio?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2024

De acuerdo con las EETT indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones, el mantenimiento del trasformador puede realizarse en el sitio. La lista de servicios detallados, como la apertura del seleccionador de media tensión, control de aislación, filtrado y tratamiento del aceite dieléctrico, cambio de juntas y reapriete de terminales, son procedimientos que pueden ejecutarse sin necesidad de trasladar el equipo a fabrica.

Además las pruebas en vacío y con carga pueden realizarse en el lugar, siempre que se disponga del equipamiento adecuado y personal especializado para garantizar la seguridad y la precisión en cada procedimiento.

Consulta 3 - MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2024

Se consulta que de la semana y en que horario la convocante autorizará el corte del suministro eléctrico para la ejecución de los servicios. La consulta obedece a que los costos varias en función del día y horario.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2024

En respuesta a su consulta, informamos ue la ejecucion de los servicios secoordinara conforme al calendario de actividades de la institucion. Los dis tentativos para corte de suministro electrico serian jueves y viernes, en horarios que se estableceran de acuerdo con la disponnibilidad y las necesidades operativas.

25/02/25 21:34



Consulta 4 - MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2024

En el caso de que el mantenimiento se realice en el sitio se solicita a la convocante eliminar la pintura con esmalte sintético en el transformador debido a las condiciones del sitio para realizar este trabajo son muy precarias para los técnicos.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2024

En respuesta a la consulta, le informamos que la pintura con esmalte sintetico en el trasformador es parte de las especificaciones tecnicas establecidas en el Pliego de bases y condiciones,PBC.

Consulta 5 - MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2024

Considerando la Resolución N.º 138/23 emitida por el MADES en fecha 17 de febrero de 2023 y teniendo en cuenta que el servicio objeto de la licitación implica la manipulación de aceite con posible contenido de Bifenilos Policiorados (PCB), compuesto altamente tóxico, cancerígeno y nocivo para el ambiente solicitamos a la convocante se exija a los oferentes la presentación de la declaración de impacto ambiental y la auditoria vigente del oferente.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2024

En respuesta a su consulta, informamos que no se realizaran modificaciones a los requisitos establecidos. Se mantendran las condiciones especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones,PBC, por lo que no sera obligatorio para los oferentes presentar la Declaracion de Impacto Ambiental ni la Auditoria del oferente.

25/02/25 21:34 2/2