

## Consultas Realizadas

# Licitación 457243 - LPN N° 12/24 ADQUISICION Y MONTAJE DE ASCENSORES PARA EL MTESS

### Consulta 1 - EE-TT Dimensión de cabina

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2025
Con respecto a las dimensiones de la cabina indicadas en las Especificaciones Técnicas (EE-TT), se detalla lo siguiente: "1000 mm (frente) x 1300 mm (fondo) x 2200 mm (altura)"		
Sin embargo, según las normativas internacionales ISO 8100-1 y EN 81-20, las dimensiones estándar para un ascensor con capacidad para 8 personas deben ser:		
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 1100 mm (frente) x 1400 mm (fondo) x 2200 mm (altura)</li><li>✓ o alternativamente: 1400 mm (frente) x 1100 mm (fondo) x 2200 mm (altura)</li></ul>		
Por lo tanto, solicitamos amablemente a la entidad convocante la modificación de las dimensiones de la cabina en el Pliego, de manera que cumplan con las normativas vigentes de fabricación de ascensores y así garantizar la seguridad y accesibilidad de las personas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-02-2025
Saludos Cordiales. Dichos requerimientos serán aclarados y modificados conforme a adenda modificatoria. Atte.		

### Consulta 2 - ACLARACION EE-TT

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2025
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si los ascensores deben tener una sala de maquina y cual seria las Especificaciones Técnicas del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-02-2025
Saludos Cordiales Los requerimientos técnicos serán aclarados y modificados conforme a adenda modificatoria. Atte.		

### Consulta 3 - Solicitud de prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2025
Solicitamos amablemente a la convocante prorrogar el llamado debido a la complejidad del proyecto y así preparar una oferta que cumpla con todos los requisitos técnicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-02-2025
Saludos Cordiales. Atendiendo a las modificaciones incluidas, mediante adenda modificatoria, se ajustaría la fecha de apertura del presente llamado Atte.		

## Consulta 4 - constancia de ruc

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2025
<p>solicitamos a la convocante incluir en el presente pliego que la constancia de ruc que será presentada por los posibles oferentes en la apertura de sobres dicha constancia de ruc tenga como actividad principal la de fabricación , instalación de ascensores y/o equipos de elevación con una antigüedad mínima de 5 años esto debido a que en la visita técnica de carácter obligatorio estuvieron presentes empresas que no son del rubro de ascensores , y ya que en este llamado se realizaran trabajos de desmontaje , montaje de ascensores se necesita contar con una empresa con experiencia en el rubro</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-02-2025
<p>Saludos Cordiales. Se realizarán modificaciones al PBC, mediante adenda modificatoria, favor remitirse al mismo Atte.</p>		

## Consulta 5 - experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2025
<p>en este punto dice El Oferente deberá presentar copias de contratos y/o facturas con sus notas de remisión debidamente conformadas, que avalen su experiencia dentro de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022 y 2023) en la provisión de Ascensores y/o Mantenimiento de Ascensores y/o Mantenimientos de Infraestructura Edilicia y/o Implementación de Soluciones Tecnológicas para la Seguridad (Tecnologías que incluyan equipos y/o software y/o hardware y/o servidores). ESTE LLAMADO SE TRATA EXCLUSIVAMENTE DE DESMONTAJE DE LOS ASCENSORES EXISTENTES HACER UNA INSTALACION ELECTRICA NUEVA Y EL MONTAJE DE ASCENSORES NUEVOS POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL OFERENTE PUEDE PRESENTAR SOLO CONTRATOS DE PROVISION DE ASCENSORES</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-02-2025
<p>Saludos Cordiales. Favor remitirse al PBC, conforme a modificaciones incluidas en la Adenda modificatoria Atte.</p>		

## Consulta 6 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2025
<p>luego de participar en la visita técnica se solicita a la convocante agregar a los siguientes profesionales para la ejecución correcta del desmontaje y montaje de los ascensores 1. Un ingeniero industrial con matricula de ande categoría A 2.Un ingeniero electromecánico con matricula de ande categoría A 3 Un ingeniero electricista 4 Un ingeniero electrónico con curso en sistema scada y comunicación industrial 5 Un técnico en electricidad con matricula de ande categoría B todos estos profesionales tienen que acompañar sus documentaciones cedula identidad carnet y títulos debidamente autenticados por escribanía y con una experiencia mínima de 4 años en el rubro de ascensores curso de los ingenieros y tecnicos en montaje y/o instalacion de ascensores</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-02-2025
<p>Saludos Cordiales Los requisitos de capacidad técnica será modificados conforme a adenda modificatoria Atte.</p>		

## Consulta 7 - CAPACIDAD TECNICA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-02-2025
-----------------	--------------------------	------------

se solicita amablemente a la convocante poder presentar una declaracion jurada que el oferente si fuera adjudicado le dara ingreso a los profesionales que seran parte de los trabajos de desmontaje y montaje de ascensores a ips

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-02-2025
------------------	---------------------------	------------

Saludos Cordiales  
Favor remitirse al PBC  
Atte.

## Consulta 8 - CAPACIDAD TECNICA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-02-2025
-----------------	--------------------------	------------

en el listado de personal técnico se pueda también presentar contrato de prestación de servicios y sus respectivas liquidaciones de salario con la empresa oferente

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-02-2025
------------------	---------------------------	------------

Saludos Cordiales.  
Favor remitirse al PBC.  
Atte.

## Consulta 9 - CAPACIDAD TECNICA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-02-2025
-----------------	--------------------------	------------

donde dice ips con antigüedad le solicitamos a la convocante que también se pueda presentar y darle validez a contratos de prestación de servicios con la misma antigüedad solicitada en el pliego de bases y condiciones

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-02-2025
------------------	---------------------------	------------

Saludos Cordiales.  
Favor remitirse al PBC.  
Atte.

## Consulta 10 - Solicitud de prorroga por la nueva ADENDA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	13-02-2025
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante prorrogar el período de consultas y entrega de ofertas, debido a la nueva ADENDA que emitirá la convocante. Cabe resaltar que dicha adenda aún no ha sido publicada. Con esta nueva prórroga de consultas y entrega de ofertas, se podrá analizar en detalle los cambios que se incluirán en el Pliego.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-02-2025
------------------	---------------------------	------------

Saludos. Se ha prorrogado la fecha de apertura  
La Adenda sera publicada en breve.  
Atte.

## Consulta 11 - ADENDA DE PBC

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	18-02-2025
Buenas, Favor indicar si se ha adjuntado la adenda sobre las modificaciones de las especificaciones técnicas.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-02-2025
Saludos Cordiales. Se ha publicado la ADENDA en base a la visita técnica y consultas recibidas. Atte.		