

Consultas Realizadas

Licitación 209591 - Lp0612-11 Adquisición de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica

Consulta 1 - Balances

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2011
De acuerdo a lo solicitado en el Anexo II - Documentos Requeridos, punto 2- Documentos Adicionales, punto 2.7 Balances Generales de dos ejercicios (2008 y 2009), la consulta es: si en una empresa sus ejercicios comienzan el 1° de Agosto y terminan el 31 de Julio de cada año, en consecuencia, a la fecha de la licitación tiene cerrado los dos últimos ejercicios, debe presentar los comprendidos entre 01/08/2008 al 31/07/2009 y 01/08/2009 al 31/07/2010. ¿O que balances debe presentar?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2011
Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria N° 1		

Consulta 2 - Precio en Carga Inicial

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2011
En Instructivo Para Carga de Oferta y Lances, se menciona que la carga inicial es por Precio Unitario del bien y debe ser expresado en número entero. En el siguiente párrafo dice que en la etapa de lances el oferente extranjero deberá adicionar a su precio CIP de bienes el porcentaje correspondiente a IVA y Gastos de Importación (10% y 3%), la consulta es: en la carga inicial el oferente extranjero debe cargar como precio unitario el conformado por el valor CIP mas el porcentaje correspondiente a IVA (10%) y Gastos de Importación (3%)? Por favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2011
Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria N° 1		

Consulta 3 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2011
Garantía de Mantenimiento de la Oferta Dado que la fecha de inicio de recepción de ofertas es el día Junio 2 y hasta el día 3 del mismo mes hasta las 8:30 am de la mañana y la etapa competitiva inicia a las 8:40am. Siendo que la garantía de mantenimiento debe ser válida por 120 días a partir del envío de la propuesta antes del inicio de la etapa competitiva-lances. Dado que los oferentes pueden enviar la propuesta entre Junio 2 y Junio 3 hasta las 8:30am. Podría la ANDE especificar las fechas exactas de valides de la garantía de mantenimiento de la oferta?? DESDE (fecha) Hasta (Fecha). Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2011
Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria N° 2		

Consulta 4 - Muestra

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2011
----------	-------------------	------------

Si los medidores ofertados ya fueron adquiridos por ANDE, se deben presentar muestras?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2011
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria Nº 2

Consulta 5 - Software

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2011
----------	-------------------	------------

El software solicitado en las EETT en el punto 6.1.b. puede ser presentado durante la provisión del contrato o debe realizarse con la presentación de la oferta?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2011
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria Nº 2

Consulta 6 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2011
----------	-------------------	------------

La experiencia de ventas solicitada es para los modelos ofrecidos o pueden ser modelos de similares características?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2011
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria Nº 2

Consulta 7 - Configuración

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2011
----------	-------------------	------------

La visualización y barrido de magnitudes configurables puede realizarse en fábrica o debe realizarse con el software a entregar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2011
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria Nº 2

Consulta 8 - Puentes de tensión

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2011
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnica Nº 05.92.49 ? Rev. 2 Punto 4.2.6 Conexiones entre circuitos de corriente y de tensión, dice: Todas las conexiones entre los circuitos de corriente y de tensión deben ser internas. Por el tipo de conexionado de nuestros medidores es interno, para realizar los ensayos se utiliza una herramienta especial accediendo desde la bornera. Cumple esto con la EETT.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2011
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria Nº 2

Consulta 9 - Bornes

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2011
----------	-------------------	------------

Los bornes y tornillos de los medidores pueden ser de laton

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2011
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Comunicacion Aclaratoria Nº 2

Consulta 10 - Garantia de mantenimiento de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2011
----------	-------------------	------------

El periodo de vigencia de la garantia de mantenimiento de la oferta, es de 120 dias calendarios (corridos) o 120 dias hábiles?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2011
-----------	--------------------	------------

Es 120 días calendario (corridos).

Consulta 11 - Garantía de Cumplimiento de Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2011
----------	-------------------	------------

En el Anexo VII. Garantía de Cumplimiento de Contrato, del pliego de Bases y Condiciones solicita que la Póliza diga: ?Nos obligamos de manera incondicional e irrevocable a pagar a la Convocante, contra su primera solicitud escrita?. En la Resolución SS.SG Nº 114/10 de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay, con fecha 9 de Noviembre de 2010, Art. 2º, Párrafo 3º dice: ?Se consideran nulas las cláusulas llamadas ?Cláusulas de Primer Requerimiento?.

Como consecuencia de esta resolución las compañías de seguros consultadas no pueden emitir las Pólizas con el texto solicitado por la ANDE.

Ante esta modificación ajena a los oferentes, por favor necesitamos que nos aclaren la situación generada.

Consulta 12 - EE.TT Nº 05.92.48 ? Rev. 2 ?

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
----------	-------------------	------------

En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, EE.TT Nº 05.92.48 ? Rev. 2 ? Medidor Monofásico de Energía para Conexión Directa se detallan las especificaciones técnicas requeridas para los medidores de tipos A, B y C, respectivamente sin determinar claramente el tipo de medidores a ser ofertados para este ítem.

Por lo tanto, solicitamos a la convocante tenga a bien aclarar cual es el tipo de medidores que se deben ofertar para el ítem Medidores Monofásicos de Energía Eléctrica?.

Consulta 13 - EE.TT Nº 05.92.49 ? Rev. 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
----------	-------------------	------------

2. En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, EE.TT Nº 05.92.49 ? Rev. 2 ? Medidor Trifásico de Energía para Conexión Directa se detallan las especificaciones técnicas requeridas para los medidores de tipos A, B y C respectivamente, sin determinar claramente el tipo de medidores a ser ofertados para este ítem.

Por lo tanto, solicitamos a la convocante tenga a bien aclarar cual es el tipo de medidores que se deben ofertar para el ítem Medidores Trifásicos de Energía Eléctrica?.

Consulta 14 - Software de programación

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
<p>Teniendo en cuenta la Comunicación Suplementaria N° 2, respuesta N° 3, donde se menciona cuanto sigue: ???El software de programación para el medidor deberá ser presentado junto con una muestra del medidor al momento de la presentación de la oferta de manera a evaluar el cumplimiento de los requerimientos del mismo indicado en la EETT. En caso de omisión de este punto, la convocante a pedido del comité de evaluación requerirá la presentación correspondiente?..</p> <p>Por lo tanto consultamos: ¿Se debe presentar una muestra del medidor monofásico y una muestra de medidor trifásico con su correspondiente software de programación?</p>		

Consulta 15 - Certificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
<p>Tendría a bien la convocante, aclarar cuales son las certificaciones de los equipos medidores electrónicos de energía eléctrica, cuyas copias deben ser presentadas por los oferentes?</p>		

Consulta 16 - Certificación ROHS

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
<p>5. Consultamos a la convocante si se requiere que los equipos Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica a ser ofertados posean Certificación ROHS?</p>		

Consulta 17 - EE.TT N° 05.92.48 ? Rev. 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, EE.TT N° 05.92.48 ? Rev. 2 ? Medidor Monofásico de Energía para Conexión Directa, 5 ? Ensayos, ítem 5.1 ? Ensayos de Tipo, numeral 5.1.2 donde se menciona cuanto sigue: ???Los Ensayos de Tipo deben ser realizados por laboratorios nacionales o internacionales, de reconocido prestigio, sobre especímenes idénticos a los ofrecidos, siendo que los resultados deben constar en Protocolos???</p> <p>Por lo tanto consultamos: Entendemos que los ensayos de tipo podrán ser realizados en los laboratorios del fabricante de acuerdo a las Normas IEC establecidas en el numeral 5.1.4, y que serán corroborados posteriormente mediante la presentación de los resultados impresos de las pruebas solicitadas en el presente pliego de bases y condiciones, es correcta nuestra apreciación?</p>		

Consulta 18 - EE.TT N° 05.92.49 ? Rev. 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, EE.TT N° 05.92.49 ? Rev. 2 ? Medidor Trifásico de Energía para Conexión Directa, 5 ? Ensayos, ítem 5.1 ? Ensayos de Tipo, numeral 5.1.2 donde se menciona cuanto sigue: ???Los Ensayos de Tipo deben ser realizados por laboratorios nacionales o internacionales, de reconocido prestigio, sobre especímenes idénticos a los ofrecidos, siendo que los resultados deben constar en Protocolos???</p> <p>Por lo tanto consultamos: Entendemos que los ensayos de tipo podrán ser realizados en los laboratorios del fabricante de acuerdo a las Normas IEC establecidas en el numeral 5.1.4, y que serán corroborados posteriormente mediante la presentación de los resultados impresos de las pruebas solicitadas en el presente pliego de bases y condiciones, es correcta nuestra apreciación?</p>		

Consulta 19 - Inicio de Recepción de Propuestas de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
<p>Con referencia a lo indicado en la Adenda Nro. 2. Inicio de Recepción de Propuestas de Precios: 13 de junio de 2011 desde las 07:30 horas hasta las 08:30 horas del día 14 de junio de 2011 Inicio de Etapa Competitiva de Lances: 14 de junio de 2011 a las 08:40 horas, consultamos lo siguiente:</p> <p>Consulta: Teniendo en cuenta que el bien requerido en la presente licitación presenta especificaciones técnicas puntuales y no usuales que conllevan una necesaria adecuación por parte de los fabricantes en el bien a ser ofertado y que una vez finalizada las adecuaciones, deben ser realizados los ensayos de tipo así como el envío respectivo al país, que correspondientemente conlleva un tiempo de transporte además del proceso administrativo que permita obtener por parte del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización ? INTN ? el certificado de aprobación del modelo ofertado, y cuya presentación ha sido determinada como SUSTANCIAL según adenda N° 1 del 20 de mayo de 2011, es que por este medio solicitamos encarecidamente una prórroga de 45 días, sobre el plazo de consultas y así también en forma proporcional para el acto de entrega y apertura de las ofertas. Todo esto de manera a adecuar la oferta a ser presentada a las necesidades de la convocante y de modo a no limitar la posibilidad de concurrencia a la mayor cantidad de eventuales proveedores o contratistas, que en caso de no contar con dicha extensión en los plazos de presentación, su concurrencia podría ser coartada innecesariamente ya que podrían resultar en oferentes potencialmente elegibles, por dar cumplimiento estos a los requisitos técnicos, legales y sobre todo económicos.</p>		

Consulta 20 - Móneda de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
<p>Con relación a lo expresado en el punto 15 del Calendario de Eventos y Datos Especificos, consultamos, Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay deben remitir las planillas de precios con la oferta en Guaraníes, por más de que la puja fue realizada en Dólares? En caso afirmativo, en donde se obtendría la información con relación al tipo de cambio que deberá ser utilizado?</p>		

Consulta 21 - Adición de gravámenes, gastos de importación, impuestos y otros

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2011
<p>Con relación a lo expresado en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III ? Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, Punto 1. Criterios Económicos, Adición de gravámenes, gastos de importación, impuestos y otros, en donde la Convocante establece como rango de referencia 3% para Gastos de Importación ?GI % -, consultamos, para los productos a ser adquiridos por la Convocante en la presente licitación, cuál es la Partida Arancelaria a ser tenida en cuenta por los oferentes? Así también nos gustaría consultar si los 3% de referencia está compuesto de además del Arancel correspondiente, de los Gastos de Aduana, Almacenamiento y Honorarios del Despachante? Este dato es necesario y determinante, de manera a tener establecido en forma específica los parámetros previstos por la Convocante para establecer el porcentaje de referencia y que todos los oferentes participen en un rango de estricta igualdad</p>		

Consulta 22 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2011
<p>Respecto a los bornes y tornillos de los bornes de los medidores pueden ser cobre o aleación de cobre, sin ser estañados ni plateados.</p>		