

Consultas Realizadas

Licitación 230521 - Lco646 Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios

Consulta 1 - consulta interruptores

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2012
Estimados Sres:		
El Interruptor manual de embutir 25 A - 220 V y el Interruptor manual externo 25 A-220 V son Monofásicos o Trifasicos ? - Bajo que Norma estan encuadrados estos interruptores? Dado a que entendemos que la norma utilizada es la DINVDE0632y DIN0660		
saludos cordiales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2012
informamos que los interruptores tanto manual como de embutir son unipolares, en cuanto a la norma, rogamos remitirse al ítem 1.2 Generalidades de las EE.TT's. DLG/DSG3/01/12.		