

Consultas Realizadas

Licitación 270735 - Lco831 Adquisición de Accesorios y Equipos para Sistema SCADA

Consulta 1 - Lote 2. Item 4. Servidor NTP

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2014
En el ITEM 2.9. Solicitamos sean aceptados equipos con los siguientes protocolos: Telnet, FTP y SSH. Entendemos que estos protocolos son suficientes para acceder remotamente al equipo y configurarlo adecuadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2014
Serán aceptados equipos que soporten solamente los protocolos: Telnet, FTP y SSH.		

Consulta 2 - Lote 2. Item 4. Servidor NTP

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2014
En el ITEM 2.10. Solicitamos sean aceptados equipos con la alimentación de 220VAC. Entendemos que esta funcionalidad es suficiente para el correcto funcionamiento del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2014
Serán aceptados equipos con alimentación 220 Vac solamente.		