

Consultas Realizadas

Licitación 279790 - Lp1091_2014 Adquisición de Medidores Electrónicos Prepagos

Consulta 1 - Metodo de Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-01-2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Por favor aclarar, en Observaciones del Punto 1-Lista de Bienes del Anexo I solicitan que junto con la provisión de los ítem licitados deben entregarse 32 concentradores, servicios GPRS, etc. ¿Esto significa que la adjudicación de los 4 ítems se realizara a un solo oferente o por cada ítem debe entregarse la cantidad de 32 concentradores, servicios GPRS, etc.? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-02-2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En la página 4 del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, en el Ítem 20 del Calendario de Eventos y Datos Especificos se establece como Sistema de Adjudicación Por la Totalidad de los bienes y/o servicios. Asimismo, señalamos que en total se solicita la provisión de 32 (treinta y dos) concentradores como mínimo. Esta cantidad corresponde ya a todos los ítems. | | |

Consulta 2 - Pre-Pago

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-01-2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| De acuerdo a lo solicitado en el Anexo I Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, no se trata de una licitación de medidores Pre-Pagos, ya que el concepto de estos medidores es trabajar en forma autónoma y de acuerdo al crédito ingresado por el cliente, tal lo demuestra los mas de 10 millones de medidores Pre-Pagos instalados desde hace mas 20 años en 45 países de los 5 continentes. Mientras que lo solicitado en las EETT el medidor debe estar comunicado con un servidor ya sea vía concentrador o GPRS. Entendemos que un Pre-Pago de Estándares Internacionales no cumple las EETT. ¿Es correcta nuestra apreciación? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-02-2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Las Especificaciones Técnicas correspondientes a esta Licitación establecen las condiciones técnicas mínimas exigidas que se deben cumplir para el suministro de medidores electrónicos monofásicos y trifásicos de facturación prepaga, utilizando las tecnologías de comunicación y transferencia de datos disponibles actualmente en el mercado para la comunicación con los servidores de la ANDE. Mediante esta comunicación la ANDE podrá acreditar, cortar, reconectar y adquirir otras informaciones del medidor. | | |

Consulta 3 - Licitación Pública

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-01-2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>¿Se trata de una licitación pública o es una compra directa a un proveedor específico? Esta misma licitación tuvo una compulsa en Octubre del 2014 quedando desierta. Por favor rever las EETT de acuerdo a los estándares internacionales de los medidores Pre-Pagos a efectos de poder tener una verdadera compulsa de precios y que sea un sistema multimarca, así cuando la ANDE se desee ampliar la red, realizar cambios de medidores, etc pueda ser por Licitación Pública y no como pretenden las EETT de quedar atado a un solo proveedor.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-02-2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Las Especificaciones Técnicas correspondientes a esta Licitación determinan las características de los medidores y su operativa. En la misma se establece como requerimiento que los medidores trabajen con protocolos de encriptamiento STS (Standard Transfer Specification). Este protocolo STS permite incorporar al sistema prepago medidores de diferentes fabricantes que trabajen con ese protocolo, posibilitando gestionar varias marcas de medidores prepagos con un mismo software. Dicho software también puede ser suministrado por diferentes fabricantes. Esta condición solicitada en los documentos del pliego permitirá que en futuras compras la ANDE pueda adquirir medidores prepagos de otras marcas e incorporarlo a su sistema prepago.</p> | | |

Consulta 4 - Servicio de telefonía GPRS

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-02-2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Los puntos de medición con GPRS según el pliego son 270 monofásicos tipo 2 y 120 trifásicos tipo 2. Se observa también que se requiere un mínimo de 32 concentradores de datos con comunicación GPRS. Sin embargo, el servicio de comunicación GPRS se solicita para 392 puntos. ¿Podrían clarificar esta diferencia?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-02-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En el tercer punto del as Observaciones del Anexo I - Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos se deberá suministrar servicio de comunicación GPRS para 390 (trescientos noventa) puntos más la cantidad de puntos igual a la cantidad de concentradores ofrecidos (treinta y dos puntos o más como mínimo)</p> | | |

Consulta 5 - Emisión de factura fiscal

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-02-2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Dentro de la propuesta económica, se debe considerar la generación de la factura legal y fiscal de cada transacción en un todo de acuerdo con la legislación vigente en Paraguay?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-02-2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>No se debe considerar la generación de la factura legal y fiscal de cada transacción. Las facturas serán emitidas por el Sistema Comercial de la ANDE. Se deberá emitir un comprobante de ingreso (ticket) de la transacción realizada para las compras hechas por el sistema. Para las compras realizadas a través de las redes de cobro electrónico, se debe generar la información correspondiente a través de Web Service. Además, toda la información de la compra de crédito y los conceptos facturados serán transferidos al sistema de Gestión Comercial a través de este medio.</p> | | |

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-03-2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Favor aclarar los siguientes puntos: - Se admite propuesta de medidores inteligentes con comunicacion GPRS - Seran considerados las ofertas que tengan como corriente maxima de 100 A. - Seran considerados las ofertas de medidores inteligentes que no cuenten con puerto optico, atendiendo a que dichos equipos ya poseen comunicacion via GPRS. Atendiendo a que la actualizacion de medidores es cada 10 minutos aproximadamente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En las Especificaciones Técnicas correspondientes se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los medidores. Favor ajustarse a lo establecido en dichas Especificaciones Técnicas y demás documentos del Pliego de Bases y Condiciones. Serán aceptadas prestaciones adicionales que puedan brindar los medidores ofertados. | | |

Consulta 7 - Plazos de Entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-03-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que se amplien los plazos de entrega establecidos inicialmente, a por lo menos 180 dias habiles. Con cronograma de entrega parcial. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse a los plazos y cronograma de entrega establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas correspondientes a la licitación de referencia. | | |

Consulta 8 - Normas y Certificaciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-03-2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos si las documentaciones requeridas dentro de seccion II criterios de evaluacion - requisitos de califacion, seran tenidos en cuenta las certificaciones emitidas por la institucion par a la INTN del pais de origen de los equipos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Conforme establecido en el ANEXO II del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, el medidor debe contar con Certificado de Aprobación de Modelo emitido por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN). | | |

Consulta 9 - b.2 Criterios que acrediten la experiencia y la capacidad de suministro

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos a la convocante si sera considerado la presentacion de documentos del fabricante de los bienes ofertados para acreditar el requisito de experiencia y capacidad tecnica solicitado en el PBC, en caso de que el oferente no sea fabricante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. | | |

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS_1

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Favor aclarar los siguientes puntos: - Se admite propuesta de medidores inteligentes con comunicacion GPRS - Seran considerados las ofertas que tengan como corriente maxima de 100 A. - Seran considerados las ofertas de medidores inteligentes que no cuenten con puerto optico, atendiendo a que dichos equipos ya poseen comunicacion via GPRS. Atendiendo a que la actualizacion de medidores es cada 15 minutos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En las Especificaciones Técnicas correspondientes se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los medidores. Favor ajustarse a lo establecido en dichas Especificaciones Técnicas y demás documentos del Pliego de Bases y Condiciones. Serán aceptadas prestaciones adicionales que puedan brindar los medidores ofertados.</p> | | |

Consulta 11 - Con relación a las certificaciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la ANDE la aceptación de los certificados IEC e IRAM o similares de los productos ofertados y la certificación ISO 9001 o similares del oferente como requisito para la provisión, de manera a garantizar la calidad del producto y a no restringir a los oferentes con la certificación de la INTN de los productos. Esto obedece al tiempo mínimo que da la INTN de emisión del certificado de 20 días hábiles desde la solicitud envío de documentos y presentación de muestras, pudiendo ser requisito para la firma de contrato. Muchas gracias.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia.</p> | | |

Consulta 12 - EXPERIENCIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Buenas tardes Solicitamos a la ANDE, aceptar la experiencia del fabricante en fabricación y provisión de los bienes licitados. De tal modo a que mayor cantidad de empresas NACIONALES que no son fabricantes puedan calificar para esta licitación y de este modo la ANDE tenga mayores opciones de equipos medidores. en principio de economía y eficiencia.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia.</p> | | |

Consulta 13 - EXPERIENCIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Buenas tardes Solicitamos a la ANDE, aceptar la experiencia del fabricante en fabricación y provisión de los bienes licitados. De tal modo a que mayor cantidad de empresas NACIONALES que no son fabricantes puedan calificar para esta licitación y de este modo la ANDE tenga mayores opciones de equipos medidores. en principio de economía y eficiencia.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia.</p> | | |

Consulta 14 - CERTIFICACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| SOLICITAMOS LA ACEPTACIÓN DE CERTIFICACIONES IEC O IRAM, E ISO 9001 DE LA EMPRESA OFERENTE DE MANERA A GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES, YA QUE LA INTN DA UN PLAZO MÍNIMO DE 20 DIAS HÁBILES DESDE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y LA MUESTRA DEL EQUIPO. Y EN TODO CASO QUE TAL REQUISITO SEA NECESARIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse a lo establecido en los documentos del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia. | | |

Consulta 15 - CERTIFICACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| SOLICITAMOS A LA REVER SU POSTURA CON RELACIÓN A LA CERTIFICACIÓN INTN, YA QUE ESO NO DEBERÍA LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse a lo establecido en los documentos del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia. | | |

Consulta 16 - CERTIFICADO INTN

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-03-2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| SOLICITAMOS A LA ANDE REVER SU POSTURA CON RELACIÓN A LA CERTIFICACIÓN INTN, YA QUE ESO NO DEBERÍA LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-03-2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse a lo establecido en los documentos del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia. | | |

Consulta 17 - consulta

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-04-2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sres. ANDE, en relación al punto 4 criterios de calificación técnica, experiencia y capacidad, Items. B y C - experiencia en la fabricación y provisión, entendemos que ese requisito lo debe cumplir el fabricante extranjero que autoriza al oferente local según lo testifica el formulario 10 Autorización del fabricante. Favor confirmar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-04-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Los requisitos de Experiencia y Capacidad indicados en los Ítems. B y C, los debe cumplir el oferente, el cual:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deberá acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia en la fabricación y provisión a empresas que brinden servicio público de electricidad, o haber realizado la provisión a la ANDE, del bien ofertado u otro de similares o superiores características técnicas, mediante la presentación de documentos requeridos en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones. Acreditar haber fabricado y proveído a empresas que brinden servicio público de electricidad, como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la cantidad de los bienes licitados u otros de similares o superiores características técnicas con la correspondiente manifestación de conformidad del cliente con el funcionamiento del producto, conforme requerido en el numeral 2.8 del Anexo II. <p>Por lo tanto en el caso que el oferente sea el fabricante, este deberá avalar su experiencia en la fabricación y provisión del bien ofertado. Por otro lado si el oferente es el representante, deberá presentar los antecedentes de haber proveído a la ANDE bienes similares o de superiores características.</p> | | |

Consulta 18 - consulta

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-04-2015 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Sres. ANDE, en relación al punto 4 criterios de calificación técnica, experiencia y capacidad, Items. B y C - experiencia en la fabricación y provisión, entendemos que ese requisito lo debe cumplir el fabricante extranjero que autoriza al oferente local según lo testifica el formulario 10 Autorización del fabricante. Favor confirmar.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-04-2015 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Los requisitos de Experiencia y Capacidad indicados en los Ítems. B y C, los debe cumplir el oferente, el cual:

1. Deberá acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia en la fabricación y provisión a empresas que brinden servicio público de electricidad, o haber realizado la provisión a la ANDE, del bien ofertado u otro de similares o superiores características técnicas, mediante la presentación de documentos requeridos en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones.
2. Acreditar haber fabricado y proveído a empresas que brinden servicio público de electricidad, como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la cantidad de los bienes licitados u otros de similares o superiores características técnicas con la correspondiente manifestación de conformidad del cliente con el funcionamiento del producto, conforme requerido en el numeral 2.8 del Anexo II.

Por lo tanto en el caso que el oferente sea el fabricante, este deberá avalar su experiencia en la fabricación y provisión del bien ofertado. Por otro lado si el oferente es el representante, deberá presentar los antecedentes de haber proveído a la ANDE bienes similares o de superiores características.