

## Consultas Realizadas

# Licitación 280452 - Lp1047-2014 Adquisición de Instrumentos, Equipos y Accesorios para Distribución

### Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2014
Lote 11. Serán aceptadas barras de Cu de 3m en lugar de 6m?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2014
Al respecto, según se establece en las Especificaciones Técnicas N° 02.60.25 "Barras rectangulares de cobre", se mantiene lo indicado en el ítem 2, CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ELECTRICAS, de la Tabla 1, (LONGITUD 6.000 mm) en la pág. 2/4. Por lo que solicitamos ajustarse a lo establecido en el PBC de la LPI N°1047/2014"Adquisición de instrumentos, equipos y accesorios para distribución".		