

Consultas Realizadas

Licitación 280965 - Lp1060-2014. Adquisición de Seccionadores y Descargadores

Consulta 1 - Lote N° 3: "Seccionador Tripolar BC 23 kV con fusible incorporado - 400 A - Interior

Consulta	Fecha de Consulta
	11-09-2014
Solicitamos aclarar si el presente suministro incluye los 3 fusibles HH para cada seccionador.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	25-09-2014
Los fusibles no forman parte del suministro.	

Consulta 2 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta
	19-09-2014
solicitamos que el presente llamado tenga una prórroga en su apertura por 30 días. Con el objeto de presentar una mejor oferta a los intereses de la Ande.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	02-10-2014
Favor ajustarse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia.	

Consulta 3 - GRAVAMEN - MERCOSUR - EXTRA MERCOSUR

Consulta	Fecha de Consulta
	22-09-2014
Consulto a saber si Paraguay hace parte del Mercosur porque el Gravamen de Mercosur y Extra Mercosur estan igual, o sea, 0%.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	02-10-2014
El Paraguay si forma parte del Mercosur, se deberá tener en cuenta que el GAM (Gravamen aduanero en el MERCOSUR) y el GAEM (Gravamen aduanero EXTRA MERCOSUR) son 0% conforme indicado en el Anexo III del Pliego de Bases y Condiciones.	

Consulta 4 - Impuesto de Importacion

Consulta	Fecha de Consulta
	22-09-2014
Si una empresa de Paraguay participa como revenda de productos de otros países, es necesario incluir el Impuesto de Importacion en su oferta que es nacionalizada?	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	02-10-2014
La cotización deberá ser realizada conforme a lo indicado en el Numeral 17 del CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS ESPECÍFICOS teniendo en cuenta si los bienes son: a) bienes no proveídos desde el territorio nacional (a ser importados), y b) Bienes proveídos desde el territorio nacional.	

Consulta 5 - Lote N° 3 - Seccionador Tripolar BC - 24 kV - 400 A

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2014
Favor informar si se debe incluir los fusibles HH como parte del suministro, y en caso de no ser incluidos favor confirmar que en las Planillas de Datos Garantizados (EETT 02_14_18 Rev. 1) en la parte Fusibles se debe completar con NO APLICABLE.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2014
No incluye los fusibles, por tanto no serán considerados los puntos 11 al 16 de la Planilla de Datos Garantizados en la evaluación de las ofertas.		