

Consultas Realizadas

Licitación 288287 - Lco841_Aquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios

Consulta 1 - Interruptores

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2015
Para el lote 2 , ítem 1: interruptor manual de embutir 25 A 220V e ítem 2: interruptor manual externo 25 A 220V , favor sírvanse aclarar si los interruptores deben ser del tipo unipolar o bipolar . En las especificaciones técnicas no hay ninguna referencia de los ítems mencionados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2015
Referente al Lote 2, Ítem 1: Interruptor Manual de Embutir 25 A 220 V e Ítem 2: Interruptor Manual Externo 25 A 220 V, aclaramos que para ambos casos los Interruptores deben ser Unipolares.		