

Consultas Realizadas

Licitación 330803 - ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA LA DIRECCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL

Consulta 1 - Potencia del Grupo Generador

Consulta	Fecha de Consulta	29-11-2017
Con respecto a la Potencia del Grupo Generador, solicitamos que sea aceptada potencia en +/- 10% del indicado, 550 kVA o sea que la potencia pueda ser entre 495 kVA y 555 kVA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2017
La convocante no tiene inconvenientes de realizar la modificación, por tanto se remitirá una adenda en donde se aceptará +/-10%		