

Consultas Realizadas

Licitación 336242 - Lco sbe973 Adquisición de Equipos Especiales de Medición

Consulta 1 - En La Sección III. Requisitos de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2017
En La Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, GT/MLT/01/2014 del Item 1. Detector de Tensión por aproximación, numeral 3. Características Constructivas, se menciona que el circuito electrónico que deberá tener para la detección de tensión deberá estar encapsulado, y ser inmune a las diferencias de temperatura que oscilan entre 0 a 60°C. Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptadas también la temperatura entre -10°C a +50°C.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2017
Sobre el punto, solicitamos al oferente, adecuarse a establecido en las Especificaciones Técnicas, publicados con el Pliego de Bases y Condiciones, El circuito electrónico que deberá tener para la detección de tensión deberá estar encapsulado, y ser inmune a las diferentes temperaturas que oscilan entre 0 a 60°C.		