

Consultas Realizadas

Licitación 342617 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE ASCENSORES EN VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA

Consulta 1 - Provision de Bombas y Resistencia al Fuego

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2018
Buenos Dias		
Consulto si la provisión de bombas para el desague del pozo del edificio san esteban será por cuenta del contratante o por cuenta de copaco?		
Otra consulta, favor aclarar el tiempo mínimo de resistencia al fuego en minutos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2018
A) La provisión de la bomba de desague para el sitio San Esteban correrá a cuenta del Oferente adjudicado.		
B) El tiempo mínimo de Resistencia al fuego para los ascensores deberá ser de igual o mayor a 30 minutos.		