

Consultas Realizadas

Licitación 370243 - Lp1541-19 Adquisición de Medidores Electrónicos de Conexión Indirecta - Ad Referéndum

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	23-01-2020
Solicitamos por medio de la presente nos confirmen si los precios referenciales publicados en DNCP son Condicion CIP		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, que los costos referenciales publicados en el SICP son costos CIP. Favor considerar la Sección I - IAO 15.1 - Moneda de la Oferta del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 2 - Compañía Extranjera

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2020
Estimados, cual es el procedimiento para que una compañía extranjera pueda participar. Saludos		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, que deberán cumplir con los criterios de evaluación establecidos en la Sección II - Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones. También tener en cuenta IAO 42.1 de la Adenda N° 1.		

Consulta 3 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2020
Solicitamos por medio de la presente nos confirmen si los precios referenciales publicados en DNCP son Condicion CIP.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, que los costos referenciales publicados en el SICP son costos CIP. Favor considerar la Sección I - IAO 15.1 - Moneda de la Oferta del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 4 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Consultamos si el monto publicado en el portal es precio CIF o ya incluye el 10% de IVA?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, que los costos referenciales publicados en el SICP son costos CIP. Favor considerar la Sección I - IAO 15.1 - Moneda de la Oferta del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 5 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Favor especificar cual es el precio CIF por cada ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su oferta, que los costos referenciales publicados para cada ítem en el SICP son montos CIP.		

Consulta 6 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Consultamos si para la presentación de la oferta se puede aceptar el INFORME TÉCNICO expedido por el INTN? Y para la firma del Contrato el Certificado de Aprobación de Modelo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, para la presentación de ofertas deberán presentar el informe técnico sin observaciones, emitido por INTN. El oferente que resulte adjudicado deberá presentar certificado de homologación conforme a la Sección I - IAO 33.2 de la Adenda N° 1.		

Consulta 7 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Con relación al Ítem 7. ALCANCE DEL SUMINISTRO Sub ítem a2. Lecturas de las magnitudes registradas por el medidor: Las magnitudes a leer serán los códigos OBIS definidos en la configuración de visualización del display por ANDE. Por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, para el Ítem 7 - sub ítem a2, los códigos OBIS que serán extraídos con equipo portátil son los datos del "readaut", configuración del display.		

Consulta 8 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Con relación al Ítem 7. ALCANCE DEL SUMINISTRO Sub ítem a1. Programación del medidor: Se entiende por programación del medidor la carga de un archivo de configuración que reemplace al anterior de acuerdo a las nuevas prestaciones solicitadas por ANDE. Este archivo se podrá generar en una aplicación específica y será exportado a la aplicación Android a suministrar. Por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, que su interpretación es correcta.		

Consulta 9 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Con relación al Ítem 5.6 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: Referencia. Por favor informar cual es el valor económico (en USD) de los costos de incorporación y adaptación de un nuevo modelo de medidor al software de ANDE "Aplicación de Toma de Lecturas"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su oferta, en el caso que el medidor a ser provisto no sea compatible con el software "Aplicación de Toma de Lectura", el oferente deberá proveer personal técnico calificado así como todas las informaciones requeridas (esto a costas del proveedor), el cual trabajará conjuntamente con especialistas del área de sistemas de ANDE, esto hasta lograr la integración del medidor al referido software. Favor considerar ítem 5.6 - Referencias de las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 10 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Con relación al Ítem 7. ALCANCE DEL SUMINISTRO Sub ítem 19. PRESTACIONES DEL SISTEMA MDC: La posibilidad de gestionar los medidores que no sean de nuestra marca en el sistema MDC requiere el desarrollo de sus correspondientes protocolos. El costo económico de ese desarrollo no se incluirá en la propuesta económica del ítem 2. Será potestad de ANDE solicitar la cotización de la integración los mismos de manera posterior a la licitación dentro de un proceso independiente al de a LPI 1541.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, que la cotización del ítem 2 realizada por el Oferente deberá contemplar además, la integración de los medidores que forman parte del Stock de ANDE conforme a lo establecido en la Sección III - Suministros Requeridos - Acerca del Software MDC y la EE.TT N° GC-DMC-08 Rev. 3, ítem 7 "Alcance de Suministro".		

Consulta 11 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Con relación al Ítem 7. ALCANCE DEL SUMINISTRO Sub ítem K. Para la correcta cotización de este ítem es necesario que ANDE provea en forma detallada los requerimientos de integración para con sus sistemas de Gestión Comercial y su software MDM. Por favor informar cómo podemos obtener esta documentación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2020
Sirvanse considerar para la elaboración de su Oferta, lo descrito en el Ítem 7. Alcance del Suministro Sub ítem K. de la EE.TT N° GC-DMC-08-Rev.3. Así también detallamos los datos a ser disponibles mínimamente según requerimientos del Sistema Comercial de ANDE. Acceso por medio de DBlink o webservice por lo menos a los siguientes datos de lectura: - Número de Medidor. - NIS (Número de Identificador del Suministro) - Marca del Medidor - Tipos de Consumo - Identificador de los registros - Valor y Magnitud de las lecturas - Fecha de Lectura - Hora - Lectura Original del Medidor - Fecha de Cierre En cuanto al MDC, aclaramos que la ANDE se encuentra en proceso de adquisición del mismo, no disponiendo a la fecha con este software.		

Consulta 12 - Prórroga LPI 1541/19

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Debido al hecho públicamente conocido, relacionado al brote de "coronavirus" en China, nuestro representado se encuentra severamente limitado de personal involucrado en la preparación de la oferta. Además se precisa mayor tiempo para la obtención del Certificado de Aprobación de Modelo del INTN, "documento sustancial" solicitado en el Anexo N°1 de la Sección 7 del PBC. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos una prórroga de al menos 30 días en los plazos de presentación de ofertas y consulta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 13 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Estimados señores ANDE, Por medio de la presente solicitamos una ampliación de por lo menos 45 días para la presentación de la Oferta, ya que tenemos intenciones de presentarnos en esta licitación, y los tiempos no nos alcanzan para hacerlo, entendiendo que así tendrán mayor participación y una mejor oferta para análisis, además de que este llamado es Ad Referendum y se dispone de mayor tiempo para realizar el análisis de oferta y adjudicación. Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 14 - Aclaración acerca de Tapa Botonera - ítem 01 y 02

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Nos gustaría una aclaración con respecto a los puntos 5.2.8, 5.2.9 y 5.2.10 ref ítem 01 y 02: - Podemos entender que un sello para proteger el botón de Reset de Demanda contra la violación cumple con la necesidad de ANDE para seguridad refiriéndose a los ítems 01 y 02 ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, favor considerar el ítem 5.2.8 y 5.2.9 de la EE.TT N° GC-DMC-07 Rev. 8 publicado en la Adenda N° 2.		

Consulta 15 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2020
Para poder presentar una oferta acorde a los requerimientos de la ANDE tanto técnica como económicamente; y debido a que se deben gestionar certificaciones en el INTN; así como en estas fechas en muchos países los fabricantes están regresando de sus vacaciones colectivas. Solicitamos una prórroga de 30 a 45 días para la apertura de los sobres de la presente Licitación Pública.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 16 - Voltaje de Alimentación de los medidores

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2020
En la especificación Técnica solicitan: Tensión Nominal de alimentación: -Fase - Neutro: 46 V a 277 V -Entre fases: 80 V a 479 V Nuestro medidor mide desde 46 V a 479 V conectando las tres fases; y 75 V a 479 V en caso de una o 2 fases conectadas. Favor indicar si serán aceptadas estas prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, remitirse a lo establecido en el ítem 5.5 Características Eléctricas metrológicas de las EE.TT N° GC-DMC-08 Rev. 3 y la EE.TT N° GC-DMC-07- Rev. 6		

Consulta 17 - Solicitud de Prorroga.

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2020
Estimados, Por medio del presente solicitamos si por favor pudieran otorgar una prórroga entre 30 a 45 días de la apertura de vuestra licitación Licitación N° 1541 / 2019, ID: 370243. para poder cumplir con todos los requisitos solicitados. Desde ya muchas gracias. Saludos, Martin.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 18 - Sobre salidas de pulso activas y reactivas de forma independiente

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2020
Nuestro medidor tiene LED y puertos auxiliares para salidas de pulso activas y reactivas de forma independiente. ¿Este artículo también requiere incluir un interruptor dentro del medidor para controlar el apagado y encendido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que los relés solicitados deben poseer conmutador interno y son cuatro. Uno con salida de pulso de Energía Activa (configurable) y otro con salida de pulso de Energía Reactiva (configurable). Además se solicita un tercer relé para fin de intervalo de integración, que mantenga en la posición cerrado los contactos al finalizar un intervalo de integración siendo configurable el tiempo de permanencia en la posición cerrado. El cuarto relé para control de carga, será utilizado para gestionar la demanda en periodos de integración de energía. Si en un periodo de integración se sobrepasa la demanda preestablecida, el relé conmutará a la posición cerrada manteniéndose en este estado hasta finalizar el intervalo de integración. Para los relés de fin de intervalo y control de carga se da una guía referente a características técnicas: - Rango de voltaje: 24-220V - Rango de corriente: 0-130 mAmpere.		

Consulta 19 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2020
Debido al Coronavirus que afecta a China, nuestro proveedor de ese origen, se han visto imposibilitados de enviar las muestras para presentar en INTN y ANDE. Por tal motivo solicitamos 30 días de prórroga a los efectos de poder cumplir con lo solicitado en el pliego con respecto a ensayos y muestras en el punto IAO 33.2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 20 - Carta de crédito

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2020
La carta de crédito emitida para la compra, puede ser divisible?. Que una parte vaya para el proveedor del material y la otra para la empresa que presenta la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, la Sección IV, (CGC) ítem 15.1, 15.2, 15.3, 15.4		

Consulta 21 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2020
En referencia al Lote 1. Que porcentaje de los medidores deben llevar módulos de comunicación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-02-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, que el 100% de los medidores a ser proveídos deben poseer modulo de comunicación incorporado GSM/GPRS, esto para el ítem 1 e ítem 2.		

Consulta 22 - Consulta sobre la EE.TT. No GC-DMC-08- Rev. 3 punto 5.5.7

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
En la EE.TT. No GC-DMC-08- Rev. 3 punto 5.5.7 están descritas las características de registro de Distorsión Total Armónica (THD). Este registro por su naturaleza es un registro de valores instantáneos, sin embargo, en la Tabla 1 página 13/28 de esta especificación se está indicando que este registro debe estar en el perfil de carga. Registro de valor instantáneo cada periodo de integración (15 minutos), no podría establecer la calidad de energía en la red. En la práctica se utilizan diferentes valores promediados THD por diferentes métodos (como por ejemplo los descritos en EN 61000-4-7) según los requerimientos de calidad de red eléctrica del país, estos métodos a parte del periodo de integración están descritos otros parámetros que no están presentes en esta EE.TT. Dado esta situación, sugerimos que el requerimiento de THD en perfil de carga sea opcional, o bien describir el método de promediado de THD separadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-02-2020
Sírvanse considerar y ajustarse para la elaboración de su Oferta, a lo publicado en la EE.TT. No GC-DMC-08 Rev. 3 ítem 5.5.7, ítem 5.6- Tabla 1: Características funcionales de medidor y Planilla de datos garantizados.		

Consulta 23 - Aclaraciones acerca de Clausulas de las CGC

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2020
señores de ANDE, Nos gustaría algunas aclaraciones como a continuación: - La Cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contrato de Bienes (CGC) se refiere a multas y se refiere a CEC donde se estableció el monto del 0.1%. Sin embargo, no verificamos un límite. ¿Podría aclarar este punto? - Con respecto a la cláusula 36.3, artículo B de las Condiciones Generales del Contrato de Bienes (CGC): ¿con cuánto tiempo de anticipación puede el Contratista rescindir el contrato por conveniencia justificada? ¿Y cuál es la fecha límite de entrega de los materiales, así como el período de retraso que puede llevar a esta terminación? Agradecemos la atencion Nansen		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2020
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas cuanto sigue: En la Cláusula CGC 28 de las CEC se indica que una vez que las multas aplicadas superen el monto de la garantía de cumplimiento la cual se emite por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, la Contratante podrá rescindir el respectivo contrato, o seguir aplicando las multas que correspondan. Con relación a la Cláusula 36.3 de las CGC se aclara que la terminación por conveniencia es facultad de la Contratante. Por otra parte, las situaciones respectivas que acontezcan durante la ejecución del contrato serán analizadas en el marco de lo dispuesto en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		

Consulta 24 - Característica constructiva - tapa de la bornera. 5.2.5 - final párrafo.

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2020
En relación a las especificaciones técnicas del ítem 1. Medidor 0.5s clase 2. 1) La tapa de la bornera tiene que ser necesariamente TRANSPARENTE? Puede ser opaca como es la mayoría de los últimos medidores de fabricantes europeos? Consulto porque sólo los medidores chinos son transparentes... El color sería causa de descalificación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la tapa de la bornera debe ser transparente a fin de facilitar una rápida visualización del estado de las conexiones, por lo que deberán cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, ítem 5.2.5 y Planilla de Datos Garantizados, Características Constructivas, Bornera.		

Consulta 25 - Acerca del Software MDC y la EE.TT N° GC-DMC-08 Rev. 3 Y con relación al Ítem 7. ALCANCE DEL SUMINISTRO.

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2020
Se realizará en la etapa de evaluación una prueba de concepto del MDC solicitado para verificar las funcionalidades y la integración de los medidores que pueden ser provistos en esta licitación, junto con los medidores existente en el parque actual de ANDE (punto 19)? En caso de realizarse la misma, cuál sería el plazo para esta prueba?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, la Adenda N° 4, Requisitos para Calificación Posterior; ítem (C): Inspecciones y Pruebas en la Etapa de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 26 - Documentos para firmas no domiciliadas en Paraguay.

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2020
SECCION VII. ANEXOS - F - Capacidad financiera "Deberá estar certificada por autoridad administrativa competente del país de origen o firma auditora independiente. En caso de que los balances no se encuentren redactados en idioma castellano, deberán estar acompañados de una traducción realizada por un traductor profesional". Los documentos tienen que estar visados por el consulado paraguayo en el país de origen y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2020
Al respecto, sírvanse considerar que los documentos financieros presentados por oferentes domiciliados fuera de la República del Paraguay deberán reunir únicamente las formalidades y requisitos indicados en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
Con relación al costo estimado y publicado en el portal de la DNCP de USD 1.185.000, consultamos si el mismo incluye los 13% correspondientes al IVA y gastos de importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, el costo estimado de USD 1.185.000, publicado en el Portal de la DNCP, está establecido en condiciones CIP, por tanto, no incluye los valores correspondientes al IVA y Gastos de Importación, estimados en 13%, que estarán a cargo de la ANDE.		

Consulta 28 - Prórroga para apertura de ofertas.

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2020
Estimados, Solicitamos una prórroga de 15 días para la apertura de ofertas, a raíz la pandemia por la cual estamos atravesando. Esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 29 - HASTA CUANDO

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2020
Considero que no les alcanza 10 meses para la apertura de una licitación. Todos los argumentos dados por ANDE no condicen con la realidad. Por ende deberían ser serios como los proveedores de bien que hemos gastado en el INTN y garantías de fiel cumplimiento. REITERO : SEAN SERIOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su Oferta, los plazos establecidos en el SICP.		