

Consultas Realizadas

Licitación 374119 - Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)

Consulta 1 - Consulta hidroelevador y fecha de apertura

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
1.- Con relación al alcance del camión canasta solicitado en el ítem 2 del Anexo H4, "Vehículo año de fabricación 2000 en adelante, c/ hidroelevador c/ canasta aislada basculante, altura mínima de 15 m. y comandos en la base y en la canasta", solicitamos: que se mantenga la condición anterior que era de alcance mínimo "de 10 y/o 15m." y que aquellas empresas que presenten cotización para Asunción y zona metropolitana, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, presenten declaración jurada de que dispondrán de equipo con altura de canasta de 15m en caso se requiera. 2.- Solicitamos una prórroga de 15 (quince) días de la fecha de entrega de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
1. Al, respecto, favor remitirse a la Adenda N° 4. 2. Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 2 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quién corresponda, a fin de solicitar prórroga de 15 días para realizar una mejor evaluación y adecuada presentación de la oferta para dicho llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 3 - Consulta HHP4

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
1- Todos los ítems de HHP4 requieren vehículos con hidroelevador con canasta?? Aclarar la altura mínima de los hidroelevadores para cada ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 4 - Documentos Varios

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
<p>- Solicitamos modelo de Declaración Jurada que acredite no estar comprendida en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Art 40 de la Ley 2051/03.</p> <p>- Aclarar coeficiente de liquidez: se solicita en el PBC AT/PT, pero en el Formulario 5, Situación Financiera se entiende la formula TP/AT.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
<p>1. Al respecto, favor utilizar los formularios publicados en el SICP para el presente llamado.</p> <p>2. Al, respecto, favor ajustarse a los requisitos de calificación establecidos en la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación</p>		

Consulta 5 - Aclaración de precalificación

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2020
Con relación a la precalificación , vos vamos a guiar en base a la anterior (553) o como se procederá??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Al respecto, tener en cuenta que este llamado es sin modalidad de precalificación.		

Consulta 6 - HHP4

Consulta	Fecha de Consulta
	05-02-2020
<p>Consulta 1 REP. LEGAL El representante legal, puede desempeñar el trabajo de representante técnico y el de Técnico GIS al mismo tiempo, siendo este el Propietario de la empresa y/o un Personal Dependiente de la empresa, ambos casos Electricistas Matriculados</p> <p>Consulta 2 CANASTA Se puede presentar una declaración jurada que la empresa dispondrá del camión con canasta con las características solicitadas para la Ejecución de la Licitación en cuestión.</p> <p>Consulta 3 JUBILADO Una electricista Matriculado JUBILADO, puede formar parte del plantel de la empresa y de que manera se completaría en la planilla de ANEXO el IDE del asegurado de IPS.</p> <p>Consulta 4 PRECIO Cual es el porcentaje de variación tanto hacia arriba como hacia abajo del precio de referencia el cual sera aceptado por la convocante sin necesidad de presentar una planilla de justificación del precio ofertado, pues en las anteriores licitaciones se fijaba un % max de variación respecto al precio de referencia.</p> <p>Consulta 5 CERTIFICADO DE ORIGEN Para 2 ofertas que presenten el Certificado de Origen nacional, el mismo no tendrá influencia en el precio de la Oferta o igualmente se aplicara el Margen establecido? En el caso de que se aplique este margen, para un caso en el 2 ofertas (NO IGUALES), presentando ambas el Certificado de Origen Nacional y aplicando el beneficio del Certificado, estas igualasen o queden por debajo del precio de referencia MENOS el margen establecido, A la OFERTA que quede por debajo del PRECIO de REFERENCIA MENOS MARGEN se le exigirá una planilla de justificación de precio o se tomara su precio como el PRECIO de REFERENCIA MENOS MARGEN.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	25-02-2020
<p>6.1 Al respecto, el representante legal puede desempeñar el trabajo de representante técnico y el de Técnico GIS al mismo tiempo, siempre y cuando acredite la formación requerida.</p> <p>6.2 Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 4.</p> <p>6.3 Se debe completar con la observación de Jubilado.</p> <p>6.4 Al respecto, será empleado el procedimiento previsto en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>6.5 Al respecto, será empleado el procedimiento previsto en el Pliego de Bases y Condiciones</p>	

Consulta 7 - HHP4

Consulta	Fecha de Consulta
	05-02-2020
<p>Consulta: Se debe disponer de Tantos ANEXO P, L y H4 como Items a cotizar? o en cuantos Item's se puede ofertar por cada ANEXO P, L y H4 presentado en la Oferta?</p>	
Respuesta	Fecha de Respuesta
	25-02-2020
<p>Es posible cotizar en más de un Ítem con los mismos Anexos, pero la adjudicación se hará conforme a la cantidad de Anexos completos presentados.</p>	

Consulta 8 - Consultas - HHP1 - HHP4

Consulta	Fecha de Consulta	06-02-2020
<p>1- En el PBC en la foja 32 dice lo siguiente; Si en un determinado ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitación de cantidad de ítem, se procederá a solicitar al siguiente oferente que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicación de dicho ítem.</p> <p>Solicitamos cambiar esta modalidad y dejar como estaba en las licitaciones de HHP1 y HHP4 pasadas, puesto que es una competencia desleal y que va a perjudicar a las empresas que queden en segundo lugar, pues estas empresas (que queden segundas) deberán adecuar sus precios de las otras empresas que manejan diferentes costos. Ejemplo: una empresa de Cat A o B puede ofertar precios irrisorios y tener precios más bajos en 20 ítems, y las que queden como segundas en los siguientes 17 serán perjudicadas al solicitarles adaptarse a esos precios bajos, siendo que como se había mencionado no tienen los mismos costos de operación las empresas categorizadas en A y en B.</p> <p>2- Para poder ser adjudicado en un ítem de Cat A pide haber ejecutado cuatro (4) Contratos de mantenimiento de distribución... Favor aclarar mejor a que se refieren con Contratos de mantenimiento de distribución y si dicho Contrato debe ser solamente con la ANDE y tener Acta de Recepción Definitiva? O puede ser válido un contrato de mantenimiento de distribución de subcontratación? Puede ser válido un Contrato de mantenimiento de distribución en proceso de ejecución?</p> <p>3- Solicitamos prórroga de la fecha de apertura de ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
<p>8. 1. Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 4</p> <p>8. 2. Al respecto, favor remitirse al PBC y tener en cuenta que este llamado es sin modalidad de precalificación</p> <p>8.3. Al respecto, favor ajustarse a las fechas establecidas en el SICP.</p>		

Consulta 9 - Porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	06-02-2020
Solicitamos aclarar el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Se encuentra publicado en el SICP, que la garantía de Mantenimiento es del 5 %		

Consulta 10 - Solicitud de Formulario de Oferta.

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2020
Tengan el bien emitir el Formulario de Ofertas editable.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
El formulario de Ofertas en formato editable, está disponible para ser descargado del SICP.		

Consulta 11 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS.

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2020
Solicitamos la aclaración del Punto 8; Experiencia Específica en Obras para HHP1 "B", de la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones; HABER EJECUTADO COMO MÍNIMO DOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN. ¿Podrá un proveedor que cuenta con dos contratos en la modalidad HHP4 calificar en la categoría B y ofertar en la modalidad HHP1?.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Ajustarse a las disposiciones del PBC.		

Consulta 12 - Personal

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2020
Personal, teniendo en cuenta que en breve se termina el rubo de la licitación en vigente HHP1-4, Se puede usar esa misma cuadrilla para esta licitación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Ajustarse a las disposiciones del PBC.		

Consulta 13 - Capacidad financiera HHP 1-4

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2020
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto manifestar nuestra consulta respecto a la Capacidad Financiera en referencia al capital de trabajo necesario para la adjudicación de uno a mas lotes y si se tendrán en cuenta los contratos en ejecución y vigencia con ANDE a la fecha de apertura para determinar dicha capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Ajustarse a las disposiciones del PBC.		

Consulta 14 - Capacidad en materia de personal HHP1

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2020
1-Una empresa que actualmente no posee contrato de HHP1 en ejecución, no puede disponer de las cuadrillas exigidas, tampoco puede contratar sin antes estar seguro de la adjudicación y firma del contrato respectivo. 2-El representante legal de una firma puede figurar en el anexo "P" y ser representante técnico de una de las cuadrillas propuestas? Solicitamos Aclaración de las mismas, y una prórroga de 15 días de la fecha de apertura de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
14.1 Ajustarse a las disposiciones del PBC. 14.2 El representante legal puede desempeñar el trabajo de representante técnico 14.3 Al respecto, favor ajustarse a las fechas establecidas en el SICP		

Consulta 15 - Forma de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2020
En la Foja 32 del PBC correspondiente al punto 19 Forma de Adjudicación en su 5to párrafo dice lo siguiente: "Si en un determinado ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitación de cantidad de ítems, se procederá a solicitar al siguiente oferente que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicación de dicho ítem" Solicitamos nos indique en a que artículo de la Ley 2051/03 o reglamentaciones vigente se aplica dicho párrafo, teniendo en cuenta el tipo de llamado abastecimiento simultaneo y/o Contrato abierto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2020
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 16 - HHp-1

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2020
Se podra utilizar personal que esta trabajando en hhpO y HHp2?, y presentar una declaracion jurada de disponibilidad una ves adjudicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
Ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 17 - Declaración Jurada de Herramientas para Línea Viva

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2020
En la sección II, Numeral 7 Capacidad en Materia de equipo para HHP1 "A", inciso "a" reza el siguiente texto: Disponer de los equipos herramientas y vehículos, apropiados para la buena ejecución de los trabajos solicitados contemplando los anexos H1 y LV como mínimo para una cuadrilla de HHP1; La consulta es: ¿Para el anexo LV se puede presentar declaración Jurada de disponer las herramientas solicitadas en el mencionado anexo al momento de la verificación de los mismos en caso de ser adjudicado en algún ítem?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
Ajustarse a lo establecido en el PBC. Los equipos deben estar disponibles al momento de ejecutar los contratos.		

Consulta 18 - Forma de Adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2020
<p>En el punto 19 Forma de Adjudicación del PBC en la foja 32 en los siguientes párrafos cita cuanto sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Párrafo 4to <p>A fin de posibilitar una mayor participación de empresas contratista en todo el país ninguna podrá ser adjudicada en más de 2 ítems para un determinado tipo de H/H/P, o en 3 ítems sumandos Contrato de H/H/P 1 y H/H/P 4 aunque haya presentado mejores oferta en mayor cantidad de ítems</p> <ul style="list-style-type: none"> • Párrafo 5to y 6to <p>Si en un determinado ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar no puede ser adjudicada por la limitación de cantidad de ítems, se procederá a solicitar al siguiente oferente que se adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicación de dicho ítem</p> <p>En caso de que ningún oferente acepte adecuar su precio y si a consecuencia de la aplicación de lo indicado en el párrafo anterior algún(os) ítem(s) pudiere(n) se declarado(s) quedar desierto(s) se podrá adjudicar al oferente ubicado en primer lugar siempre y cuando este tenga la capacidad en materia de personal y equipos para dicho ítem, o presente una Declaración Jurada de que dispondrá, antes de la ejecución del contrato del persona y equipos para el ítem respectivo</p> <p>Solicitamos que lo expuesto en el párrafo 4to de la foja 32 de la Forma de Adjudicación se mantenga como in alterable (3) ítems sumados contratos de HHP1 y HHP4, también que la Declaración Jurada de disponibilidad equipos y personales no se tengan en cuenta debido a que esto representa una competencia desleal al esfuerzo realizado por las empresa que cuentan con infraestructuras y plantel competente de personal lo cual es el reflejo de la labor realizado durante varios años.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.		

Consulta 19 - HHP4

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2020
<p>En el ANEXO H4 de Equipos y herramientas ítems 2 cita cuanto sigue:</p> <p>Vehículo año de fabricación 2000 en adelante, c/ hidroelevador c/ canasta aislada basculante, altura mínima de 15 m. y comandos en la base y en la canasta</p> <p>Solicitamos tener en cuenta hidroelevador de 10 m. y en caso de necesidad aplicar lo estipulado en la SECCION III Alcance de las Obras foja 31 que reza lo siguiente en el punto 1.3 Servicios para HHP1 y HHP4. Cotización en su 6to párrafo</p> <p>Todas las empresas que cotizan en Precios de HHP4, en el caso de ganar ítems adjudicados para la firma en la modalidad HHP4 y ante la necesidad de requerirse en un determinado momento, trabajos de instalación y/o mantenimiento de Alumbrado Públicos que requieran de vehículo con hidroelevador con altura superior al alcance máximo del vehículo disponible, el contratista providenciara los medios necesarios para disponibilizar un vehículo con hidroelevador que permita realizar el trabajo requerido</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p>		

Consulta 20 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2020
<p>Solicitamos una prórroga de 30 días con la finalidad de hacer un mejor estudio del mercado y así ofrecer una mejor oferta</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>Al respecto, favor remitirse a las fechas establecidas en el calendario del SICP.</p>		

Consulta 21 - Consultas HHP 4 y Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2020
<p>En el "Anexo H4" Con relación al Alcance del Camión Canasta solicitado en el Ítem 2: Vehículo año de Fabricación 2000 en adelante ,c/ hidroelevador c/ canasta aislada basculante, altura mínima de 15 m. y comandos en la base y en la canasta, solicitamos tener en cuenta el hidroelevador de 10 m. Y aplicar lo estipulado en la foja 31 en cuanto a las empresas que cotizan en la modalidad HHP4 que ante la necesidad de requerirse en un determinado momento Trabajos de instalación y/o mantenimiento de Alumbrado Publico que requieran de vehículo con Hidroelevador con altura superior al alcance máximo disponible, el contratista providenciara los medios para disponibilizar un vehículo con hidroelevador que permita realizar el trabajo requerido.</p> <p>solicitamos una prórroga de la fecha de apertura de ofertas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Respuesta 21.1: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p> <p>Respuesta 21.2: Al efecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el SICP.</p>		

Consulta 22 - Anexo H4 y Forma de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2020
<p>1 Solicitamos que en el ítem 2 (dos) del ANEXO H4 se tenga en cuenta vehículos Hidroelevadores c/ canasta aislada basculante, con altura de 10 m y comandos en la base y en la canasta</p> <p>2 En el punto 19 Forma de Adjudicación del PBC en la foja 32 en los siguientes párrafos cita cuanto sigue: Párrafo 4to A fin de posibilitar una mayor participación de empresas contratista en todo el país ninguna podrá ser adjudicada en más de 2 ítems para un determinado tipo de H/H/P, o en 3 ítems sumandos Contrato de H/H/P 1 y H/H/P 4 aunque haya presentado mejores oferta en mayor cantidad de ítems</p> <p>Solicitamos que lo expuesto en el párrafo 4to de la foja 32 de la Forma de Adjudicación se mantenga como in alterable ((3) ítems sumado contratos de HHP1 y HHP4) y que los equipos y personales sean presentado durante la oferta para una competencia leal y se deje sin efecto lo expuesto en el párrafo 6to</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Respuesta 22.1: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p> <p>Respuesta 22.2: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p>		

Consulta 23 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2020
<p>Solicitamos una prórroga de 20 días en la Fecha de Entrega de Ofertas debido a que la apertura de la misma se encuentra a pocos días de diferencia de la fecha de apertura de otras licitaciones en curso convocadas por vuestra Administración y al corto plazo que resta para la preparación de nuestra oferta.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>Al respecto, favor remitirse a las fechas establecidas en el calendario del SICP.</p>		

Consulta 24 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2020
<p>1) Con respecto a los ítems 5.a. y 5.b. "Experiencia Específica en Obras para HHP1 "A" de la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones, solicitamos que sean aceptados los trabajos realizados al amparo de los Convenios ANDE-ITAIPU y ANDE-YACYRETA, encuadrados como trabajos "para terceros" a ser incluidos en el Anexo E, mediante la presentación de los certificados de ejecución de esos trabajos emitidos por estas entidades binacionales.</p> <p>2) Considerando que nuestra empresa ha ejecutado trabajos de distribución de energía eléctrica en el Brasil para una de las mejores y más exigentes empresas estatales de dicho país, como es la "Companhia Paranaense de Energia - COPEL", para lo cual debimos ser previamente evaluados y habilitados, cumpliendo los más exigentes requisitos, comprobados con nuestra experiencia técnica en trabajos realizados en el Paraguay, los cuales fueron aceptados sin objeciones por la COPEL y en referencia al requisito de los ítem 5.a. y 5.b. "Experiencia Específica en Obras para HHP1 "A" de la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones, solicitamos que sean aceptados los trabajos realizados en el exterior, encuadrados como trabajos "para terceros" a ser incluidos en el Anexo E, comprobados mediante la presentación de los certificados de ejecución de esos trabajos.</p> <p>Recordamos que en la Licitación Pública Nacional para Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el territorio nacional, en la modalidad hora/hombre/padrón, HHP1 y HHP4 de años anteriores ya hemos realizado estas consultas y las mismas fueron aceptadas por ANDE.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Respuesta 24.1: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p> <p>Respuesta 24.2: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p>		

Consulta 25 - Sección II - Criterios de Evaluación y Calificación

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2020
<p>Solicitamos nos remitan la lista de técnicos reconocidos por la ANDE, quienes pueden emitir certificados de respaldo de cursos de Línea Viva. Según lo indicado en la en el punto 6.2 de la Sección II - Criterios de Evaluación y Calificación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p>		

Consulta 26 - Experiencia Minima

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2020
<p>En los requisitos mínimos de experiencia especifica en obras hhp1 "a" solicita haber ejecutado como mínimo 4 contratos de mantenimiento de distribución, puede un contrato en ejecución actual ejecutado ya al 100% del rubro disponible . ¿Podria ser considerado como uno de los cuatros contratos.?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p>		

Consulta 27 - Herramientas y equipos para líneas protegidas

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2020
En el anexo H1. ítem 17 herramientas y equipos para líneas protegidas, en el pliego no hallamos un listado de las herramientas mínimas requeridas para este ítem. favor facilitar la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.		

Consulta 28 - Tecnico Gis y Rep. Tecnico

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2020
El representante técnico con Categoría B es también un técnico Gis certificado. ¿Podría una misma persona ejecutar para este contrato ambas funciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, el representante técnico puede desempeñar el trabajo de Técnico GIS al mismo tiempo, siempre y cuando acredite la formación requerida.		

Consulta 29 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2020
Entendemos que para acreditar el cumplimiento de lo completado en el Anexo H1 ítems 4 al 18 no será necesaria la presentación de facturas de compra. Favor confirmar nuestro entendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas. No será necesaria la presentación de facturas de compra.		

Consulta 30 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
La Licitacion Nacion Pubica LPN 1392/2018 se puede considerar como experencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto. favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.		

Consulta 31 - HHP1

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
Con relación a los equipos de línea viva, como fuimos adjudicado en hhp0 y tenemos un solo equipo, será que pueda presentar dicho equipos a esta licitación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos deberán estar disponibles al momento de inicio de la ejecución del Contrato.		

Consulta 32 - Anexo -Personal Cuadrilla

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
Debido a la posibilidad de contratar varios ayudantes; Solicitamos dejar sin efecto su contratación en IPS hasta tanto la empresa resulte adjudicada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 33 - Póliza de garantía de mantenimiento de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
Con Relación a la Garantía de Mantenimiento de oferta y en vista que serán adjudicadas hasta 2 agencias por contratistas solicitamos que el monto de dicha garantía sea equivalente a una regional del mismo lugar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 34 - Póliza de garantía de mantenimiento de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
Con relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta y en vista que serán adjudicadas hasta 2 agencias por contratistas solicitamos que el monto de dicha garantía sea el equivalente a una agencia regional del mismo lugar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 35 - Garantía de mantenimiento de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
Con relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta y en vista que serán adjudicadas hasta 2 agencias por contratistas solicitamos que el monto de dicha garantía sea el equivalente a una agencia regional del mismo lugar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 36 - AJUSTAR EL PBC

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
En el Art. 33 del nuevo decreto 2992 /19, ya en vigencia desde el 1 de enero del presente año, se exige a la Convocante Ajustar el PBC a los pliegos Estándar elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Sin embargo en el PBC de referencia no se contempla a los contribuyentes del IRP como potenciales oferentes, tal como como se establece el Pliego Estándar de la DNCP. Se exige solamente la presentación de los dos últimos balances 2017 y 2018. Debido al hecho de que los contribuyentes del IRP o IRPC no presentan dichos balances a las SubSecretaria de Tribulación para declarar sus ingresos y egresos y a que existe una contradicción en el mismo PBC sobre este punto, permitiendo en otros párrafos la presentación de potenciales oferentes del tipo Persona Física , (Sección II Anexo 1 Documentos que componen la Oferta). Solicitamos, adenda mediante, la adecuación del PBC a lo exigido por la DNCP . Documento Estándar Marco Legal DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.		

Consulta 37 - En el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC se exige experiencia técnica para un solo Consorciado pero no aclara la exigencia del Certificado de Origen de Servicios para ambos a los efectos de aplicar el Margen de Preferencia. Solicitamos que se considerado un Certificado de Servicios del oferente con capacidad técnica, conforme lo dispone la DNCP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
------------------	---------------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas. Cada firma del Consorcio deberá presentar el Certificado de Origen Nacional.

Consulta 38 - CERTIFICADO DE ORIGEN

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC se exige experiencia técnica para un solo Consorciado pero no aclara la exigencia del Certificado de Origen de Servicios para ambos a los efectos de aplicar el Margen de Preferencia. Solicitamos que se considerado un Certificado de Servicios del oferente con capacidad técnica, conforme lo dispone la DNCP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
------------------	---------------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas. Cada firma del Consorcio deberá presentar el Certificado de Origen Nacional.

Consulta 39 - Camión grúa

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
-----------------	--------------------------	------------

Es requerido ser propietario o disponer de un camión Grúa del año 2000 en adelante en alquiler . hemos adquirido a finales del año pasado un camión grúa año 2005 con grúa de 6 ton./ metro de Europa. el mismo se encuentra en camino y llegaría a nuestro país a fines del presente mes ¿Seria valido presentar toda la documentación pertinente que el mismo ha sido adquirido por nuestra empresa y que se encuentra en camino para su uso en nuestro país, como uno de los móviles que actualmente se encuentran destinados a otras obras de ANDE, podrán ser considerados los mismos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
------------------	---------------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.

Consulta 40 - ANEXO LV

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ANEXO "LV" se detallan los equipos para trabajos de Líneas Vivas y se debe especificar las cantidades para una o más cuadrillas. Sin embargo no se exige acreditación de la propiedad de los mismos como en contratos anteriores mediante facturas de compra. Se mantendrá sin este requerimiento? Y bastara solo la declaración de disponer de los mismos para una o más regionales?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
------------------	---------------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas

Consulta 41 - HHP1 REPRESENTANTE TECNICO

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
<p>El Representante técnico categoría A, se viene desempeñando como técnico GIS hace varios años y con varios contratos anteriores. Sera considerado como valido esta Experiencia en este contrato? Podrá ser también considera una mujer como técnico GIS? En cuanto al Representante Técnico, la misma forma parte de la Dirección de la Empresa, considerado por IPS como Patronal. Por lo tanto no se halla inscripto en IPS. Favor aclarar sobre este requerimiento. Podrán ser considerados otros Ingenieros que figuren como responsables técnicos en otras obras de ANDE, actualmente en ejecución?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, el representante legal, puede desempeñar el trabajo de representante técnico y el de Técnico GIS al mismo tiempo, siempre y cuando acredite la formación requerida, sin importar el sexo de la persona.</p>		

Consulta 42 - Experiencia especifica en obras HHP 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>En el Punto 13 EXPERIENCIA ESPECIFICAEN OBRAS PARA HHP 4 en Requisitos mínimos dice" Haber efectuado 3.000 cortes y/o reconexiones de medidores, conductores en acometidas monofásicas o trifásicas, extensiones de líneas en BT y MT y/o instalaciones de transformadores para la Ande (Anexo D2) o para terceros aprobados por Ande (Anexo E) como subcontratista, contratista principal o miembro de un consorcio".</p> <p>Teniendo varios contratos de HHP 4, donde siempre se realizó trabajos de mantenimiento de alumbrado público, no así conexión o desconexión de medidores, es válido presentar solo el certificado de haber realizado cambio de alumbrado público? Especificar esclarecer este punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas</p>		

Consulta 43 - Forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>.- En el punto 19, FORMA DE ADJUDICACION, dice: "Si en un determinado Ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitación de cantidad de ítems, so procederá a solicitar al siguiente oferente que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicación de dicho ítem."</p> <p>Habiéndose ya completado la cantidad de adjudicación posible para una empresa, solicito que ya sus ofertas siguientes no sean tenidas en cuenta para evitar una manipulación en los precios y de ese modo la empresa ofertante se puede adjudicar más ítems, ya que con una declaración jurada pueden afirmar que tienen la capacidad en equipos y personales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas</p>		

Consulta 44 - Consultas varias

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
1) En relación al personal. Teniendo en cuenta el termino del contrato de la LPN Ande N° 1392/2018, consulto si se pueden utilizar los mismos personales para este llamado.? o no? 2) En relación a la póliza de mantenimiento de oferta... No se encuentra el porcentaje y... se puede cotizar los items en una (1) sola póliza o debe ser 1 póliza por ítem cotizado? 3) En relación a las cuadrillas. Al disponer de 2 cuadrillas en hhp1 y 2 cuadrillas en hhp4. Se puede cotizar en varios items? teniendo en cuenta que solo se podrá adjudicar en 3 items sumado hhp1 y hhp4. O se debe disponer de 1 cuadrilla por cada item cotizado? 4) En la relación a las constancias y/o certificados de obras. No piden. Solo se completa el formulario? no se anexan los certificados? 5) En relación al formulario de herramientas de líneas vivas. Se presenta factura de compra? o no hace falta? 6) En relación a los plazos. Solicitamos una prórroga de 30 días para una mejor preparación de las ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
44.1: Al respecto, el personal acreditado en la presente licitación deberá estar disponible al momento del inicio de la ejecución del contrato. 44.2: Al respecto, el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de oferta es del 5 %. 44.3 Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas. 44.4: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas. Se deberá Anexar los documentos que el formulario solicita. 44.5: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas. No se requerirá la presentación de facturas de compras. 44.6: AL respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 45 - Inspección de Herramientas.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<ul style="list-style-type: none"> ¿En qué momento la convocante realizará la inspección de las herramientas y equipos, declarados en las ofertas de cada uno de los oferentes, a fin de que la convocante tenga la certeza de que las empresas que resulten calificadas para la adjudicación cuenten con todos equipos y herramientas que garanticen la ejecución del contrato a la que se le adjudicaría?. Se solicita aclaración en que momento la ANDE realizará las inspecciones de herramientas a los oferentes, teniendo en cuenta que la simple declaración jurada de poseer las herramientas y equipos no garantizará a la Convocante que el oferente pueda ejecutar el contrato a serle adjudicado. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, las herramientas deberán estar disponibles al momento del inicio de la ejecución del contrato.		

Consulta 46 - Categorización de las empresas.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<ul style="list-style-type: none"> ¿En qué momento la convocante realizará la Categorización de las empresas oferentes en "A" o "B" respectivamente?, teniendo en cuenta que en el PBC se establecen los requisitos para las categorías A o B para el HHP1. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, para el presente llamado no se realizará categorización alguna, pues no se cuenta con la modalidad de precalificación como en ocasiones anteriores.		

Consulta 47 - Criterios para categorizar a las empresas.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>•¿Cuáles son los criterios que la convocante tomará para que un oferente sea de la categoría A o B teniendo en cuenta que en algunos lugares —ítems— solo se requiere empresas de la categoría “A”? y ¿cuándo se dará a conocer dicha categorización?.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, para el presente llamado no se realizará categorización alguna, pues no se cuenta con modalidad de precalificación como en ocasiones anteriores</p>		

Consulta 48 - Certificados y/o constancias

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>Consultamos si se debe adjuntar a los Anexos D1, D2, E y F las copias de contratos y/o constancias de trabajos realizados a fin de respaldar los datos asentados en los respectivos anexos, y en caso afirmativo si deben estar autenticados o no dichos documentos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas. Deberán adjuntar los documentos que el Anexo respectivo solicite. No se requieren copias autenticadas.</p>		

Consulta 49 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>Consultamos si el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es del 5 % sobre el total de la oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>La Garantía de Mantenimiento de la oferta es del 5 % del total de cada ítem ofertado, el cual se calcula como el producto de la multiplicación del precio unitario ofertado por la cantidad máxima de horas establecida.</p>		

Consulta 50 - Método para la adjudicación.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>•En la pág. 18 del PBC se ha establecido lo siguiente: “a fin de posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el país ninguna empresa podrá ser adjudicada en dos (2) ítems para un determinado H/H/P; o en tres (3) ítems sumando contratos de H/H/P1 y H/H/P4, aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de ítems”, sin embargo existe una contradicción con otro punto del mismo PBC que reza: “En caso de que ningún oferente acepte adecuar su precio y si a consecuencia de la aplicación de lo indicado en el párrafo anterior algún(os) ítem(s) pudiere(n) ser declarado(s) quedar desierto(s), se podrá adjudicar al oferente ubicado en primer lugar siempre y cuando ésta tenga la capacidad en materia de personal y equipos para dicho ítem, o presente una Declaración Jurada de que dispondrá, antes de la ejecución del contrato...” , con esta indicación de este último párrafo una empresa podría ser adjudicada en más de tres (3) ítems contradiciendo lo establecido en el párrafo anterior de que en ningún caso una empresa podrá ser adjudicada en dos (2) ítems para un determinado H/H/P; o en tres (3) ítems sumando contratos de H/H/P1 y H/H/P4, se solicita a la Convocante aclarar tal contradicción.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas.</p>		

Consulta 51 - Inspección de Equipos.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
•En caso de que una empresa resultare adjudicada en más de tres (3) ítems, ya que eso menciona el PBC, ¿en que momento la convocante realizara la inspección de los equipos, herramientas y personales a dicha empresa, ya que para la adjudicación debió presentar apenas una declaración jurada sobre esto?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, los equipos, herramientas y personal, deberán estar disponibles al momento del inicio de la ejecución del contrato.		

Consulta 52 - Calificación de empresa con declaración jurada.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
•Una empresa que presente solo declaración jurada de que dispondrá de equipos, herramientas y personales, podrá ser calificada para la adjudicación?, y de ser así ¿en qué momento la ANDE se cerciorará de que esa empresa cuenta con los equipos, herramientas y personales para poder cumplir con el contrato?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, los equipos, herramientas y personal deberán estar disponibles al momento del inicio de la ejecución del contrato.		

Consulta 53 - Calificación o categorización.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
•Una empresa que presente solo declaración jurada de que dispondrá de equipos, herramientas y personales, podrá ser calificada para la adjudicación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 54 - Sub contratación.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
•En el PBC se ha establecido lo siguiente: "Serán tenidos en cuenta los trabajos ejecutados como subcontratista solamente aquellos que hayan sido previamente autorizados por escrito por la ANDE...". Teniendo en cuenta que la máxima autoridad de la contratante —acto administrativo mediante— es la única persona que tiene la potestad para autorizar o no la subcontratación en un determinado contrato, ya que tal situación se trata de una modificación al contrato, por más de que se establezca como una cláusula contractual, y teniendo en cuenta que existen documentos escritos firmados por funcionario o Jefe de Regional y/o Departamento de la ANDE en los cuales "CERTIFICAN" los trabajos a una determinada empresa en carácter de sub contratista de otra empresa que tiene contrato con la ANDE, al respecto se solicita aclarar cuál será el documento válido a ser tenido en cuenta para la calificación correspondiente de una empresa que presente como experiencia trabajos realizados para otra empresa como subcontratista y no para la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.. El único documento válido es el expedido por la máxima autoridad de la institución contratante, vía nota respuesta a la solicitud de subcontratación de un determinado contrato a través de procedimiento vigente para el efecto.		

Consulta 55 - Adjudicación con declaración jurada.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
----------	-------------------	------------

•Una empresa que presente declaración jurada de que dispondrá de equipos, herramientas y personales, en algunos ítems de su oferta, ¿podrá ser calificada para la adjudicación en dichos ítems en que ha presentado sólo declaración juradas en materia de equipos y/o, herramientas y/o personales?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 56 - Planos o Diseños

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
----------	-------------------	------------

SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS

4. Planos o Diseños: Los planos deberán ser presentados en formato CAD (extensión.dwg).

Consultamos: este requerimiento incluye tambien a los planos elaborados y proyectados por ANDE en todos los casos o solo en caso de que se haya modificado el proyecto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En todos los casos, los planos deberán ser presentados en formato CAD (extensión.dwg).

Consulta 57 - Apertura de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prórroga de 7 (siete) días en la presentación de ofertas, a fin de realizar un mejor análisis técnico y económico en la elaboración de las propuestas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, favor remitirse a las fechas establecidas en el calendario del SICP.

Consulta 58 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
----------	-------------------	------------

¿Cuál es el porcentaje (%) que debe considerarse para emitir la Garantía de Mantenimiento de Oferta?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo establecido en el SICP (Reporte General de la Convocatoria del SICP) el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es del 5 % el cual se calcula sobre el producto de la multiplicación del precio unitario ofertado por la cantidad máxima establecida para el ítem ofertado.

Consulta 59 - Anexo F: Experiencia General en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
En el Anexo "F": Experiencia General en Obras: Entendemos que deben incluirse todos los trabajos especificados en los Anexos D1, D2 y E, pero un solo Anexo General ¿Es correcto? Agradeceremos mayor precisión, a fin de evitar errores en la elaboración del documento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
Al respecto, para acreditar el cumplimiento de los requisitos de experiencia deben completarse los Anexos respectivos. En el caso de la Experiencia General en Obras debe completarse sólo el Anexo F.		

Consulta 60 - Forma de Adjudicación - Igualdad entre los Oferentes

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
En el Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en el punto 19 (Forma de Adjudicación), indica cuanto sigue: "Si en un determinado ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitación de cantidad de ítems, se procederá a solicitar al siguiente oferente, que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicación de dicho ítem". Atendiendo al Principio de Igualdad entre los Oferentes que establece la Ley de Contrataciones Públicas N° 2051/03, solicitamos que los precios referenciales de los oferentes sean ÚNICAMENTE considerados en las localidades donde serán adjudicados, sin afectar las ofertas de otras localidades/ítems en que los mismos ya no puedan participar, teniendo presente el límite de contratos indicados por la Convocante (máximo 2 por HHP).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 4.		

Consulta 61 - Anexo P y L

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
Los documentos respaldatorios para el técnico GIS y de cada profesional electricista para los Anexos P y L pueden ser copias simples o deberán estar autenticadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
Ajustarse a lo establecido en el PBC. Anexos P y L. Los documentos respaldatorios podrán ser copias simples.		

Consulta 62 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>Consideramos que la Licitación LPN N° 1392/18 (ID N° 350851) NO puede considerarse como válido en el curriculum de ningún oferente como contrato ejecutado, atendiendo a que ninguna empresa cuenta aún con el Acta de Recepción Definitiva de dicha licitación, el cual es el ÚNICO documento que CERTIFICA la ejecución del contrato a entera satisfacción de la ANDE.</p> <p>Por tanto, hasta tanto el Acta no esté emitida, el contrato no se halla 100% finalizado y ejecutado a satisfacción de la Contratante.</p> <p>Favor considerar esto, a fin de no quebrantar la Ley 2051/2013 de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones, además de lesionar los derechos de otros oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>Al respecto, la apreciación es correcta, el Acta de Recepción Definitiva representa el ÚNICO documento que CERTIFICA que los Contratos han sido ejecutados. No se refiere a trabajos con contratos en ejecución o que aún se encuentran vigentes.</p>		

Consulta 63 - DDJJ Atrasos en contratos vigentes

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>Podrá una empresa que se encuentra con atrasos en el desarrollo de contratos vigentes ser beneficiada con alguna adjudicación tanto en HHP1 o HHP4, teniendo en cuenta que en llamados anteriores se exigía una Declaración Jurada al respecto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 64 - Anexo LV, H1, H4

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>Para el Anexo LV deberán ser presentadas las copias simples de las facturas que acrediten la propiedad de los equipos?</p> <p>Misma consulta para los Anexos H1 y H4, se deberán presentar copias simples de la cédula verde de los vehiculos o en su caso contrato de compra venta del vehiculo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>RESPUESTA N° 1: Al respecto, el Oferente sólo deberá presentar el Anexo LV debidamente completado. Debe tenerse en cuenta que los Anexos tienen carácter de declaración jurada. El Comité de Evaluación, en caso de requerir la comprobación de alguna información, solicitará copias de facturas o cualquier otro documento.</p> <p>RESPUESTA N° 2: Al respecto, el Oferente sólo deberá presentar el Anexo H1 y H4 debidamente completado con los documentos que el Anexo requiera. Debe tenerse en cuenta que los Anexos tienen carácter de declaración jurada.</p>		

Consulta 65 - Canasta alcance 15 m - Anexo H4

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>Por un lado en el "Anexo H4" pide para el Item 2 Vehículo año de fabricación 2000 en adelante, c/ hidroelevador c/ canasta aislada basculante, altura mínima de 15 m. y comandos en la base y en la canasta.</p> <p>Pero en la observación dice que se debe aclarar el alcance del mismo, de esto se puede deducir que serán aceptadas vehiculos con hidroelevador c/ canasta aislada, cuya altura mínima sea inferior a 15 m?</p> <p>En tal caso, favor detallar en que items se exigirá las de alcance de 15 m y en que items las de alcance inferior</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 4.</p>		

Consulta 66 - Precio de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>Se tendrá en cuenta la siguiente disposición de la DNCP?</p> <p>Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado a contratación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 67 - Precio de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>Se tendrá en cuenta la siguiente disposición de la DNCP? Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado a contratación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 68 - PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTRO EVENTUALES

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
<p>1- Solicitamos que ANDE publique la lista de "PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTRO EVENTUALES" antes de la apertura de la oferta. Esto debido a que la lista de precios correspondiente a "LPN° 1392/2018" fue publicada después de la apertura de ofertas y en la misma existen una gran cantidad de materiales con precios menores al precio de mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El Listado de Materiales de Suministros Eventuales se actualizará al inicio de los Contratos.</p>		

Consulta 69 - Solicitud de proroga

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
----------	-------------------	------------

2- Solicitar proroga hasta que ANDE publique la lista de "PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTRO EVENTUALES". Esto debido a que la lista de precios correspondiente a "LPNº 1392/2018" fue publicada después de la apertura de ofertas y en la misma existen una gran cantidad de materiales con precios menores al precio de mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El Listado de Materiales de Suministros Eventuales se actualizará al inicio de los Contratos.

Consulta 70 - PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTRO EVENTUALES

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
----------	-------------------	------------

3- Solicitamos que confirmen que la planilla de "PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTRO EVENTUALES - LPN Nº 1392/2018" es la que se tendrá en cuenta para este llamado. De ser así solicitamos inclusión de los siguientes materiales: conector a compresión AL/AL 35/70-35/70, bulón Cab. Hexag. AC GALV 1/2x2.1/2, tubo empalme 50mm2, terminal ojal 50mm2, elemento fusible de 8A 13.5 kV, perno recto 3/4"x8" p/aislador MT, prensa derivación diente 4/35-16/95 mm2, gancho suspensión pinza alineación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El Listado de Materiales de Suministros Eventuales se actualizara al inicio de los Contratos

Consulta 71 - PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTRO EVENTUALES

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos que confirmen que la planilla de "PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTRO EVENTUALES - LPN Nº 1392/2018" es la que se tendrá en cuenta para este llamado. De ser así solicitamos adecuar los siguientes materiales: Cable desnudo de Al de 35mm2, herraje de sujeción para seccionador fusible, conector Al/Al 16/35 mm2, elemento fusible 5A, elemento fusible 20A p/MT, fusible NH160A 500V BT, bulón cabeza hexagonal ACERO GALV. 1/2"x4.1/2", perno recto 3/4"x8" p/aislador MT.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El Listado de Materiales de Suministros Eventuales se actualizara al inicio de los Contratos

Consulta 72 - ANEXO M

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
----------	-------------------	------------

5- Solicitamos re incluir a la lista de PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTRO EVENTUALES la pólvora para soldadura exotérmica ya que dependiendo del tipo de trabajo se puede utilizar 1 o más "bolsas" lo que hace que no se pueda englobar en un solo ítem del ANEXO M.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el PBC. El material de referencia está incluido en la Lista de Precios de Suministro Eventuales.

Consulta 73 - ANEXO M

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
Entendemos que en "OBS.2" del "ANEXO M" la encargada de realizar la denuncia policial es la CONTRATANTE por tratarse de la propietaria de la infraestructura. Por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 74 - ANEXO F

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
Solicitamos aclaración con relación al Anexo F, en la tercera columna "FECHA" que debemos completar, la fecha de inicio de obra o fecha de recepción definitiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
Al respecto, el Anexo F requiere indicar trabajos ejecutados por lo cual deberá indicarse la fecha de recepción definitiva de dichos trabajos. No se refiere a trabajos con contratos en ejecución o que aún se encuentran vigentes.		

Consulta 75 - Documentos.

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2020
Con relación a los documentos preparados por los oferentes como son las Declaraciones Juradas, consultamos si las mismas fueran fechadas 25 de febrero de 2020, serán consideradas o deberán ser cambiadas a la nueva fecha de presentación y apertura de ofertas es decir 05 de marzo de 2020.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
Al respecto, sírvanse actualizar correspondientemente la fecha de la documentación presentada		

Consulta 76 - Personal y Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2020
En relación a lo solicitado en: Capacidad en materia de Personal, anexos L y P, y Capacidad en Materia de Equipos, anexos LV, H1, H4 e I; Solicitamos que el personal, equipos, herramientas y vehículos afectados a los trabajos correspondientes a las licitaciones de HHPO, Lp1468-2018, Lp1475-2018, y las demás licitaciones de obras de distribución para la ANDE actualmente en ejecución, no sean tenidos en cuenta para ésta, pues además de representar una competencia desleal entre oferentes, no garantiza la correcta ejecución de ninguno de los contratos en caso que alguna empresa que pretenda hacerlo sea adjudicada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
Al respecto, sirvanse considerar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 77 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2020
SECCION II - CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION Teniendo en cuenta el Punto 5 Experiencia Especifica en Obras para HHP1 "A" y Punto 8 Experiencia Especifica en Obras para HHP1 "B"		
En el caso de que sea válido, específicamente qué documentos se debería presentar que demuestren que los trabajos fueron ejecutados y recepcionados por ANDE, en el caso de que el contrato se encuentre concluido o en ejecución, pero teniendo en cuenta que aún no se dispone de la recepción definitiva?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, en el caso de que no se disponga de la Recepción Definitiva, se revisa el cumplimiento de las disposiciones por parte del Oferente para la emisión del ARD o que la misma se encuentre en trámites.		

Consulta 78 - Contratos con atraso

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2020
Solicitamos que las empresas que en el momento de apertura de ofertas registren atrasos en la ejecución de sus respectivos contratos con la ANDE, y aquellas empresas que hayan sido sancionadas por incumplir con sus obligaciones contractuales causando daños a la institución no sean adjudicadas en esta licitación, de manera que la ANDE pueda sanear su listado de Contratistas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
Al respecto, sirvanse considerar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 79 - Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2020
1- Solicitamos que los Contratistas que tengan atrasos en la ejecución de sus respectivos contratos con la ANDE no sean adjudicadas en esta licitación, siendo que no pueden cumplir con los contratos vigentes, menos podran cumplir con los nuevos contratos. 2- Solicitamos que los personales de las licitaciones de HHPO NO sean considerados en la lista de personales de la presente licitación, puesto que representa un competencia desleal para la competencia. 3- Solicitamos que sea aceptado los trabajos ejecutados en la LPN 1392, puesto que al tener una Constancia de trabajos emitidos por la ANDE ya se demuestra que los trabajos fueron realizados hasta la fecha de la emisión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
79.1 Al respecto, sirvanse considerar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 79.2 Al respecto, sirvanse considerar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 79.3 Al respecto, sirvanse considerar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 80 - Consigna de "mayor participación de Empresas"

Consulta	Fecha de Consulta	24-02-2020
<p>En la Sección II-19 del PBC se lee lo siguiente: "A fin de posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el país ninguna empresa podrá ser adjudicada en más de dos ítems para un determinado tipo de HHP o en tres ítems sumando contratos de HHP1 y HHP4 aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de ítems. Si en un determinado ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitación de cantidad de ítems, se procederá a solicitar al siguiente oferente que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicación de dicho ítem. En caso de que ningún oferente acepte adecuar su precio y si a consecuencia de la aplicación de lo indicado en el párrafo anterior algunos ítems pudieren ser declarados desiertos, se podrá adjudicar al oferente ubicado en primer lugar siempre y cuando este tenga la capacidad en materia de personal y equipos para dichos ítems, o presente una Declaración Jurada de que dispondrá, antes de la ejecución del contrato, del personal y equipo para los ítems respectivos" Vemos qué hay claramente dos criterios distintos de adjudicación: Uno, el de la limitación absoluta de lugares, que cumple con el principio mencionado en el pliego según el cual se apunta a "posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el país" Otro, el que favorece claramente a las empresas con la solvencia económica-financiera como para, cotizando a precios imposibles de competir para empresas de menor envergadura, poder todavía adquirir todos los equipos y contratar todos los personales que fuesen necesarios para ser adjudicados en una cantidad ilimitada de ítems, criterio que notoriamente anula al anterior y que NO CUMPLE con la consigna que supuestamente se ha establecido como finalidad Consultamos entonces si es efectivamente la voluntad de la ANDE la de "posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el país" tal y como reza expresamente en el pliego, y si ese es el caso, solicitamos muy respetuosamente establecer como único criterio de adjudicación la limitación absoluta a tres lugares por empresa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
Al respecto, solicitamos ajustarse a lo establecido en los documentos de la Licitación.		

Consulta 81 - Documentos que acrediten experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	24-02-2020
Consultamos si, como parece desprenderse de la nota al pie de los anexos D1 y D2, NO es necesario presentar, al menos el día de la apertura de ofertas, ningún documento que acredite los trabajos ejecutados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
Al respecto, los documentos que acrediten lo expuesto en los mencionados anexos podrán ser solicitados por el Comité Evaluador durante la evaluación de ofertas		

Consulta 82 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	24-02-2020
En relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, nuestra consulta es si serán aceptadas pólizas emitidas por dos compañías distintas, aclarando en cada caso los ítems cotizados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
Al respecto, sírvanse ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 83 - Atrasos en contratos vigentes

Consulta	Fecha de Consulta	24-02-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos que los Contratistas que tengan atrasos en la ejecución de contratos con la ANDE no sean adjudicados en esta licitación, siendo que si no pueden cumplir con los contratos vigentes, menos podrán cumplir con los nuevos contratos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sirvanse considerar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 84 - pedido de prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prorroga de 15 días teniendo en cuenta las superposiciones con otras licitaciones de ande y para una mejor preparación de las ofertas

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, favor remitirse a los plazos establecidos en el calendario del SICP.

Consulta 85 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS PARA HHP1 CAT. "A"

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2020
----------	-------------------	------------

En la foja 43 ítem 5 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS PARA HHP1 CAT. A en el punto "a. Haber ejecutado como mínimo cuatro (4) contratos de mantenimiento de distribución":

Estos, son específica y exclusivamente mantenimientos de HHP1?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, no se refieren exclusivamente a contratos de la modalidad de HHP 1, serán tenidos en cuenta los contratos de mantenimientos de las otras modalidades.

Consulta 86 - Registrador de Tensión y Corriente.

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2020
----------	-------------------	------------

Con relación al equipo solicitado (Registrador de Tensión y Corriente) en el Anexo H4 - Revisión 1, Ítem 9: solicitamos nos aclaren en que consiste este equipo, cual es su finalidad al utilizarlo en la reparación de alumbrado público, que se realizarán con los datos obtenidos del equipo, también solicitamos las EE.TT. del registrador (corriente - tensión - frecuencia - secuencia - armónicos - etc.).

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sírvanse ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 87 - Capacidad en materia de Personal

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2020
----------	-------------------	------------

Con el punto a consorcios, dice partes convinadas, puede una de las empresas completar los personales? O cada uno de los integrantes del consorcio, tienen que aportar con personales hasta completar la cantidad solicitada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sírvanse ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El requisito podrá ser acreditado por una empresa o en forma combinada por las partes integrantes del Consorcio.

Consulta 88 - Capacidad en materia de personal para HHP1 "A"

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2020
Entendemos que para acreditar la Capacidad en materia de personal para HHP1 "A" será aceptado el mismo personal que se incluyó en el Contrato de la LPN 1392/2018 (HHP1). No hemos encontrado en el Pliego de Bases y Condiciones la restricción de presentar personal que se encuentre comprometido en una obra que aún no cuenta con Certificado de Recepción. Favor confirmar con si o no nuestro entendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas. Si se tendrá en cuenta el personal que se incluyó en los Contratos de la LPN 1392/2018 (HHP1), considerando que este nuevo llamado va reemplazar a la referida Licitación.		

Consulta 89 - Personal y Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2020
Solicitamos que el personal, equipos, herramientas y vehículos comprometidos en los trabajos de HHPO actuales, cuyos contratos tienen una duración de 3 (tres) años, no sean tenidos en cuenta para ésta, pues por sentido común, cómo pretende una empresa ser adjudicada y ejecutar trabajos con dichos personales y equipos en dos lugares distintos al mismo tiempo, simultáneamente. Esto, aparte de ser un engaño para la Contratante, representa una competencia desleal entre oferentes, pues se realizaría al solo efecto de ser adjudicada en un rubro en el cual carece totalmente de infraestructura para ejecutarlo satisfactoriamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas		

Consulta 90 - EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS PARA HHP4

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2020
FAVOR ACLARAR SI SE DEBE CUMPLIR CON AMBOS REQUISITOS O UNO DE ELLOS: 1) HABER EJECUTADO TRABAJOS INHERENTES A MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. 2) CORTES Y/O RECONEXIONES DE MEDIDORES / CONDUCTORES EN ACOMETIDAS MONOFASICAS Y/O TRIFASICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, al cumplir uno de los requisitos ya será considerado como requisito aprobado.		

Consulta 91 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS PARA HHP4

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2020
FAVOR ACLARAR SI SE DEBE CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUISITOS O CON UNO DE ELLOS: 1) HABER EFECTUADO 3.000 CORTES Y/O RECONEXIONES DE MEDIDORES, 2) CONDUCTORES EN ACOMETIDAS MONOFASICAS O TRIFASICAS. 2) EXTENSIONES DE LINEAS EN BT Y MT Y/O INSTALACIONES DE TRANSFORMADORES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, al cumplir uno de los requisitos ya será considerado como requisito aprobado		

Consulta 92 - 13. Experiencia Especifica en Obras HHP4

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2020
<p>Estamos ejecutando contrato de HHP4 por Sexto año consecutivo, y en el anexo M HHP4 de la actual licitación así como de las anteriores Licitaciones, no figura el ítem de COLOCACIÓN DE MEDIDOR y/o RETIRO del mismo, Si bien figuran todos los trabajos inherentes a lo que es ACOMETIDA, los mismos no son ejecutados normalmente por los contratistas de HHP4 porque existen licitaciones que son específicas para lo que refiere a Medidores, motivo por el cual los contratos de HHP4 se centran en realizar trabajos de Reparación de Alumbrado y dar eventuales apoyo a las cuadrillas de ANDE en reclamos. Solicitamos que el requisito de haber efectuado 3000 cortes y/o reconexiones de medidores no sea condicionante poder participar como oferente.</p> <p>Porque de no ser así, esto conllevaría dejar sin posibilidad de participar a empresas que fueron ya anteriormente precalificadas y adjudicadas y las mismas cumplieron en tiempo y forma los compromisos asumidos con la ANDE. Dando así únicamente la posibilidad de cotizar a las empresas que ya accedieron a algún contrato de HHP2 y/o HHP5. y teniendo en cuenta que el anexo M es el mismo, dejar afuera a empresas que anteriormente cumplieron los requisitos en materia de experiencia no sería "Posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el País." Motivo por el cual solicitamos tener en cuenta lo expuesto mas arriba.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al cumplir cualquiera de los requisitos ya será considerado como requisito aprobado. El no haber realizado "colocación de medidor y/o retiro" pero si las demás actividades que figuran como "uno" de los requisitos del ítem, ya será considerado como requisito aprobado.</p>		

Consulta 93 - Camion con Canasta

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2020
<p>Se puede presentar una constancia de compra del camión con canasta con un plazo de entrega emitida por una empresa importadora de vehículos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas</p>		

Consulta 94 - Licitacion Publica Nacional ANDE N° 1547/2020 - ID 374119

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2020
<p>Ref.: LPN ANDE N° 1547/2020 - ID 374119 "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)</p> <p>CONSULTA :</p> <p>1. Atendiendo a lo dispuesto en el ITEM 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA en OBRAS para HHP1 "A", que establece, entre otras en el:</p> <p>a. Párrafo a. = "Haber ejecutado como mínimo cuatro (4) contratos de mantenimiento de distribución y ..." (sigue).</p> <p>CONSULTA: Al referirse en el Párrafo a., a la tipología de contratos de mantenimiento de distribución; y en atención al requerimiento exigido como EXPERIENCIA ESPECIFICA en OBRAS PARA esta Modalidad HHP-1, como para ser calificados en la CATEGORÍA "A": ¿Serán considerados como VÁLIDOS, exclusivamente aquellos CONTRATOS EJECUTADOS bajo esta misma MODALIDAD HHP-1?</p> <p>SOLICITUD: Por la presente, nos permitimos solicitar una prórroga de (7) siete días, en el plazo de presentación establecido actualmente en el PBC, previsto para el día 05 de marzo del presente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
<p>94.1: Al respecto, se aclara que no deben ser solamente contratos de mantenimientos de la modalidad de HHP1, serán considerados validos también los contratos de mantenimientos de las otras modalidades de HHPs.</p> <p>94.2: Al respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el SICP.</p>		

Consulta 95 - Certificado del Curso de Linea Vica

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2020
Disponemos de cuadrilla para lineas energizadas, pero cuentan con el certificado del curso realizado en la ciudad de Campo Grande - Matto Grosso del Sur - Brasil, es valido o no?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas		

Consulta 96 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2020
Solicitamos una prórroga de 10 (diez) dias para la fecha de apertura. Esta solicitud obedece a que aun no han respondido todas las consultas, siendo todas muy importantes para una correcta elaboración de las ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-02-2020
Al respecto, favor remitirse a las fechas establecidas en el calendario del SICP.		

Consulta 97 - Experiencia Requerida - Contratistas HHP1 / HHP4.

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2020
<p>A fin de que la ANDE controle y tenga plena seguridad sobre la calidad y tipo de trabajos realizados por los contratistas, consideramos que la única experiencia y/o certificados VÁLIDOS para la licitación sean las emitidas dentro de nuestro país y por la propia ANDE... a fin de salvaguardar la calidad de los trabajos a ser realizados, que conllevan un alto grado de responsabilidad y experiencia técnica, que afectan a toda la red de distribución de la ANDE a nivel nacional. Así también, ésta se trata de una Licitación Pública NACIONAL. Por tanto, la experiencia también debe ser NACIONAL. La experiencia internacional podrá ser requerida para licitaciones INTERNACIONALES.</p> <p>Así también, es importante recalcar el hecho de que en Brasil, Argentina y otros países del MERCOSUR NO ACEPTAN certificados emitidos dentro de nuestro país como válidos, por lo que mal la ANDE puede aceptar constancias que a la propia ANDE no le reconocen en el exterior.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las correspondientes Adendas		

Consulta 98 - Líneas Protegidas

Consulta	Fecha de Consulta	27-02-2020
<p>En relación al Anexo H1, Item 17 Herramientas y equipos para líneas protegidas</p> <p>Consultamos si se va a disponer de un listado de los mismos, a fin de dar cumplimiento a éste requisito</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Ajustarse a lo establecido en el PBC. Anexo H1. El listado se dispondrá al inicio de los Contratos		