

## Consultas Realizadas

# Licitación 374916 - ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS

### Consulta 2 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2020
Solicitamos consideren 150 días como plazo de entrega teniendo en cuenta que los items solicitados son de diametro que normalmente no se tienen en stock, son productos a ser importados y entre tiempo de fabricación y tránsito en 15 días no llegamos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
No podrá aumentar el plazo de entrega por razones de problemas técnicos en la planta de Viñas Cue, que podría afectar al servicio de agua potable. ajustarse a lo establecido en el PBC.-		

### Consulta 3 - Alternativa Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2020
¿se acepta como alternativa de suministro válvulas antirretorno de disco oscilante? Considerando que este tipo de válvula logra la apertura total a bajas velocidades (1.5 m/s) manteniendo un cierre rápido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2020
No, debe ser válvula de retención de doble disco tipo wafer y debe cumplir especialmente con las medidas entre caras por el espacio del sistema existente. Ajustarse a lo establecido al PBC.-		

### Consulta 4 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2020
¿A qué tipo de válvula hacen referencia en este ítem?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Remitirse a la ADENDA 01.-		

### Consulta 5 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2020
¿se acepta como alternativa el suministro de válvulas de mariposa de doble excentricidad? Esta válvula de mariposa tiene la posibilidad de reemplazar el sello sin tener que desmontar la válvula de la tubería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-03-2020
Remitirse a la ADENDA 01.-		