

## Consultas Realizadas

# Licitación 375458 - Cd\_6449 Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos del Edificio Enzo Debernardi de CDE

Consulta 1 - Convocatoria de la Licitación 375458 - Cd\_6449 Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos del Edificio Enzo Debernardi de CDE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2020
EXISTE ALGÚN DISEÑO O PLANO DE PLANTA DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-05-2020
Teniendo en consideración que el servicio objeto del llamado, corresponde solamente a mantenimiento de los equipos, conforme establecido en las especificaciones técnicas, no se ha incluido en las mismas el diseño o plano de ubicación de los equipos, pero en la "Planilla 1" que forma parte de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/01/2020, se verifica el "Detalle de Equipos Acondicionadores de Aire", instalados en el Edificio Enzo Debernardi de Ciudad del Este", con los datos de cantidad, marca, origen, modelo, serie, T.R. y ubicación de los mismos.		

## Consulta 2 - Precios

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2020
Para los repuestos que no estén comprendidos en los ítems de 2 a 5 de la planilla, cómo se cotizarían? Para cada evento, sujeto a aprobación de presupuesto? O por medio de un listado mas extenso?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-05-2020
Los precios unitarios a cotizar por el oferente por cada ítem, ya deben contemplar e incluir todos los costos que se mencionan en cada ítem de la Lista de Precios. Es decir, el Precio Unitario por cada ítem debe ser igual a: Ítem 2 = costo de provisión y carga de gas refrigerante ecológico + cambio de filtro de gas. Ítem 3 y 4 = costo de repuesto + materiales + mano de obra. Ítem 5 = costo de servicio de rebobinado + materiales + mano de obra.		