

Consultas Realizadas

Licitación 389687 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de Energía Eléctrica y Banco de Capacitores del Palacio de Justicia de Encarnación

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2021
Respecto al plazo de entrega establecido (3 días desde la Orden de Servicio) resulta absolutamente insuficiente para los trabajos requeridos en las Especificaciones Técnicas, razón por la que solicitamos ampliar a 25 días el plazo para el Mantenimiento Preventivo y 35 días para el Mantenimiento Reparador, considerando que en ambos casos se debe retirar el trafo para el mantenimiento en la fábrica del proveedor, y tiempo durante el cual se deja en prestamo otro transformador de similar potencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2021
Los plazos propuestos en la consulta realizada, serán base para la modificación del PBC, adenda mediante (se encuentra en elaboración).-		

Consulta 2 - ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN y PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2021
Respecto a lo establecido en las EE.TT "03 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN" se debe realizar también algun tipo de servicio? En la Planilla de Precios no se halla incluida este item solo están el item 01 de Mantenimiento de Transformador y el Item 02 Mantenimiento de Banco Capacitores. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2021
En lo que respecta a la parte de acometida y línea principal (desde el puesto de entrega hasta la entrada en media tensión del transformador) solamente se preven intervenciones reparadoras en caso de posibles eventos que puedan surgir durante la vigencia del contrato, para lo cual se realizarán la emisión de órdenes de servicios con el correspondiente presupuesto presentado por la empresa adjudicada.- No se preve mantenimiento preventivo para este apartado.-		

Consulta 3 - TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2021
El transformador en funcionamiento o está averiado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2021
El transformador se encuentra en funcionamiento y si ninguna avería.-		

Consulta 4 - LUGAR DEL TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2021
----------	-------------------	------------

El lugar donde se halla instalado el transformador es de fácil acceso para el ingreso de camion grúa?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2021
-----------	--------------------	------------

El equipo transformador se encuentra dentro del predio del Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnación, ubicada entre las calles Luis María Argaña y Jovenes por la Democracia, en una sala exclusiva para el mismo, en la parte interna del local y en el cual no es posible acceder con un camión grúa. Necesariamente se debe contar con el servicio de un montocargas para desplazar el equipo desde la sala de máquinas hasta el exterior del edificio.-

Consulta 5 - PRECIOS MÁXIMO Y PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos si para establecer el precio máximo se tuvo en cuenta el precio referencial considerando que este último es mayor al precio máximo establecido en el PBC.?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-04-2021
-----------	--------------------	------------

Para establecer el monto máximo del llamado si se tuvieron en cuenta los precios referenciales, con la aclaración de que en base a nuestra experiencia en los procesos de contratación y conocimiento técnico en el mantenimiento de este tipo de equipos, se pueden establecer cuales son los ítems más factibles de ser ejecutados y aquellos que se establecen de manera preventiva (ejecutados solamente en caso de necesidad si se produce algún evento). El monto máximo abaca los ítems con mayor posibilidad de ser ejecutados durante la duración del contrato.-

Consulta 6 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2021
----------	-------------------	------------

1- En el ítem 8 - Cambio total del aceite tiene un valor de Gs. 20.350.- el mismo no cubre el valor total del aceite de un equipo de este tamaño.

este sería el valor a tener en cuenta por litro?

Favor de Aclarar.

2- En el ítem 15- Servicio de grúa y camión.

el valor del servicio Gs. 19.250.- Como se debe computar ? por Kilometro

Favor de aclarar.

3-En el ítem 17 Mantenimiento Preventivo de Banco de Capacitores trifásico de 240 kvar.

en caso de la necesidad de cambio de accesorios que valores se debe tener en cuenta

ya que no figura en la lista de precios.

En el Pliego de Base y Condiciones dice: Mantenimiento y reparación de puesto de distribución.

en la lista de precio no figura ninguno de los accesorios en MT como Seccionador MT, Descargador MT, Mufas Terminal o crucetas MT.

como se debe cotizar estos materiales

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2021
-----------	--------------------	------------

La consulta fue derivada al ámbito solicitante de los servicios licitados, ha respondido y se han realizado modificaciones. VERIFICAR ADENDA N° 4 y ACLARATORIA N°1 del proceso en cuestión (se encuentran en estado de verificación)

Consulta 7 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2021
en vista que la fecha prevista para la entrega de los documentos esta prevista para el 14 de mayo de 2021- tener en cuenta que la fecha en el calendario es día feriado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2021
La fecha será modificada mediante la ADENDA N° 4 del proceso en cuestión.-		