

Consultas Realizadas

Licitación 398704 - EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

Consulta 1 - Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
La provisión del transformador queda a cargo de la Municipalidad??? ya que no se especifica en ningún ítem la provisión del mismo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2021
La provisión de transformador queda a cargo del Contratista, la provisión del mismo esta incluido en los items 1.9 y 2.9, conforme a las EETT.		

Consulta 2 - Plano Eléctrico

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
El plano que se encuentra entre los documentos está aprobado por la ANDE? ya no se ve la firma del Jefe o Proyectista de la zona de la ANDE. Para extensiones de línea eléctrica de Media Tensión en vía pública no está permitido utilizar postes de Acero ni de Palma ya que la tensión es muy elevada para estos tipos de postes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2021
Los planos se encuentran aprobados según Convenio. El tipo de poste solicitado para el efecto es el utilizado en la zona de ejecución de los trabajos.		

Consulta 3 - AUTORIZACION ANDE

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Se necesita aprobacion/autorizacion de la ANDE para realizar este tipo de obras en calle pública. No observamos esos documentos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2021
Se ejecutara según convenio firmado.		