

## Consultas Realizadas

# Licitación 400213 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION

### Consulta 1 - Visita de Obra

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Solicito que la visita a obra pueda ser sustituida por una declaración jurada de conocimiento del lugar de trabajo, atendiendo el escaso tiempo disponible entre la publicación del llamado y la fecha prevista para la visita a obra. Este hecho facilitara a una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2021
La convocante no aceptara Declaracion Jurada de Conocimiento de lugar de sitio de obra.		

### Consulta 2 - Plazo de Ejecucion

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2021
En la pagina 37 del PBC indica periodo de ejecución de 90 días, sin embargo en la pagina 44 del mismo incida plazo de ejecución 60 días. Favor aclarar cual corresponde.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2021
Se debió a un error involuntario. Esta inconsistencia ha sido corregida por la Addenda Nro. 1.		

### Consulta 3 - Perforacion de Pozo

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2021
En el lote 3, la profundidad de perforacion del pozo (130 metros) no coincide con la profundidad del perfilaje (100 metros). Favor aclarar esta diferencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2021
En el lote 3, los 130 metros se refiere a la profundidad de perforación del pozo y los 100 metros se refiere al perfil eléctrico y radiactivo del pozo.		

### Consulta 4 - Perforacion de Pozo

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2021
En el Lote 3, se indica para la provision y colocacion de grava como unidad de medida kg/m2. Deberia ser solamente kg. favor corregir este error.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2021
Se debió a un error involuntario. Esta inconsistencia ha sido corregida por la Addenda Nro. 1.		