

Consultas Realizadas

Licitación 400498 - LLAMADO MOPC Nº 62/21 CONSTRUCCION DE LA LINEA SUBTERRANEA DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSION DE 23.000 VOLTS PARA LAS OBRAS DE OFICINAS DE GOBIERNO - AD REFERENDUM

Consulta 1 - Garantía de Mantenimiento de oferta.

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
Solicito amablemente a la convocante dar a conocer el porcentaje (%) de Garantía de mantenimiento de oferta. Así también el tipo de instrumento para la garantía de mantenimiento de oferta es decir si será declaración jurada, póliza de caución o garantía bancaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El instrumento para la Garantía de Mantenimiento de Ofertas establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección Anexo 3 "Formularios" - DOC 3. "Declaración Jurada de Garantía de Mantenimiento de Oferta", el mismo no establece porcentaje (%) de la oferta para garantía mantenimiento de oferta. Es de carácter sustancial la presentación de la Declaración Jurada publicada.		

Consulta 2 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Solicitamos a la Convocante cumplir con el requisito en materia de personal con la presentación en la etapa de licitación del Representante del Contratista, y una vez adjudicada la misma la presentación del resto de los profesionales por el oferente adjudicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente debe cumplir con el requisito en materia de personal en la presentación de su oferta.		

Consulta 3 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Por medio de la presente solicitamos una prórroga de 20 días, para un mejor análisis y planificación de la licitación a fin de tener una obtención de presupuesto de los materiales de importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Ver Adenda N° 1.		

Consulta 4 - Capacidad en MAterial de Personal

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Debido la cantidad de Personal tecnico especializado solicitado, Se Solicita a la Convocante cumplir con el requisito en materia de personal con la presentación en la etapa de licitación del Representante del Contratista, y una vez adjudicada la misma la presentación del resto de los profesionales por el oferente adjudicado. En caso de que el requisito sea previo se presta para un posible direccionamiento.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Ajustarse a los establecido en el PBC.		

Consulta 5 - Planilla de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
La planilla de oferta cargada en la web de la DNCP contempla solo un ítem global. Solicitamos aclaración si deberá utilizarse esta planilla o la planilla detallada en las págs. 27 y 28 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
La presentación de la planilla de precios de obra deben presentarse conforme lo establecido en el PBC, Anexo I "Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento del concurso", Clausula 9. El oferente deberá presentar con su oferta los siguientes formularios y documentos, 9.2 Cotización de Obras, Anexo 3, DOC-2 en formato impreso y digital.		

Consulta 6 - Formulario de Oferta - Carta de Presentacion de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Solicitamos aclarar si se deben presentar el Formulario de Oferta descargado del SICP y la Carta de Presentación de Oferta que se encuentra dentro del Pliego de Base y Condiciones. En caso afirmativo aclarar en que parte de la presentación ubicar ambos formularios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
La presentación de la planilla de precios de obra deben presentarse conforme lo establecido en el PBC, Anexo I "Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento del concurso", Clausula 9. El oferente deberá presentar con su oferta los siguientes formularios y documentos, 9.2 Cotización de Obras, Anexo 3, DOC-2 en formato impreso y digital.		

Consulta 7 - Caños a utilizar

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Según el ítem 2.1.2 se deben suministrar caños PEAD 110 mm (5x3). En ITD 30.10.30 Rev 1, pág. 92/117 y 94/117 se especifica utilizar caño de 160 mm no concordando con lo solicitado en planilla de precios. Favor aclarar que diámetro de caño debe ser cotizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se debe utilizar el caño 110mm, según ITD Ande N° 30.10.30 REV 3 (A modificarse por Adenda N° 3)		

Consulta 8 - Planilla de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En la planilla de precios del Pliego de Bases y Condiciones no se contempla mano de obra y materiales por empalmes de cables, ni mano de obra y materiales por puntas terminal. Solicitamos la incorporación de estos rubros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Los costos de mano de obra y materiales por empalmes de cables y por puntas de terminal deberán ser considerados dentro de los costos de la mano de obra y materiales del tendido de conductores previstos en el DOC 2 - COTIZACIÓN DE LA OBRA: ítem 2.1.3 Conductor subterráneo y 2.2.3 Tendido de cable conductor subterráneo para el banco de Ductos		

Consulta 9 - Pedido de prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Solicitamos una prórroga de 20 días para la presentación de ofertas, para mejor análisis de los trabajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Ver Adenda N° 1		

Consulta 10 - DOC 10 Situacion Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Solicitamos aclarar si de deben presentar de forma conjunta y repetida los Formularios DOC 10 Situación Financiera pág. 47 y pág. 53.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Deben presentarse ambos Formularios, conforme lo establecido en el PBC.		

Consulta 11 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Por este medio solicitamos una prórroga de 25 días, para un mejor análisis de la información y planificación de la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Ver Adenda N° 1		

Consulta 12 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Solicitamos se modifique o amplie el punto 3 Capacidad en materia de personal, considerando que no creemos que para el cargo de Representante del Contratista sea desempeñado solamente por un Ingeniero Civil.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Será respondido por Adenda N° 3.		

Consulta 13 - DOC 8 - FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Favor realizar una revisión del Formulario DOC 8, debido a que por error de tipeo el modelo de formulario no tiene los títulos completos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
A modificarse por Adenda N° 3		

Consulta 14 - Tipo de Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Visto y considerando el traslado proyectado para la alimentación eléctrica en línea subterránea para los edificios públicos del gobierno se constata registros de entes estatales en la línea de trazado para ele efecto la consulta es la Siguiente: Para el Traslado de dichos registros lo realizara el ente propietario., o como se canalizara dichos trabajos, se sugiere realizar el proyecto sobre la calzada a modo de no entorpecer los negocios y comercialización de los propietarios a lo largo del trazado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Los casos de registros ubicados en la línea del trazado será analizado caso por caso entre la Contratante y la Contratista y de ser necesario con el Ente propietario del mismo. En caso de requerir el traslado, deberá considerarse en el costo dentro del Ítem 5.7 Remoción y Reposición de Estructuras Existentes		

Consulta 15 - Equipos Electromecánicos

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si serán utilizados celdas modulares para media tensión o seccionadores bajo carga convencionales en el puesto de distribución. Ya que en la planilla de PBC solicitan celdas modulares y en el proyecto figuran seccionadores convencionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El proyecto contempla la utilización de celdas modulares.		

Consulta 16 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Solicitamos amablemente la prorroga para la entrega de ofertas, esto debido al poco tiempo que tenemos para cotizar los suministros de materiales y además las múltiples consultas realizadas en cuanto a la parte técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Ver Adenda N° 1		

Consulta 17 - 3. Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Solicitamos a la convocante considerar como Representante del Contratista y residente de obra: Ingeniero Electromecánico/Electricista con registro profesional de Cat A - ANDE. Considerando que representa una obra de gran envergadura en términos eléctricos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
A modificarse por Adenda N° 3		

Consulta 18 - EETT de los materiales y equipos

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Solicitamos remitan las EETT de los materiales y equipos a ser utilizados en la obra, pues el ITD que se encuentra publicado actualmente solo es una referencia para el diseño y ejecución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Diseño: Remitirse al anteproyecto publicado en el archivo Planos. ii) EETT: Suscribirse a las ITD 30.10.30 Rev. 3 - A ser publicado en Adenda N° 3		

Consulta 19 - Ductos

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Según el ITD los ductos (caños) que deben ser utilizados son de 160 mm de sección, sin embargo, en la planilla del PBC solicita ductos de 110 mm de sección. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se debe utilizar el caño 110mm, según ITD Ande N° 30.10.30 REV 3 (A modificarse por Adenda N° 3)		

Consulta 20 - Conductor

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Favor especificar si el conductor a ser utilizado será de aluminio o cobre, pues en la planilla del PBC indica ambos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Serán utilizados conductores subterráneos de COBRE		

Consulta 21 - Ítem 2.1.4 Puesto de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
En la planilla de ofertas. Ítem 2.1.4 Puesto de entrega, menciona la utilización de gabinetes, interruptores, celdas de acoples de barras, etc.; según los planos dichas celdas no serán utilizadas pues se realizarán en diseño típico ANDE, favor confirmar los equipos que serán utilizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Considerar la utilización de celdas modulares conforme lámina 15/15 del PLANO 42.300 REV 1, publicado en el archivo Planos.		

Consulta 22 - Celdas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
En caso de ser necesaria la utilización de celdas, solicitamos las EETT correspondientes y un plazo de 15 días de prórroga para la elaboración de ofertas, pues son equipos que se cotizan en el extranjero y los precios varían de acuerdo a cada necesidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Las EETT de las celdas suscribirse a las ITD 30.10.30 Rev. 3, a ser publicado en Adenda N° 3. La prórroga fue otorgada por Adenda N° 1.		

Consulta 23 - Ductos PEAD

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los ductos PEAD serán utilizados lisos o corrugados, favor confirmar que opción será la requerida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Considerar la posibilidad de utilizar dos tipos de caños PEAD. Pueden ser totalmente lisos (interna y externamente) según la Especificación Técnica ANDE N° 19.01.16 REV1 o pueden utilizarse caños internamente lisos y externamente corrugados (según Especificación técnica ANDE N° 19.01.19).

Consulta 24 - Cantidad de Celdas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la cantidad de Celdas a ser colocadas en el Puesto de Entrega

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Considerar la utilización de Celdas Modulares conforme a la lámina 15/15 del PLANO 42.300 REV 1

Consulta 25 - Construcción civil

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la contratante aclarar las dimensiones precisas del puesto de entrega a construir y la cantidad de líneas de media tensión que llegaran al puesto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Ver documentos - Plano N°42.300 Rev. 1- lámina 15/15 para puesto de entrega y cantidad de líneas de media tensión. En donde están establecidas las dimensiones siguiendo el Anteproyecto ANDE y las características establecidas por la Institución en cuanto a paredes, techo, piso, aberturas etc.
 La cimentación a prever, debe ser de acuerdo al terreno (suelo de relleno a cota no inundable). La implantación del Puesto será ubicado en la parte posterior del Auditorio de las ODG.

Consulta 26 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2021
----------	-------------------	------------

"Capacidad en materia de equipos,
 Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican
 1 Camión Volquete doble eje, debe ser propio o alquilado
 1 retropala mixta, propio o alquilado
 1 generador de 60 kva, propio o alquilado
 2 camión de mantenimiento
 2 compactador pata de cabra
 2 mezcladora de hormigón de 2 bolsas
 2 compactadora manual
 2 torre de iluminación
 1 motobomba de agua
 1 equipo de topografía con estación total..."
 Entendemos que la totalidad de equipos pueden ser propios o alquilados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

En materia de equipos pueden ser propios o alquilados, siempre que se demuestre con documentos la disponibilidad de los mismos conforme lo establecido en el PBC.

Consulta 27 - Llamado MOPC N° 62/2021

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos especificar el alcance del Item 2.2.4 "Puesto de distribución: mano de obra trabajos electromecánicos"

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

- Item 2.2.4 -Puesto de distribución- Mano de Obra: la mano de obra de los trabajos eléctricos y electromecánicos del Puesto de Distribución quedarán a cargo del Contratista. Los trabajos a ser realizados están indicados en la lámina 15/15 plano 42300 Rev. 1- que formó parte de los documentos del Llamado.

Lam 15/15 Plano 42300 Rev1

Procedimientos a ser seguidos: lo establecido por ANDE en las Normas, EETT, ITD: Ver documentos incorporados en Adenda 3- Se adjuntan modelos tipos de PD de ANDE (a modo de referencia)

Consulta 28 - Llamado MOPC N° 62/2021

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos especificar y cuantificar el Item 2.1.4 "Puesto de Entrega: materiales para obras electromecánicas para alojamiento de equipos, Celdas de Entrada, Celdas de Protección Gabinetes para equipos de protección, Interruptores, celdas de acoples de barras, puesta a tierra, etc. - materiales requeridos por la ANDE para PD". En caso de ser necesario adjuntar las EE TT ANDE de los materiales solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Item 2.1.4 Puesto de Entrega: materiales: Los materiales a ser utilizados en el Puesto de entrega están señalados en el Anteproyecto que acompaña a los documentos del Llamado. Ver lámina 15 plano 42300 Rev. 1

Tanto los materiales como los procedimientos constructivos deberán adecuarse a lo establecido por la ANDE: Normas, EETT, ITD -Ver Adenda 3. Se adjuntan modelo tipo de PD de ANDE (a modo de referencia)

Consulta 29 - Llamado MOPC N° 62/2021

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos las EE TT Ande de los materiales necesarios a ser instalados en obra, como ser conductores de Cu de 240 mm² de media tensión, ductos PEAD de 40 y 110 mm, terminales de media tensión, y cualquier otro material necesario para la ejecución y conexión de la línea subterránea, tanto al Puesto de Entrega y Distribución como a la S/E Central.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Puesto de Entrega/Distribución en las Oficinas de Gobierno: los materiales deben cumplir las Normas, ITD y EETT de Ande. Remitirse a la Adenda 3

Consulta 30 - Llamado MOPC N° 62/2021

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos especificar que trabajos y/o provisiones (alcance) se deben incluir en el Item 1 "Adecuación de la S/E Central (14 de Mayo): La línea también podrá ser utilizada por Ande"

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Trabajos y provisiones en el Item 1: Adecuación de la S/E Central de 14 mayo:

Ver respuesta a la consulta anterior

La línea a construir será para dotar de energía eléctrica a las Oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción. En el futuro están previstas ampliaciones por parte de la ANDE

Consulta 31 - Caños PEAD 110 mm

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos si para la ejecución de obras se deberá considerar los detalles de los planos en la cual la disposición son 5x3 hileras de caños PEAD 110 mm, considerando que dicha configuración no es típica de ANDE y no se encuentra dentro del ITD.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Considerar la disposición según establece el Llamado.
 Remitirse al ITD ANDE 30.10.30 Rev. 3. en Adenda 3

Consulta 32 - Ampliacion plazo de consultas

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la ampliación del plazo de consultas una vez respondidas las primeras, debido a que las mismas son el punto de partida para las cotizaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 33 - Celdas

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos el detalle y características de las celdas a ser instaladas dentro del puesto de entrega, en caso que no sea un PE convencional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Los trabajos a ser realizados están señalados en la lámina 15/15 plano 42300 Rev 1- que formó parte de los documentos del Llamado y que se vuelven a presentar
 Características: remitirse a EETT, ITD -Ande- suministrados en Adenda 3

Consulta 34 - Caseta

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos plano de detalles civiles de la caseta, puesto que dentro de los planos provistos existen discrepancias en el tamaño.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la lámina 15 del plano 42.300 Rev1 de los documentos del llamado.

Consulta 35 - Ubicacion y cantidad de Celdas

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos plano referencial de ubicaciones y cantidades de celdas para el puesto de entrega.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la lámina 15 del plano 42.300 Rev1 de los documentos del llamado donde se indica la ubicación, los tipos y cantidades Se vuelve a remitir el plano en Anexos

Consulta 36 - Ítem N° 9 ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Para la planilla de precios que se encuentra dentro del PBC, en el ítem N° 9 "ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD (aproximadamente 20% del ítem 8), consultamos si el mismo se encuentra condicionado a dicho porcentaje o es solo un referencial, pudiendo ser mayor o menor de lo indicado

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Es un porcentaje referencial, puede ser mayor o menor a lo indicado

Consulta 37 - Analisis de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

¿Será necesaria la presentación de análisis de precios unitarios? En caso afirmativo favor enviar dicho formulario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Análisis de precios: será necesaria la presentación del análisis de precios unitarios. El formulario se presenta en la Adenda N°3 Numeral 4 - Planilla de Precios Unitarios

Consulta 38 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la extensión del plazo de entrega de ofertas una vez respondida todas las consultas, pues las mismas son fundamentales para las cotizaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 39 - Visita de sitio de obras

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos sea habilitada la visita a la Subestación Central de la ANDE, pues la misma no se encuentra habilitada para el ingreso particular, por tanto necesitamos permiso para ingresar a las instalaciones y es de importancia para el correcto dimensionamiento de los trabajos

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

No es necesaria la habilitación a la Sub Estación Central de la ANDE. Los datos que se precisan están indicados en los planos del Llamado. Se vuelven a remitir los planos en Anexos.

Consulta 40 - CONSULTAS VARIAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>1. En el DOC2 - Cotización de la obra pag. 26 del PBC solicitan en el punto 2.1.4 Puesto de entrega provisión de celdas.</p> <p>. Consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Necesitamos el detalle técnico o modelo de celdas de media tensión. . Esquema unifilar de celdas solicitadas, los planos recibidos no se adecuan a lo solicitado en este documento. . Detalle civil para la construcción del puesto de entrega, los planos recibidos no se adecuan a lo solicitado en este documento . La provisión de las celdas deben ser incluidas en este ítem? En el documento de Información Técnica. pag 75 del PBC Puesto de Entrega no está muy claro el alcance. <p>2. Todo el proyecto está desarrollado para hacer el alimentador en vereda.</p> <p>. Consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Existe la posibilidad de realizar el trazado del alimentador por la calle, para evitar problemas con los otros servicios existentes y molestias causadas con los frentistas. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>1- Puesto de Entrega: detalle técnico de celdas, esquema unifilar, detalle civil del Puesto de Entrega/Distribución: Ver lámina 15 Plano 42.300. Rev 1</p> <p>Provisión de Celdas: el Contratista debe incluir el costo en éste ítem</p> <p>Remitirse a las Especificaciones Técnicas -ANDE 05.92.39 Rev 5- Celdas Compactas Operables Bajo Carga Tipo Interior para 23 KV</p> <p>2- Alimentador en vereda/calle: existe la posibilidad de realizar en zona de calle, pero únicamente para casos puntuales que deben ser analizados por la Contratista, la Contratante y aprobado por la ANDE</p>		

Consulta 41 - CONSULTA CAPACIDAD TECNICA - FACTURACION

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>CAPACIDAD TECNICA - FACTURACIÓN:</p> <p>1) Formulario 8:</p> <p>Dentro del formulario 8 solicita el total de ingresos operativos vinculados a la construcción y que sean identificables dentro de los Estados Financieros. Este último no es posible debido a que en los Estados Financieros no se encuentran discriminados los ingresos por tipo de actividad, solo se identifica un rubro el cual engloba todas las actividades desarrolladas por la firma. Favor aclarar como se daría cumplimiento o como se demostraría este punto.</p> <p>Formulario 8.1:</p> <p>2) A que se refiere cuando solicitan Descripción de los Ingresos Operativos (en construcción)?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Conforme se establece en el Formulario DOC-8 los ingresos operativos deberán estar identificados y verificable en el Estado de Resultado, Notas a los Estados Financieros y Libro mayor de las Cuentas de Ingresos Operativos requeridos conforme a la normativa tributaria</p> <p>2-La descripción de los ingresos operativos vinculados a la construcción se refieren a las facturaciones declaradas por trabajos generales de construcción</p>		

Consulta 42 - ANEXO I - PUNTO 9.4

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Punto 9.4 (ANEXO 1): Formulario de Apertura de Negocio presentado ante la SET, se refiere a la Constancia del RUC?. Favor confirmar y/o aclarar a que documento se refiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
No se refiere a la Constancia de RUC, ajustarse a lo establecido en el PBC: presentar el Formulario de Apertura de Negocio presentado ante la SET		

Consulta 43 - Constancia del SIPE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Favor confirmar o rechazar lo siguiente: "Los oferentes que estén inscritos en el sistema de información de proveedores del estado (SIPE), al momento de presentación de la oferta no necesitan acompañar los documentos que consten en la constancia emitida por el Sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen ACTIVO o HISTORICO. "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 44 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (GMO)

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
1) Aclarar el porcentaje de la GMO, dado que en los datos de la convocatoria no figura dicho porcentaje. 2) Solicitamos confirmar que la GMO debe ser extendida bajo declaración jurada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
No se establece porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, remitirse al Formulario DOC-3 Declaración jurada de mantenimiento de la Cotización		

Consulta 45 - CONSULTA SOBRE FOMULARIO DE OFETA + PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Referente a los formularios de oferta y planilla de precios: 1) Se debe presentar el formulario de oferta y planilla de precios descargados del sistema y tambien los formularios DOC-1+ DOC-2 del ANEXO 3 del pbc? o como se realizaría la presentación de estos dos documentos sustanciales? 2) En caso de que se deban presentar las 2 planillas de precios (la descargada del sistema y la extraída de la sección formularios (ANEXO 3- DOC-2): El llenado de la planilla de precios descargada del sistema se completa trasladando el monto total de la planilla de precios del ANEXO 3 (DOC-2) ? Favor confirmar o aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Los formularios de oferta a presentar corresponden al PBC -ANEXO 3 DOC 1: CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA DOC 2: COTIZACION DE LA OBRA		

Consulta 46 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

El ítem 1 Adecuación en la SE Central: ¿se refiere al montaje de terminales para celdas tipo metal-clad o que tipo de celdas? ¿Qué otro alcance tiene este rubro? ¿Obras civiles? ¿Provisión de materiales?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Sub Estación Central de 14 de mayo:
 Materiales: Quedan a cargo del contratista suministrar los materiales como: conductores de cobre (distancia aproximada 74 mts), montaje de terminales y grampas de fijación para cables en la canaleta ya existente, entre otros accesorios. La cantidad de materiales deben ser de acuerdo a la distancia a cubrir. Remitirse a las EETT de Terminación Unipolar para cable subterráneo tipo interior.
 La Celda tipo metal -clad a ser utilizada será responsabilidad de la ANDE.
 Obras Civiles: no corresponde
 Mano de Obra: a cargo del Contratista
 Ver más detalles en los Planos del Llamado:
 Plano Alimentador CEN 05 Lamina 3 Plano 42.300 Rev1 y
 Lámina 4 Plano 42.300 Rev 1
 Se vuelven a incluir los planos en Anexos en formato PDF y DWG

Consulta 47 - Cable subterráneo

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar sobre el cable subterráneo a proveer, si es de Aluminio o de Cobre. Favor facilitar datos

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Será de Cobre. Remitirse a ITD ANDE 30.10.30 Rev 3. Ver Adenda 3

Consulta 48 - Cable subterráneo a proveer

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar sobre el cable subterráneo a proveer, si es de Aluminio o de Cobre. Favor facilitar datos garantizados o especificaciones que los mismos deben cumplir.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Será de Cobre. Remitirse a ITD ANDE 30.10.30 Rev 3. Ver Adenda 3

Consulta 49 - Caños tipo PEAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

¿Pueden proveer EETT de los caños tipos PEAD a ser utilizados, y aclarar si son caños lisos o corrugados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a ITD Ande N° 30.10.30 REV 3- Ver en Adenda 3

Consulta 50 - Celdas

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar cuantas celdas de salida se deben proveer, y las EETT de todas las celdas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la lámina 15 del plano 42.300 Rev1 de los documentos del llamado donde se indica la ubicación, los tipos y cantidades Se vuelve a remitir el plano en Anexos

Remitirse a las Especificaciones Técnicas -ANDE 05.92.39 Rev 5- Celdas Compactas Operables Bajo Carga Tipo Interior para 23 KV- Ver Adenda 3

Consulta 51 - Terminales

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar los tipos de terminales a proveer, con sus EETT.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Terminación tipo interior para Cable Subterráneo de 240mm2-
Ver EETT -ANDE en Adenda 3-Punto 3

Consulta 52 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

¿A qué se refiere el ítem de tasas de ANDE y Municipales a Abonar que se incorporan en el DOC 2 de Formularios? A este respecto, entendemos que el término "tasas" supone que contraprestaciones por parte de la entidad o empresa que la percibe.

¿Qué contraprestaciones por parte de la Municipalidad de Asunción debemos prever en el costo de obras y traspasar a la Convocante?

¿Y qué contraprestaciones por parte de Ande? Entendemos que en ningún caso el oferente será responsable de los pagos por conexión a la Ande, entre los cuales se encuentra también la garantía de consumo. Si este no fuese el caso y debemos prever en la oferta el pago de garantías de consumo y derechos de conexión, ¿sobre qué valores de carga? ¿Incluyendo o excluyendo el concepto de KPL? (Tenemos la experiencia de criterios dispares de ANDE al momento de presentar la liquidación de conexión).

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Valores de Carga -Garantía de Consumo y KPL: favor remitirse a Normas vigentes de ANDE. En caso de haber necesidad de realizar conexiones, el monto deberá ser asumido por la Contratista.

Los costos antes mencionados serán certificados por el Contratista en el Item 5.3 Pago Tasas Ande-Municipalidad de Asunción

Consulta 53 - Formulario de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Desde el portal es posible bajar un formulario de oferta. Este formulario no es igual al que se incorpora en el capítulo formularios-DOC 2 "Cotización de la Obra". ¿Cuál se debe emplear?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
-----------	--------------------	------------

Los formularios de oferta a presentar corresponden al PBC -ANEXO 3
 DOC 1: CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA
 DOC 2: COTIZACION DE LA OBRA

Consulta 54 - Formulario "DOC 2"

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Si fuésemos a emplear el "DOC 2", favor indicar si el 5% de Contingencia e Imprevistos es fijo para todos los Oferentes. Y cómo se debe llenar Administración y Utilidad-pues se menciona 20% "aproximado" del ítem 8.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
Contingencia e Imprevistos: el porcentaje de 5 % es fijo Administración y Utilidad: porcentaje de 20 % es referencial		

Consulta 55 - Certificación mensual

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Si empleáramos el DOC 2, entonces la certificación mensual tal cual está prevista será una consecuencia de este. Sin embargo, de no ser así, ¿Cómo se certificarán los avances mensuales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
Se debe emplear la Planilla del DOC 2		

Consulta 56 - Plazo de obras

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Plazo de Obras: se indica que el plazo se compone de: 1 mes para diseño final, 2 meses para gestiones, 6 meses para ejecución y 1 mes para post-construcción (Alcance del Contrato: 3. Plazo del Contrato y programación de obras). Consultamos: ¿el período de post-construcción es el que media entre la recepción provisoria y la definitiva?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
Periodo Post Construcción: Es el periodo que media entre la recepción provisoria y la definitiva		

Consulta 57 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
¿El pago del anticipo será antes de la Orden de Proceder o antes de la Orden de Inicio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
El pago del anticipo será pagado antes de la Orden de Proceder		

Consulta 58 - Formula de reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>a. Solicitamos la incorporación de una fórmula de reajuste que prevea la variación de los costos de los insumos principales, especialmente los cables y conductores. Existe como es sabido una notable escasez de materiales que distorsiona los precios de los insumos.</p> <p>b. De no haber cláusula de reajuste pedimos que el anticipo se incremente sustancialmente para minimizar la incertidumbre en la cotización lo que finalmente habrá de favorecer al Comitente que así obtendrá mejores precios. Pedimos también y por los mismos motivos que se aclare suficientemente que el anticipo será abonado en forma previa a la orden de proceder.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
<p>a- No está previsto Reajuste de Precios</p> <p>b- Anticipo: se mantiene el porcentaje establecido. El pago del anticipo será pagado antes de la Orden de Proceder</p>		

Consulta 59 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Solicitamos una prórroga de 15 días considerando que el feriado por la victoria de Boquerón se trasladó al lunes 27 de Septiembre, misma fecha de presentación y apertura de ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
Ver Adenda N° 2		