

Consultas Realizadas

Licitación 401410 - Adquisición de motobomba sumergible para desagote

Consulta 1 - Caudal

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
Solicito amablemente a la convocante suministrar el dato de caudal que precisan para la motobomba.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
El caudal sería entre 2400 y 18000 litros hora (L/H)		