

## Consultas Realizadas

# Licitación 401733 - CONSTRUCCION DE ACCESO - REJAS Y ESTACIONAMIENTO

### Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Favor adjuntar las especificaciones técnicas de todos items de acuerdo a la planilla de precios para una mejor cotización con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2021
Las especificaciones se encuentran detalladas en la planilla de precios.		

### Consulta 2 - Planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2021
Buen día, favor aclarar si corresponde o no la unidad de medida o la cantidad de los item 1.14 y 2.3?, teniendo en cuenta el precio referencial del presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2021
La unidad de medida y cantidad de los ítem 1.14 y 2.3 corresponden. Permanecen inalterables.		

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2021
Podrían facilitar en el SICP más informaciones de los item 1.14 y 2.3, tales cómo: separación entre los tubos verticales de 30x20, el espesor de los tubos horizontales de 30x40 tanto inferior y superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2021
La separación de los tubos verticales entre pilares: Deberán tener una separación equidistante de aproximadamente 8 cm. El espesor de los tubos: 30x40x0,90 - 30x40x0,90. Favor ver dimensiones en los planos del llamado.		