

## Consultas Realizadas

# Licitación 414005 - CD 6538/2022 Adquisición de Descargadores de Sobretensión para Media Tensión

Consulta 1 - 6. Identificación y Embalaje- EE.TT. ANDE N° 02.44.22 - Rev. 4

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Considerando el corto plazo de entrega (20 días), favor aclarar si serán aceptadas las identificaciones (6.1 - Identificación) estándares de los fabricantes y que cumplen con la norma IEC 99-4 y para el embalaje (6.2 - Embalaje) sí incluir la palabra ANDE, Número de Licitación, Año y Orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Al respecto, sirvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que a fin de cumplir con los plazos de entrega de la presente licitación, podrán ser omitidas las siguientes marcaciones solicitadas según la EE.TT 02.44.22 - Rev. 4, Ítem 6.1 - Ítem 6.2: - La palabra ANDE. - Número y año de Licitación. - Orden de Compra. Siendo así, se debe contemplar en la marcación los parámetros eléctricos y constructivos del bien a proveer.		